

**Акт
государственной историко-культурной экспертизы**

проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом», 1951 г., расположенного по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ул. Мира, д.24 (встроенное нежилое помещение (подвал), общей площадью 70,0м²)

г. Ижевск, г. Казань

29 мая 2015 г.

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569.

В соответствии с пунктом 11 указанного выше Положения экспертиза проводится экспертной комиссией.

Дата начала проведения экспертизы	22 мая 2015 г.
Дата окончания проведения экспертизы	29 мая 2015 г.
Место проведения экспертизы	г. Ижевск, г. Казань
Заказчик экспертизы	Бондарь Сергей Валерьевич. Паспорт гражданина Российской Федерации:
Исполнители экспертизы	О.Н. Авксентьева (г. Казань); Н.П. Девятова (г. Ижевск); И.М. Нестеренко (г. Казань)

Сведения об экспертах.

Председатель экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Нестеренко Игорь Михайлович
Образование	высшее
Специальность	историк
Ученая степень (звание)	нет
Стаж работы	26 лет
Место работы и должность	ООО «Экспертиза Поволжья» - эксперт, член РНК Международного совета по памятникам и достопримечательным местам (ИКОМОС России)
Реквизиты аттестации эксперта	приказ Министерства культуры Российской

Ответственный секретарь экспертной комиссии

 О.Н. Авксентьева

	Федерации от 31.03.2015 № 527
Объекты экспертизы, на которые был аттестован эксперт	- документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; - документы, обосновывающие отнесение объекта культурного наследия к историко-культурным заповедникам, особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации либо объектам всемирного культурного и природного наследия; - проекты зон охраны объекта культурного наследия; - проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия

Ответственный секретарь комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Авксентьева Ольга Николаевна
Образование	высшее
Специальность	архитектор
Ученая степень (звание)	нет
Стаж работы	30 лет
Место работы и должность	начальник отдела охраны памятников архитектуры и культурного наследия Управления архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета г. Казани; член Научно-методического совета по вопросам государственной охраны, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия при Министерстве культуры РТ, член Градостроительного Совета при Главном архитекторе г. Казани; член Союза архитекторов Российской Федерации и Республики Татарстан
Реквизиты аттестации эксперта	приказ Министерства культуры Российской Федерации от 31.05.2013 №618
Объекты экспертизы, на которые был аттестован эксперт	- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; - документы, обосновывающие отнесение объекта культурного наследия к историко-культурным заповедникам, особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации либо объектам всемирного культурного и



	природного наследия; - проекты зон охраны объекта культурного наследия; - документация, обосновывающая проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
--	--

Член экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Девятова Нина Павловна
Образование	высшее
Специальность	историк
Ученая степень (звание)	нет
Стаж работы	32 года
Место работы и должность	директор автономного учреждения культуры Удмуртской Республики «Центр по охране объектов культурного наследия», член Союза архитекторов России, член Центрального совета ВОО «ВООПИиК»
Реквизиты аттестации эксперта	Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 31.05.2013 №618
Объекты экспертизы, на которые был аттестован эксперт	- объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; - документы, обосновывающие отнесение объекта культурного наследия к историко-культурным заповедникам, особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации либо объектам всемирного культурного и природного наследия; - проекты зон охраны объекта культурного наследия; - документация, обосновывающая проведение работ по сохранению объекта культурного наследия

Мы, нижеподписавшиеся, экспертная комиссия в составе: председателя Нестеренко Игоря Михайловича, ответственного секретаря Авксентьевой Ольги Николаевны и члена комиссии Девятовой Нины Павловны признаем свою ответственность за соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных статьями 29 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлениями Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569 и отвечаем за достоверность и обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем акте.

Ответственный секретарь экспертной комиссии



О.Н. Авксентьева

Настоящим подтверждаем, что мы предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по статье 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой нам известно и понятно.

Нормативные правовые акты, обосновывающие решения экспертизы.

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569;
- Закон Волгоградской области от 1.07.2009 № 1908-ОД «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Волгоградской области»;
- Постановление Волгоградской областной Думы от 5.06.1997 № 62/706 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области».

Цель и объект экспертизы.

Объект экспертизы:

- Проектная документация «Перепланировка и приспособление встроенного нежилого помещения для современного использования по адресу: ул. Мира, д.24 в Центральном районе г. Волгограда» (далее – Проектная документация, Проект).

Разработчики Проекта:

- ООО «Архитектурно-реставрационная мастерская Тихонова», Лицензия Министерства культуры Российской Федерации на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) серия МКРФ №02027 от 15.10.2014;

Авторский коллектив: Тихонов В.Е. – директор, главный архитектор проекта, Рогачева Ю.А. – архитектор; главный инженер проекта – Лавриненко В.А. (далее – Разработчик Проекта, Специалисты, Авторы Проекта).

Цель экспертизы: определение соответствия проектной документации «Перепланировка и приспособление встроенного нежилого помещения для современного использования по адресу: ул. Мира, д.24 в Центральном районе г. Волгограда» на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом», 1951г., расположенного по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ул. Мира, д.24 (встроенное нежилое помещение (подвал), общей площадью 70,0м2), требованиям государственной охраны объектов культурного наследия.

Перечень документов, представленных на экспертизу.

- письма-заявления от поступившие в адрес
государственных экспертов О.Н. Авксентьевой, Н.П. Девятовой и И.М. Нестеренко о
проведении государственной историко-культурной экспертизы проектной
документации;
- Проектная документация «Перепланировка и приспособление встроенного
нежилого помещения для современного использования по адресу: ул. Мира, д.24
в Центральном районе г. Волгограда».



В состав Проекта, представленного на электронном носителе, входят:

Раздел I. Предварительные работы (ПР)

- Лицензия Министерства культуры Российской Федерации на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) серия МКРФ №02027 от 15 октября 2014 года;

- Свидетельство о государственной регистрации права

- Охранное обязательство собственника (пользователя) объекта культурного наследия № 0020 АРС/2015 от 19.03.2015, Собственник - (далее – Охранное обязательство № 0020 АРС/2015 от 19.03.2015);

- Охранное обязательство собственника (пользователя) объекта культурного наследия №0117 АРС/2013 от 08.07.2013, собственник - Муниципальное образование городской округ-город-герой Волгоград, от имени которого выступил Департамент муниципального имущества администрации Волгограда (далее – Охранное обязательство №0117 АРС/2013 от 08.07.2013);

- Акт технического состояния на элемент объекта культурного наследия «Жилой дом», 1951г..» г. Волгоград, Центральный район, ул. Мира, дом 24 (встроенное нежилое помещение (подвал), общей площадью 70,0м2) от 08.07.2013 №40/522 ПР-2013 , приложение к Охранному обязательству от 08.07.2013 №0117 АРС/2013 (далее- Акт технического состояния Объекта от 08.07.2013г. №40/522 ПР-2013);

- Задание № 07-05/13 от 07.05.2015 на разработку научно-проектной документации по перепланировке и приспособлению встроенного нежилого помещения (подвал) по ул. Мира, д.24 в Центральном районе г. Волгограда для современного использования (далее - Задание № 07-05/13 от 07.05.2015);

- Выписка из технического паспорта на нежилое помещение , расположенное по адресу: ул.Мира, 24 Центрального района (далее - технический паспорт БТИ), поэтажный план;

- Ситуационная схема расположения объекта;

- Фотографическая фиксация объекта культурного наследия до начала проведения работ;

- Результаты предварительного исследования Программа научно-исследовательских работ. Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования.

Раздел II. Комплексные натурные исследования

- Историко-библиографические изыскания;

-Обмерная фиксация;

- Инженерные изыскания-Заключение о техническом состоянии конструкций встроенного нежилого помещения, выполненные в 2015 году ООО «Архитектурно-реставрационная мастерская Тихонова»;

Раздел III. Проект реставрации и приспособления

1. Эскизный проект, включает:

- Архитектурные решения (АР);

-Проект приспособления;

-Пояснительная записка (ПЗ);

-Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения;

-Организация реставрации (строительства);

-Мероприятия по охране окружающей среды;

-Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;

Ответственный секретарь экспертной комиссии  О.Н. Авксентьева

- Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов и маломобильных групп населения;
- Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- Архитектурные решения (АР);

2. Рабочая проектно-сметная документация, включает:

- Архитектурные решения (АР);
- Конструктивные решения (КС);

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы.

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты проведения экспертизы, отсутствуют.

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.

Экспертной комиссией:

- рассмотрены представленные Заявителем (далее - Заказчик) документы, подлежащие экспертизе;
- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по Объекту экспертизы, включающего документы, принятые от Заявителя (Заказчика);
- осуществлено обсуждение результатов проведенных исследований и проведен обмен сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения экспертов.

Эксперты установили, что иных положений и условий, необходимых для работы экспертной комиссии и проведения экспертизы, не требуется.

Эксперты при исследовании документов и материалов, представленных на экспертизу, сочли их достаточными для подготовки заключения.

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате исследования материалов, представленных на рассмотрение экспертов.

Постановлением Волгоградской областной Думы от 5.06.1997 № 62/706 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области» Объект отнесен к памятникам истории и культуры местного значения (видовая принадлежность – памятник градостроительства и архитектуры). На основании статьи 64 Федерального закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» Объект отнесен к объектам культурного наследия регионального значения, включенным в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Граница территории Объекта утверждена приказом Министерства культуры Волгоградской области от 20.02.2014 №01-20/058;

Предмет охраны Объекта в установленном порядке не утвержден.

Согласно п. 7 Задания и п. 2 Охранного обязательства Предметом охраны (описание) Объекта является:

- объект культурного наследия в границах занимаемого помещения в том числе:

Ответственный секретарь экспертной комиссии _____ О.Н. Авксентьева

- объемно-пространственное решение на 1951г.;
- расположение, количество, конфигурация проемов;
- архитектурно-композиционное решение главного и дворового фасадов, материалы и характер обработки фасадных поверхностей в границах занимаемого помещения на период 1951г.: выступающий оштукатуренный, окрашенный цоколь с бровкой в виде валика, штукатурное покрытие цоколя, прямоугольные в плане прямки оконных проемов;
- пространственно-планировочная структура интерьеров в пределах капитальных стен и опорных конструкций на 1951г.;
- капитальные стены, опорные конструкции, перекрытия и другие конструктивные элементы, формирующие несущий каркас здания, их расположение, конструкции и материалы в границах занимаемого помещения на 1951г.;
- изначальное цветовое решение фасадов.

Согласно Свидетельству и Охранному обязательству встроенное нежилое помещение (подвал), общей площадью 70,0м² объекта культурного наследия « Жилой дом», 1951г.», расположенное по адресу: г. Волгоград, ул. Мира, д.24 находятся в собственности физического лица до передачи в собственность указанному лицу находилось в муниципальной собственности (Департамент муниципального имущества администрации Волгограда).

Объект представляет 4-х этажное жилое здание со встроенными нежилыми помещениями, расположен по ул. Мира, 24 в Центральном районе г. Волгограда, входит в Комплекс застройки улицы Мира, 1951г., архитектор Синявский Н.И.. Фасады здания выполнены в стиле послевоенного неоклассицизма с классическими декоративными элементами, фасады стен оштукатурены и окрашены (основная плоскость стены - «охра», декоративные элементы - «белый»).

Застройка улицы Мира велась интенсивно, в 1950 г. сложились ее основные черты, по предложению строителей города, первую возрожденную улицу назвали улицей Мира, торжественное открытие которой состоялось 7 ноября 1950 года.

Заданием предусмотрено выполнение следующего состава и содержания проектной документации по реставрации:

Раздел 1. Предварительные работы:

- 1.1. Исходная и разрешительная документация;
- 1.2. Протольно-документальная фотофиксация;
- 1.3. Предварительные исследования;

Раздел 2. Комплексные научные исследования:

- 2.1. Историко-архивные и библиографические изыскания;
- 2.2. Архитектурные обмеры;
- 2.3. Инженерно-технические исследования состояния инженерных конструкций;

Раздел 3. Проект реставрации и приспособления:

1. Эскизный проект (архитектурные и конструктивные решения проекта)
 - Пояснительная записка;
 - Архитектурные решения;
2. Проект;
 - Пояснительная записка;
 - Архитектурные решения;
 - Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения;
 - Проект организации реставрации (строительства);
 - Перечень мероприятий по охране окружающей среды;
 - Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;

- Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и малоподвижных групп населения к объектам культурного наследия;
- Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

Раздел 4. Рабочая научно-проектная документация:

Архитектурные решения;

Раздел 5. Научно-реставрационный отчет.

Согласно Акту технического состояния Объекта от 08.07.2013г. №40/522 ПР-2013 *встроенное нежилое помещение расположено в подвале жилого дома. На фасад со стороны ул. Мира выходят три подвальных окна с прямыми. Прямоугольники закрыты металлическими решетками. Вход в нежилое помещение осуществляется через подъезд жилого дома. В процессе эксплуатации помещения выполнена перепланировка: установлены деревянные перегородки между столбами. На плане технического паспорта БТИ изменена нумерация помещений. Отмечено отсутствие внутреннего декоративного убранства помещений. Общее техническое состояние оценено в целом, как удовлетворительное.*

Согласно техническому паспорту БТИ, физический износ несущих конструкций составляет 31%.

Согласно Заключению о техническом состоянии конструкций части здания, встроенного подвального нежилого помещения - объекта культурного наследия регионального значения, расположенного по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ул. Мира, 24, подготовленного ООО «Архитектурно-реставрационная мастерская Тихонова» в феврале 2015 году установлено:

Фундамент – бутовый ленточный и из керамического кирпича.

Стены - наружные стены – кирпичные из керамического кирпича, оштукатуренные, окрашенные;

Повреждения (Дефекты), влияющие на несущую способность конструкций стен повала отсутствуют. Обнаруженные повреждения носят косметический характер устранимый мероприятиями текущего ремонта. Техническое состояние стен подвала в целом оценивается, как **работоспособное**. Даны рекомендации - в процессе перепланировки провести работы по устранению всех повреждений ограждающих конструкций.

Внутренние стены- кирпичные из силикатного и керамического кирпича;

Повреждения (Дефекты), влияющие на несущую способность конструкций стен повала отсутствуют. Обнаруженные повреждения носят косметический характер устранимый мероприятиями текущего ремонта. Установлены повреждения отделочного штукатурного слоя: трещины и отслоение штукатурки. Выявленные повреждения не распространяются на кирпичную кладку стен и затрагивают только отделочный слой. Выявлены следы замачивания в местах расположения водонесущих коммуникаций. Техническое состояние стен в целом **оценивается, как работоспособное**.

Столбы-кирпичные из керамического кирпича. Дефекты отсутствуют, техническое состояние **оценивается, как работоспособное**.

Балки - ж/бетонные монолитные. Дефекты отсутствуют, техническое состояние **оценивается, как работоспособное**;

Перекрытия - ж/бетонные плиты перекрытия. На большей поверхности перекрытий повреждения отсутствуют, наблюдаются на участках перекрытия в местах прохождения водонесущих коммуникаций, установлены следы замачивания, разрушение защитного слоя вокруг отверстий под коммуникациями. Наибольшие повреждения установлены в помещении №2. Прогнибы перекрытия не обнаружено, техническое состояние стен в целом **оценивается, как работоспособное** ;

-Перегородки –деревянные панели. Не являются историческими, рекомендованы к демонтажу;

- Полы. Выполнены из керамической плитки по цементно-песчаной стяжке, исторической ценности не представляют, рекомендуются к замене.

Инженерное оборудование:

Отопление - централизованное;

Вентиляция - естественная;

Водоснабжение - от существующей сети;

Канализация - в существующую сеть;

Электроснабжение - от существующих сетей;

техническое состояние труб водоснабжения и канализации находятся в неудовлетворительном состоянии (проржавели и требуют замены), подлежат замене.

В процессе перепланировки предполагается провести полную замену электропроводки, осветительных приборов., а также замена радиаторов отопления на современные.

Состояние инженерных систем оценивается, как неудовлетворительное.

В результате обследования установлено **работоспособное** состояние всех несущих конструкций встроенного помещения (подвал) жилого дома по ул. Мира, 24 в Центральном районе Волгограда, в ходе предстоящих работ по его перепланировке. Специалистами сделан вывод **о возможности и допустимости проведения** мероприятий, связанных с приспособлением данного помещения под офис, при строгом соблюдении нормативных требований, даны обязательные общие рекомендации по последовательности проведения работ (см. п.5 и п.6 Заключения о техническом состоянии). Предлагаемая реконструкция встроенного помещения не затрагивает конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности помещения, несущая способность основных конструкций здания сохраняется. Предлагаемое проектное решение предусматривает перепланировку встроенного помещения (подвал) Объекта для современного использования под офисные помещения и устройство отдельного входа со стороны ул. Мира.

Проектируется общий вход для офисных и подсобных помещений (см. листы 1, 3 АР), выходящий на ул. Мира, для его устройства разбирается подоконный простенок до отметки -2.00. Входная группа с площадкой и лестничным маршем организуется в соответствии с условиями п.2 ст.22 главы 3 Жилищного Кодекса РФ.

Проектируемый вход в офисные помещения предлагается устроить на 20 световой оси, под окнами 1 этажа. Для выхода на отметку уровня земли предлагается устроить лестничный марш в 11 подъемов по 180 мм. Ограждение спуска выполнено в стиле послевоенного неоклассицизма с использованием декоративных элементов (балясин).

Проектируется офисное помещение составляет 69,3 м2, санузел 2,2 м2. Оборудование рабочих мест предусматривает соблюдением норм СанПиН и требований по охране труда. Проектом предусматривается демонтаж существующих перегородок см. план демонтажа (см. лист АР-1), после перепланировки (см.лист АР-2). Заполнение внутренних дверных проемов принимается дверными блоками по ГОСТ 6629-88(2002) "Двери деревянные внутренние для жилых и общественных зданий". Наружный дверной блок выполняется по индивидуальному заказу размерами 1167х2100(н) мм. Гипсокартонные перегородки выполняются толщиной 120мм системы Кнауф с звукоизоляцией Rockwool и двойной обшивкой ГКЛВ. Существующее заполнение оконных проемов из деревянных оконных блоков в подвале подлежит замене на пластиковые стеклопакеты аналогичной формы, цвета и расстекловки (см. листы АР-1 АР-2). Для устройства главного входа со стороны ул. Мира разбирается подоконный простенок оконного проема помещения (1) в осях 1 и 4 стены по оси Г (см. лист АР-1) до отметки - 2.00 (готовой конструкции пола). Наружный дверной блок предполагается

выполнить металлопластиковым. Крыльцо со ступенями устроить бетонными по кирпичным стенкам на монолитном фундаменте (см. лист АР-1 подраздела. Площадку входа предлагается облицевать керамическим гранитом. Колер керамогранитных плиток подбирается согласно колерному листу (см. АР-2 подраздела Рабочая документация). Рекомендуется использовать керамический гранит с абразивной поверхностью (производства МаркетГрес или др.), с установкой на углах ступени упругого резинового профиля (для предотвращения возникновения наледи). Монтаж плиток из керамогранита на бетонную поверхность рекомендуется выполнять с использованием влаго- и морозостойкого цементно-полимерного плиточного клея (Юнис-2000, Weber Vetonit Ultra Fix Winter, Основит Т-17). Существующее асфальтовое покрытие в границах крыльца демонтировать (общая площадь покрытия 9,16 м²).

Проектом предусматривается восстановление исторического цветового решения фасада в границах проектируемых помещений (Колерный лист см. АР-2). Окраска внутренних помещений выполняется по отдельному дизайн-проекту.

В составе Проекта в соответствии с требованиями СНиП 12-02-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть I", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть II", ППБ 01-03 "Правила пожарной безопасности в РФ", указана последовательность выполнения работ. Предусмотрены мероприятия по охране окружающей среды; по обеспечению пожарной безопасности; по обеспечению доступа инвалидов и маломобильных групп населения; по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы.

- Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87;

- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;

- ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», утвержденный и введенный в действие с 01.01.2011. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25.03.2010 № 37-ст;

- Свод реставрационных правил «Рекомендации по проведению научно-исследовательских, изыскательских, проектных и производственных работ, направленных на сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (СРП - 2007, 4-я редакция), рекомендованный к применению с 01.01.2012 г. письмом Министерства культуры РФ от 11.01.2012 №3-01-39/10-КЧ.

- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие требования», утвержденный и введенный в действие с 01.01.2014 года приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 года № 593-ст;

- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования», утвержденный и введенный в действие с 1.06.2014 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 года № 665-ст;

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 25.03.2014 № 52-01-39-12-ГП «Разъяснение о научно-проектной и проектной документации»;

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015 № 90-01-39-ГП.

Обоснование вывода экспертизы.

Основанием для выполнения проектных работ по перепланировке и приспособлению встроенных помещений (подвал) под офис в объекте культурного наследия регионального значения «Жилой дом», 1951г., расположенного по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ул. Мира, д.24, являются Постановление Волгоградской областной Думы от 5.06.1997 № 62/706 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области», Свидетельство о государственной регистрации права № 34-АБ №532791 от 19.12.2014, Охранное обязательство собственника (пользователя) объекта культурного наследия № 0020 АРС/2015 от 19.03.2015; Задание № 07-05/13 от 07.05.2015; Заключение о техническом состоянии конструкций встроенного нежилого помещения, выполненные в 2015 году ООО «Архитектурно-реставрационная мастерская Тихонова».

Проектная документация «Перепланировка и приспособление встроенного нежилого помещения для современного использования по адресу: ул. Мира, д.24 в Центральном районе г. Волгограда» выполнена ООО «Архитектурно-реставрационная мастерская Тихонова» (Лицензия Министерства культуры Российской Федерации на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) серия МКРФ №02027 от 15 октября 2014 года) в 2015 году на основании Задания № 07-05/13 от 07.05.2015.

Исходными данными для разработки Проекта послужили предварительные работы и комплексные научные исследования, в том числе обмерные чертежи, фотофиксация существующего состояния Объекта, Заключение о техническом состоянии конструкций встроенного нежилого помещения, выполненные в 2015 году ООО «Архитектурно-реставрационная мастерская Тихонова». Техническое состояние Объекта определено согласно Федеральному закону от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» (постановление Госстроя РФ от 21.08.2003 г. №153), ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», в соответствии со Сводом правил по проектированию и строительству, СРП-2007 «Свод реставрационных правил. Рекомендации по проведению научно-исследовательских, изыскательских, проектных и производственных работ, направленных на сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» на основании п.4 ст. 45 Федерального закона от 25.06.2002г №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» как работоспособное. При этом экспертная комиссия отмечает, что Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», утвержденным и введенным в действие с 01.01.2011 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25.03.2010 года № 37-ст, отменен с 01.01.2014 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.12.2012 № 1984-ст, которым утвержден и введен в действие для добровольного применения с 01.01.2014 ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния». Так же эксперты информируют, что приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 665-ст утвержден и введен в действие с 1.06.2014 ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и

ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».

Предлагаемое Проектом решение главного фасадов с организацией входа со стороны ул. Мира, предусматривающее организацию нового дверного проема без изменения ширины и верхней высотной отметки бывшего оконного проема, а также организацию спуска в строенное помещение (подвал) в едином архитектурном стиле с общим решением главного фасада, включая общее колористическое решение с сохранением исторической цветовой гаммы, эксперты считают возможным, как не нарушающее внешних стилистических особенностей Объекта, заложенных при его проектировании и строительстве (неоклассика). Конструктивная часть Проекта выполнена с максимальным сохранением существующих конструктивных элементов Объекта.

Представленная на экспертизу Проектная документация:

- содержит достаточный объем и полноту результатов исследований и принимаемых архитектурных и конструктивных решений по перепланировке и приспособлению встроенных помещений (подвал) под офис в объекте культурного наследия регионального значения «Жилой дом», 1951 г., расположенного по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ул. Мира, д.24. Проект и представленные в нем архитектурные и конструктивные решения, эксперты считают достаточными для поддержания Объекта в эксплуатационном состоянии и приспособления его современного использования. Предмет охраны Объекта в установленном законодательством порядке не утвержден. Тем не менее, характер работ, предусмотренных Проектной документацией, позволяет сделать вывод о том, что особенности Объекта, представляющие историко-культурную ценность, и отмеченные в Задании № 07-05/13 от 07.05.2015 и Охранном обязательстве № 0020 АРС/2015 от 19.03.2015 как его предмет охраны, сохраняются;

- не противоречит требованиям, установленным Сводом реставрационных правил «Рекомендации по проведению научно-исследовательских, изыскательских, проектных и производственных работ, направленных на сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (СРП-2007, 4-я редакция), и нормам ст. 42, 44 Федерального закона от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- выполнена в соответствии с Заданием № 07-05/13 от 07.05.2015.

В связи с тем, что проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом», 1951 г., расположенного по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ул. Мира, д.24 (встроенное нежилое помещение (подвал), общей площадью 70,0 м²), на основании Проектной документации, затрагивает его конструктивные элементы и другие характеристики надежности и безопасности экспертная комиссия рекомендует в соответствии письмом Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015 № 90-01-39-ГП в рабочем порядке дополнить Проект Актом определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации.

В соответствии с современными требованиями обеспечения безопасности, инженерно-конструкторские решения и другие разделы Проекта, которые не входят в утверждаемый органами государственной охраны объектов культурного наследия обязательный объем, должны пройти специализированную экспертизу перед выдачей разрешения на производство работ.

ВЫВОД ЭКСПЕРТИЗЫ.

Проектная документация «Перепланировка и приспособление встроенного нежилого помещения для современного использования по адресу: ул. Мира, д.24 в Центральном районе г. Волгограда» на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом», 1951 г., расположенного по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ул. Мира, д.24 (встроенное нежилое помещение (подвал), общей площадью 70,0м², выполненная ООО «Архитектурно-реставрационная мастерская Тихонова», соответствует требованиям государственной охраны объектов культурного наследия (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ) и может быть рекомендована к согласованию в порядке, установленном законодательством.

Перечень приложений к заключению экспертизы.

- письма-заявления от *поступившие в адрес государственных экспертов О.Н. Авксентьевой, Н.П. Девятовой и И.М. Нестеренко о проведении государственной историко-культурной экспертизы проектной документации;*

- Протокол №1 организационного заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-культурную экспертизу проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом», 1951 г., расположенного по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ул. Мира, д.24 (встроенное нежилое помещение (подвал), общей площадью 70,0м²), от 22 мая 2015 г.;

- Протокол №2 итогового заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-культурную экспертизу проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом», 1951 г., расположенного по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ул. Мира, д.24 (встроенное нежилое помещение (подвал), общей площадью 70,0м²), от 29 мая 2015 г.;

- Договоры на оказание услуг на проведение государственной историко-культурной экспертизы между *и экспертами Н.П. Девятовой, О.Н. Авксентьевой и И.М. Нестеренко*

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 4 (Четырех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, с приложениями, являющимися его неотъемлемой частью.

Подписи экспертов:

Председатель экспертной комиссии



И.М. Нестеренко

Ответственный секретарь комиссии



О.Н. Авксентьева

Член экспертной комиссии



Н.П. Девятова

Дата оформления Акта государственной историко-культурной экспертизы 29 мая 2015 г.

Ответственный секретарь экспертной комиссии



О.Н. Авксентьева

ПРИЛОЖЕНИЯ

**к акту государственной историко-культурной экспертизы
проектной документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения «Жилой дом», 1951 г.,
расположенного по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ул. Мира, д.24
(встроенное нежилое помещение (подвал), общей площадью 70,0м²)**



ПРОТОКОЛ №1

организационного заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-культурную экспертизу проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом», 1951 г.», расположенного по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ул. Мира, д.24 (встроенное нежилое помещение (подвал), общей площадью 70,0м2)

г. Ижевск, г. Казань

22 мая 2015 г.

Совещались (по дистанционной связи):

**Нестеренко
Игорь Михайлович**

образование: высшее, Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина, историк. Стаж работы по профильной экспертной деятельности 26 лет. Эксперт ООО «Экспертиза Поволжья», член РНК Международного совета по памятникам и достопримечательным местам (ИКОМОС России). Аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы - приказ Министерства культуры Российской Федерации от 31.03.2015 № 527;

**Авксентьева
Ольга Николаевна**

образование: высшее, Казанский инженерно-строительный институт, архитектор, высшее, Институт государственного и муниципального управления при Президенте Республики Татарстан, менеджер государственного и муниципального управления. Общий стаж работы 30 лет. Начальник отдела охраны памятников архитектуры и культурного наследия Управления архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета г. Казани; член Научно-методического совета по вопросам государственной охраны, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия при Министерстве культуры РТ, член Градостроительного Совета при Главном архитекторе г. Казани; член Союза архитекторов Российской Федерации и Республики Татарстан. Аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы - приказ Министерства культуры российской Федерации от 31.05.2013 № 618;

**Девятова
Нина Павловна**

образование высшее, Удмуртский государственный университет, историк. Стаж работы по профильной деятельности - 34 года. Директор автономного учреждения культуры Удмуртской Республики «Центр по охране объектов культурного наследия». Член Федерального научно-методического Совета по сохранению наследия России МК РФ (2002-2006 гг.). Член Союза архитекторов России (с 2006 г.). Член Центрального совета ВОО «ВООПИиК» (с 2009 г.). Аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы - приказ Министерства культуры российской Федерации от 31.05.2013 № 618;

Ответственный секретарь экспертной комиссии



О.Н. Авксентьева

Повестка дня:

1. Утверждение состава членов экспертной комиссии.
2. Выбор председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии.
3. Определение порядка работы и принятия решений экспертной комиссии.
4. Определение основных направлений работы экспертов.
5. Утверждение календарного плана работы экспертной комиссии.
6. Определение перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения экспертизы.

Слушали:

1. Об утверждении состава членов экспертной комиссии.

Решили: Утвердить состав членов экспертной комиссии в следующем составе:

- Авксентьева Ольга Николаевна;
- Нестеренко Игорь Михайлович;
- Девятова Нина Павловна.

2. О выборе председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии:

Решили избрать:

председателем экспертной комиссии *И.М. Нестеренко*.

ответственным секретарем экспертной комиссии *О.Н. Авксентьева*.

3. Об определении порядка работы и принятия решений экспертной комиссии:

О.Н. Авксентьева уведомила членов экспертной комиссии о полученном от Заказчика комплекте материалов, ознакомил с представленными на государственную историко-культурную экспертизу Проектная документация «Перепланировка и приспособление встроенного нежилого помещения для современного использования по адресу: ул.Мира, д.24 в Центральном районе г. Волгограда» (далее - Проект), в составе:

Раздел 1. Предварительные работы (ПР)

- Лицензия Министерства культуры Российской Федерации на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) серия МКРФ №02027 от 15 октября 2014 года;

- Свидетельство о государственной регистрации права №

- Охранное обязательство собственника (пользователя) объекта культурного наследия № 0020 АРС/2015 от 19.03.2015, Собственник - (далее – Охранное обязательство № 0020 АРС/2015 от 19.03.2015);

- Охранное обязательство собственника (пользователя) объекта культурного наследия №0117 АРС/2013 от 08.07.2013, собственник - Муниципальное образование городской округ-город-герой Волгоград, от имени которого выступил Департамент муниципального имущества администрации Волгограда (далее - Охранное обязательство №0117 АРС/2013 от 08.07.2013);

- Акт технического состояния на элемент объекта культурного наследия «Жилой дом», 1951г..» г. Волгоград, Центральный район, ул. Мира, дом 24 (встроенное нежилое помещение (подвал), общей площадью 70,0м2) от 08.07.2013 №40/522 ПР-2013 , приложение к Охранному обязательству от 08.07.2013 №0117 АРС/2013 (далее- Акт технического состояния Объекта от 08.07.2013г. №40/522 ПР-2013);

Ответственный секретарь экспертной комиссии _____  О.Н. Авксентьева

- Задание № 07-05/13 от 07.05.2015 на разработку научно-проектной документации по перепланировке и приспособлению встроенного нежилых помещения (подвал) по ул. Мира, д.24 в Центральном районе г. Волгограда для современного использования (далее - Задание № 07-05/13 от 07.05.2015);

- Выписка из технического паспорта на нежилое помещение, расположенное по адресу: ул. Мира, 24 Центрального района (далее - технический паспорт БТИ), поэтажный план;

- Ситуационная схема расположения объекта;

- Фотографическая фиксация объекта культурного наследия до начала проведения работ;

- Результаты предварительного исследования Программа научно-исследовательских работ. Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования.

Раздел II. Комплексные натурные исследования

- Историко-библиографические изыскания;

- Обмерная фиксация;

- Инженерные изыскания-Заключение о техническом состоянии конструкций встроенного нежилых помещения, выполненные в 2015 году ООО «Архитектурно-реставрационная мастерская Тихонова»;

Раздел III. Проект реставрации и приспособления

1. Эскизный проект, включает:

- Архитектурные решения (АР);

- Проект приспособления;

- Пояснительная записка (ПЗ);

- Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения;

- Организация реставрации (строительства);

- Мероприятия по охране окружающей среды;

- Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;

- Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов и маломобильных групп населения;

- Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- Архитектурные решения (АР);

2. Рабочая проектно-сметная документация, включает:

- Архитектурные решения (АР);

- Конструктивные решения (КС);

Разработчики Проекта:

- ООО «Архитектурно-реставрационная мастерская Тихонова», Лицензия Министерства культуры Российской Федерации на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) серия МКРФ №02027 от 15 октября 2014 года;

Авторский коллектив: Тихонов В.Е. – директор, главный архитектор проекта, Рогачева Ю.А. – архитектор; главный инженер проекта – Лавриненко В.А. (далее - Разработчик Проекта, Специалисты, Авторы Проекта).

Цель экспертизы: определение соответствия проектной документации «Перепланировка и приспособление встроенного нежилых помещения для современного использования по адресу: ул. Мира, д.24 в Центральном районе г. Волгограда» на

Ответственный секретарь экспертной комиссии  О.Н. Авксентьева

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом», 1951г.», расположенного по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ул. Мира, д.24 (встроенное нежилое помещение (подвал), общей площадью 70,0м2), требованиям государственной охраны объектов культурного наследия.

Решили:

определить следующий порядок работы и принятия решений экспертной комиссии:

1. В своей работе комиссия экспертов руководствуется ст. 29 и ст. 31 Федерального закона от 25.06. 2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 15.07. 2009 № 569, другими нормативными правовыми актами, а также настоящим порядком.

2. Работа экспертной комиссии осуществляется в форме заседаний. Место, дата и время заседания назначается председателем или ответственным секретарем экспертной комиссии, по согласованию с остальными членами. Заседание экспертной комиссии ведет и ее решение объявляет председатель экспертной комиссии. При отсутствии на заседании председателя экспертной комиссии, его обязанности осуществляет ответственный секретарь экспертной комиссии. В случае невозможности председателя комиссии экспертной комиссии свои обязанности или его отказа от участия в проведении экспертизы, в связи с выявлением обстоятельств, предусмотренных п. 8 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, члены экспертной комиссии проводят организационное заседание и избирают из своего состава нового председателя экспертной комиссии. В период до выборов нового председателя экспертной комиссии его обязанности исполняет ответственный секретарь экспертной комиссии.

3. Решение экспертной комиссии принимается большинством голосов, при условии присутствия на заседании всех членов экспертной комиссии. При равенстве голосов «за» и «против» решающим голосом является голос председателя экспертной комиссии.

4. Экспертной комиссии ведет следующие протоколы:

- протокол организационного заседания;
- протоколы рабочих встреч и заседаний;
- протоколы выездных заседаний;
- протокол итогового заседания.

Указанные выше протоколы подписываются всеми членами экспертной комиссии. Работу экспертной комиссии организуют председатель и ответственный секретарь.

4. Об определении основных направлений работы экспертов.

Решили:

Определить следующие направления работы экспертов:

- провести научный сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по проекту с позиции научно-методического соответствия по содержанию научно-проектной документации по разделам;
- обсудить на экспертной комиссии предварительные результаты рассмотрений, обсудить материалы экспертных заключений членов экспертной комиссии.

5. Об утверждении календарного плана работы экспертной комиссии:

Решили:

утвердить следующий календарный план работы экспертной комиссии:

22 мая 2015 г. - организационное заседание экспертной комиссии;

29 мая 2015 г. – итоговое заседание экспертной комиссии по оформлению, подписанию и передаче заказчику Акта государственной историко-культурной экспертизы

Ответственный секретарь экспертной комиссии  О.Н. Авксентьева

документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом», 1951 г.», расположенного по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ул. Мира, д.24 (встроенное нежилое помещение (подвал), общей площадью 70,0м²);

Ответственные исполнители: О.Н. Авксентьева, И.М. Нестеренко, Н.П. Девятова.

6. Об определении перечня документов, запрашиваемых у заказчика для проведения экспертизы.

Решили:

Запрашивать у Заказчика дополнительные материалы по проекту зон охраны объекта культурного наследия в случае возникновения вопросов в рабочем порядке.

Председатель экспертной комиссии



И.М. Нестеренко

**Ответственный секретарь
экспертной комиссии**



О.Н. Авксентьева

Член экспертной комиссии



Н.П. Девятова

Ответственный секретарь экспертной комиссии _____



О.Н. Авксентьева

ПРОТОКОЛ №2

итогового заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-культурную экспертизу проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом», 1951 г., расположенного по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ул. Мира, д.24 (встроенное нежилое помещение (подвал), общей площадью 70,0м2)

г. Ижевск, г. Казань

29 мая 2015 г.

Совещались (по дистанционной связи):

Председатель комиссии экспертов

И.М. Нестеренко

Ответственный секретарь
экспертной комиссии

О.Н. Авксентьева

Член комиссии экспертов

Н.П. Девятова

Повестка дня:

1. Рассмотрение предложений экспертов по Акту государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом», 1951 г., расположенного по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ул. Мира, д.24 (встроенное нежилое помещение (подвал), общей площадью 70,0м2);

2. Внесение изменений, дополнений, поправок и согласование заключительных выводов заключения.


3. Принятие решения о подписании и передаче Заказчику – Бондарь Сергею Валерьевичу трех экземпляров Акта государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом», 1951 г., расположенного по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ул. Мира, д.24 (встроенное нежилое помещение (подвал), общей площадью 70,0м2) на Проектную документацию «Перепланировка и приспособление встроенного нежилого помещения для современного использования по адресу: ул. Мира, д.24 в Центральном районе г. Волгограда», выполненную ООО «Архитектурно-реставрационная мастерская Тихонова»

Ответственные исполнители: О.Н. Авксентьева, И.М. Нестеренко, Н.П. Девятова.

Принятые решения:

1. Члены экспертной комиссии О.Н. Авксентьева, Н.П. Девятова и И.М. Нестеренко ознакомились с материалами Проектной документации «Перепланировка и приспособление встроенного нежилого помещения для современного использования по адресу: ул. Мира, д.24 в Центральном районе г. Волгограда», согласились с представленными на экспертизу проектными решениями и решили оформить текст Акта государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом», 1951 г., расположенного по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ул. Мира, д.24 (встроенное нежилое помещение (подвал), общей площадью 70,0м2), с формулировкой заключительных выводов.

Ответственный секретарь экспертной комиссии

 О.Н. Авксентьева

2. Внесли изменения, дополнения, поправки и согласовали заключительные выводы заключения.

3. Решили подписать и передать Заказчику – три экземпляра Акта государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом», 1951 г.», расположенного по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ул. Мира, д.24 (встроенное нежилое помещение (подвал), общей площадью 70,0м2).

Председатель экспертной комиссии



И.М. Нестеренко

**Ответственный секретарь
экспертной комиссии**



О.Н. Авксентьева

Член экспертной комиссии



Н.П. Девятова

Ответственный секретарь экспертной комиссии _____



О.Н. Авксентьева