

АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта
культурного наследия федерального значения «Мамаев курган» – место
ожесточённых боёв в 1942-1943 гг.»
по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Мамаев курган

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569.

Дата начала проведения экспертизы – 25 января 2018 года

Дата окончания проведения экспертизы – 15 марта 2018 года

Место проведения экспертизы – г. Волгоград

Заказчик экспертизы:

Наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Рио»
Юридический адрес	400005, г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, д. 40, оф.2

Сведения об эксперте:

Фамилия, имя, отчество	Искакова Рамзия Гаясовна
Образование	высшее, Волгоградский государственный университет
Специальность	история
Стаж работы по профилю экспертной деятельности	25 лет

Место работы и должность	ГБУ ВОНПЦ по охране памятников истории и культуры (г. Волгоград), главный специалист
Сведения об аттестации эксперта № и дата приказа МК РФ	Приказы Министерства культуры Российской Федерации от 06 сентября 2012 года № 967 и № 212 от 20 января 2016 года
Объекты экспертизы, на которые был аттестован эксперт	-документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; -документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; -документы, обосновывающие изменение категории историко- культурного значения объекта культурного наследия; -документация, обосновывающая проведение работ по сохранению объекта культурного наследия; -документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ; -документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта

	культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.
--	--

Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт несёт ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении

Настоящим подтверждается, что государственный эксперт Искакова Рамзия Гаясовна, предупреждена об ответственности за достоверность сведений, изложенных в заключении, в соответствии с действующим законодательством.

Цель экспертизы – определение соответствия представленной документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Мамаев курган» – место ожесточённых боёв в 1942-1943 гг.» по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Мамаев курган, требованиям законодательства в сфере сохранения объектов культурного наследия.

Объект экспертизы – Раздел документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Мамаев курган» – место ожесточённых боёв в 1942-1943 гг.» по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Мамаев курган в рамках проектной документации «Реконструкция наружных сетей водоснабжения ГТРК «Волгоград- ТРВ» по адресу: ш. Волгоград, ул. Рокоссовского, 100» (шифр 920/2017), выполненный ООО «Научно-проектное объединение архитектуры, градостроительства и дизайна» в 2017 году.

Перечень документов, представленных заявителем:

На рассмотрение представлен раздел документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Мамаев

курган» – место ожесточённых боёв в 1942-1943 гг.» по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Мамаев курган в рамках проектной документации «Реконструкция наружных сетей водоснабжения ГТРК «Волгоград- ТРВ» по адресу: г. Волгоград, ул. Рокоссовского, 100» в составе:

1 книга.

Исходно-разрешительная документация:

- Лицензия № МК РФ 00375 от 29 декабря 2012 года на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выданная Обществу с ограниченной ответственностью «Научно-проектное объединение архитектуры, градостроительства и дизайна»;

- Техническое задание к договору 01-08/304/259 от 1008.2017 на выполнение проектных работ «Реконструкция наружных сетей водоснабжения ГТРК Волгоград-ТРВ по ул. им. Рокоссовского, д. 100 в Центральном районе г. Волгограда»;

- Письмо Музея-заповедника «Сталинградская битва» о возможности проведения работ по водоснабжению филиала ВГТРК ГТРК «Волгоград-ТРВ» от 05.09.2016 г. №694-14/01-32;

- Условия подключения (технологического присоединения) существующего объекта капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения №51У от 27.06.2016 г.,

- Выписка из Списка исторических памятников, подлежащих государственной охране как памятники государственного значения, утверждённого Постановлением Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 №1327

- Сведения о границах и режиме использования земель в границах территории Мамаева кургана – места ожесточённых боёв в 1942-1943 гг. – объекта культурного наследия федерального (общероссийского) значения (выписка из Постановления Главы Администрации Волгоградской области от 04.06.2007 № 942 «Об утверждении границ зон охраны Мамаева кургана – места ожесточённых боёв в 1942-1943 гг. – объекта культурного наследия федерального (общероссийского) значения»)

2 книга.

Проектная документация

1. Введение

2. Ситуационная схема

3. Ситуационный план. М.1:500

4. Фотофиксация:

- Схема фотофиксации

- Материалы фотофиксации

5. Краткая историческая записка

- Краткие исторические сведения
- Иллюстративный материал
- Список использованных источников

6. Мероприятия по обеспечению сохранности объекта культурного наследия «Мамаев курган» - место ожесточённых боёв в 1942-1943 гг.» по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Мамаев курган в рамках проектной документации «Реконструкция наружных сетей водоснабжения ГТРК «Волгоград- ТРВ» по адресу г. Волгоград, ул. Рокоссовского, 100».

- Основные положения документации в части проведения работ
- Разрешённый режим использования земель в границах территории объекта культурного наследия федерального значения «Мамаев курган» – место ожесточённых боёв в 1942-1943 гг.».
- Мероприятия по обеспечению сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Мамаев курган» – место ожесточённых боёв в 1942-1943 гг.» при проведении работ по реконструкции наружных сетей водоснабжения.

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы.

Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы, не имеется.

Сведения о проведённых исследованиях с указанием применённых методов, объёма и характера выполненных работ и их результатов.

Экспертом:

- рассмотрены представленные Заказчиком документы, подлежащие экспертизе;
- проведён визуальный осмотр трассы водовода;
- проведён сравнительный анализ документов, материалов по объекту экспертизы, включающего документы, принятые от Заказчика;

При изучении документации эксперт счёл их достаточными для подготовки заключения (акта) государственной историко-культурной экспертизы.

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведённых исследований.

В результате рассмотрения представленных документов и проведённого исследования установлено.

Раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Мамаев курган» – место ожесточённых боёв в 1942-1943 гг.» по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Мамаев курган разработан с учётом положений проектной документации по реконструкции наружных сетей водоснабжения ГТРК «Волгоград- ТРВ» по адресу г. Волгоград, ул. Рокоссовского, 100.

Объект культурного наследия «Мамаев курган - место ожесточенных боев в 1942-1943 гг.; монумент-танк на месте соединения частей Донского фронта с 62 армией; братские могилы советских воинов-защитников Сталинграда» принят на государственную охрану как памятник истории государственного значения в соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР». Согласно п.1 ст. 64 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ отнесен к объектам культурного наследия федерального значения, включенным в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации с последующей регистрацией объекта культурного наследия в Реестре в соответствии с требованиями нормативных правовых актов.

Мамаев курган – господствующая возвышенность в центральной части города. В дни Великой Отечественной войны – одна из ключевых позиций обороны Сталинграда, высота 102,0. Сражения за Мамаев курган длились 140 дней. В боях за господствующую над центром города высоту отважно сражались 37 частей и соединений Красной Армии. Только через несколько лет после окончания боёв на Мамаевом кургане вновь стала расти трава. Здесь всё было изрыто окопами и ходами сообщений, воронками от мин и снарядов.

Постановлением Совета Министров СССР от 23 января 1958 года № 100 было принято решение воздвигнуть на Мамаевом кургане памятник-монумент в ознаменование победы над немецко-фашистскими войсками под Сталинградом. Торжественная закладка мемориала состоялась 2 февраля 1958 года, в день 15-летия победы на Волге. Затем сапёры приступили к разминированию Мамаева кургана, было обезврежено более 40 тысяч мин, снарядов, авиабомб. В мае 1959 года на Мамаевом кургане были начаты работы по строительству величественного мемориала в честь исторической победы Красной Армии в боях за Сталинград. Торжественное открытие памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» состоялось 15 октября 1967 года. Постановлением Волгоградской областной Думы от 30 июня 2005 года №13/326 «Мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане» поставлен на государственную охрану как памятник истории и культуры

регионального значения. Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2006 года № 1449-р Мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане был отнесён к объектам культурного наследия федерального значения.

В 1954 году вышло Постановление Совета Министров СССР о строительстве в столицах союзных республик и в крупнейших городах РСФСР, в том числе в Сталинграде, телевизионных центров. Для размещения телецентра с точки зрения оптимальности распространения сигнала был выбран Мамаев курган. Строительство телецентра на Мамаевом кургане началось в марте 1956 года. Но прежде военные разминировали территорию (несмотря на это, во время строительства и уже в ходе эксплуатации телецентра неоднократно находили невзорвавшиеся бомбы и ящики с минами). Первая очередь телецентра, позволяющая начать вещание, была сдана под монтаж оборудования в рекордно короткие сроки с высоким качеством всех выполненных работ. В декабре 1957 года был начат монтаж оборудования, а 2 февраля 1958 года в 16 часов состоялся первый выход в эфир первой передачи Сталинградского телецентра. Регулярное телевещание началось 16 марта 1958 года. С образованием в соответствии с Постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР от 14.07.1990 года крупнейшего советского и российского медиахолдинга – Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ФГУП ВГТРК) – Волгоградский телерадиоцентр был реорганизован в региональный филиал «ГТРК «Волгоград-ТРВ».

В разделе документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Мамаев курган» – место ожесточённых боёв в 1942-1943 гг.» по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Мамаев курган в рамках проектной документации «Реконструкция наружных сетей водоснабжения ГТРК «Волгоград-ТРВ» по адресу: г. Волгоград, ул. Рокоссовского, 100» приводятся следующие сведения.

Для инженерного обеспечения телецентра были проложены сети:

- электроснабжения: от подстанции ТДН кабельные линии 6кВ до ТП 1136 на территории телецентра;
- водоснабжения – от баков-аккумуляторов на вершине Мамаева кургана водоводом из стальных труб Д150 мм;
- канализации – через септик на территории Телецентра со сбросом в овраг Долгий на юго-запад от Мамаева кургана;
- отопление и горячее водоснабжение от котельной на территории телецентра.

В настоящее время водоснабжение ГТРК «Волгоград-ТРВ» осуществляется по водоводу от насосной станции у гостиницы «Турист» через резервуары – аккумуляторы на вершине Мамаева кургана. Водовод от резервуаров следует стальной трубой D 150 мм через культурный центр «Сталинград» до ввода на территорию телецентра. Основные потребители водовода:

- культурный центр «Сталинград» (хозяйственно-бытовое потребление, поливочный водопровод);
- ГТРК «Волгоград-ТРВ» (хозяйственно-бытовое потребление, котельная, пожарный водопровод, поливочный водопровод);
- Филиал РТРС «Волгоградский ОРТПЦ» (хозяйственно-бытовое потребление);
- кафе «Экран» /в здании проводится капитальный ремонт/ (хозяйственно-бытовое потребление).

Техническое состояние водовода аварийное, водовод выполнен из стальных и чугунных труб и введён в эксплуатацию в 1957 году. Неоднократно проводился ремонт водовода для поддержания его в эксплуатационном состоянии путём введения отдельными отрезками внутрь стальной трубы D 150 мм полиэтиленовой трубы D 50 мм. В настоящее время существующий водовод не обеспечивает потребителей требуемым расходом воды и давлением в сети.

Проектная документация по реконструкции наружных сетей водоснабжения ГТРК «Волгоград- ТРВ» по адресу г. Волгоград, ул. Рокоссовского, 100 основана на выполнении Условий подключения (технологического присоединения) существующего объекта капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения, выданным ООО «Концессии водоснабжения» и предусматривает следующие проектные решения:

1. Реконструкция сетей водоснабжения выполняется от муниципального водопровода D 600 по склону Мамаева кургана без изменения точки врезки.

2. Водовод прокладывается в траншее, разрабатываемой в основном вручную или с применением малой механизации открытым способом точно по трассе существующего реконструируемого (недействующего) водовода из стальных труб D 100 мм полиэтиленовыми напорными трубами ПЭ100 SDR17-160x9,5 «питьевая» ГОСТ 18599-2001.

3. При реконструкции водовода используются существующие колодцы после освидетельствования их технического состояния и корректировки высотных отметок крышек колодцев в увязке с проектируемым благоустройством прилегающей территории. Для установки спускника используется существующий колодец В1-2. Устройство новых колодцев не требуется.

4. Пересечение полиэтиленовым трубопроводом стенок существующих колодцев предусматривается в стальных гильзах.

5. Полиэтиленовые трубы укладываются в траншеи на проектную глубину на песчаное основание толщиной $h=100$ мм.

6. Обваловка уложенных в траншеи труб выполняется из песка толщиной над верхом трубы не менее 100 мм с уплотнением не менее $p=1,69$ т/куб.м.

7. Пересечение водовода с иными существующими инженерными сетями осуществляется в стальных футлярах.

8. Существующая водопроводная врезка (ввод) на территорию телецентра заглушается.

9. Подключение культурного центра «Сталинград» - существующего объекта по ул. Маршала Рокоссовского, д. 102 сохраняется от существующего колодца.

Разрешённый режим использования земель в границах территории объекта культурного наследия федерального значения «Мамаев курган» - место ожесточённых боёв в 1942-1943 гг.» в части проведения работ по реконструкции наружных сетей водоснабжения ГТРК «Волгоград- ТРВ» по адресу г. Волгоград, ул. Рокоссовского, 100.

В соответствии со статьёй 3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» культурные и природные ландшафты, памятные места, связанные с историческими (в том числе военными) событиями относятся к достопримечательным местам, как виду объектов культурного наследия.

Для данной территории (в том числе) законодательством установлены следующие требования:

1. Согласно Федеральному закону от 25.06.2002 № 73-ФЗ:

- земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения (статья 5);

- на территории достопримечательного места разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях (статья 5.1, п.1, пп.3);

2. Согласно Постановлению Главы Администрации Волгоградской области от 04.06.2007 № 942 «Об утверждении границ зон охраны Мамаева кургана – места ожесточённых боёв в 1942-1943 гг. – объекта культурного наследия федерального

(общероссийского) значения», в редакции Постановления Губернатора Волгоградской области от 24.04.2014 № 360:

- в пределах границ Мамаева кургана все работы подлежат согласованию с федеральным исполнительным органом, специально уполномоченным в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.

В разделе документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия предусмотрены мероприятия по обеспечению сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Мамаев курган» - место ожесточённых боёв в 1942-1943 гг.» при проведении работ по реконструкции наружных сетей водоснабжения ГТРК «Волгоград- ТРВ» по адресу г. Волгоград, ул. Рокоссовского, 100.

Работы по реконструкции сетей водоснабжения ГТРК «Волгоград-ТРВ» планируются по существующей трассе недействующего водопровода с производством земляных работ в границах старых траншей и не повлекут за собой изменения особенностей достопримечательного места «Мамаев курган» - место ожесточённых боёв в 1942-1943 годах», являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению.

Для исключения воздействия на территорию объекта культурного наследия федерального значения «Мамаев курган» - место ожесточённых боёв в 1942-1943 годах» и минимизации неудобств для посетителей Мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» при проведении работ по реконструкции сетей водоснабжения ГТРК «Волгоград-ТРВ» необходимо предусмотреть, в том числе следующие мероприятия:

- 1). для уменьшения шумового воздействия при производстве работ необходимо использовать оборудование, механизмы и инструменты, исключающие высокий уровень шума.
- 2) при производстве земляных работ запрещается применять ударные и взрывные способы разработки грунта;
- 3) траншеи выполняются без откосов, с закреплением стенок инвентарными щитами;
- 4) строительные работы в траншее должны быть максимально сокращены;
- 5) организация специальных площадок складирования строительных материалов и конструкций не предусмотрена, необходимые строительные материалы предусмотрено завозить автотранспортом, разгружать на подготовленных для разгрузки временных площадках;

6) предусмотрено использование строительных машин и механизмов, которые обеспечивают уровень шума на строительной площадке не более 80 дБА, ремонт строительных машин и автотранспорта, профилактика, замена масел и т.п. будут производиться на базах механизации;

7) после всех земляных работ выполняется рекультивация почвенного покрова, полное восстановление асфальтового покрытия, бордюрного камня и газонов.

8). учитывая, что за Мамаев курган велась тяжёлая, кровопролитная и длительная битва - территория может хранить взрывоопасные предметы, боевые захоронения и незахороненные останки воинов, поэтому при производстве земляных работ при реконструкции наружных сетей водоснабжения ГТРК «Волгоград-ТРВ» необходимо соблюдать предельную осторожность и внимание. В случае обнаружения каких-либо предметов времён Сталинградского сражения или фрагментов останков воинов – работы должны быть немедленно остановлены. Одновременно к месту обнаружения объектов должны быть вызваны соответствующие специальные организации.

В соответствии со ст. 36, п.3 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ и Режимом использования земель в границах территории объекта культурного наследия, утверждённым Постановлением Главы Администрации Волгоградской области от 04.06.2007 № 942 - документацию, обосновывающую меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Мамаев курган» – место ожесточённых боёв в 1942-1943 гг.» по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Мамаев курган в рамках проектной документации «Реконструкция наружных сетей водоснабжения ГТРК «Волгоград- ТРВ» по адресу: г. Волгоград, ул. Рокоссовского, 100» согласовать с региональным органом охраны объектов культурного наследия, осуществляющим переданные полномочия федерального органа охраны объектов культурного наследия согласно ст. 9.1 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ.

Работы производить в соответствии с данным разделом документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Мамаев курган» – место ожесточённых боёв в 1942-1943 гг.».

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для неё специальной, технической и справочной литературы:

- Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Закон Волгоградской области от 1.07.2009 г. № 1908-ОД «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Волгоградской области»;
- Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР»;
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.2015 г. № 569 «О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе»;
- Постановление Главы Администрации Волгоградской области от 04 июня 2007 № 942 «Об утверждении границ зон охраны Мамаева кургана – места ожесточённых боёв в 1942-1943 гг. – объекта культурного наследия федерального (общероссийского) значения»;
- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».

Обоснования вывода экспертизы:

Эксперт при рассмотрении представленных на экспертизу материалов счёл их достаточными для подготовки заключения.

Экспертом установлено, что документация разработана в соответствии со ст. 36 Федерального закона №73-ФЗ от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и обосновывает меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Мамаев курган» - место ожесточённых боёв в 1942-1943 гг.» по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Мамаев курган.

- документация разработана Обществом с ограниченной ответственностью «Научно-проектное объединение архитектуры, градостроительства и дизайна», имеющим действующую лицензия № МК РФ 00375 от 29 декабря 2012 года на осуществление

деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

- на территории достопримечательного места разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях (Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ, ст. 5.1, п.1, пп.3);

- в соответствии с режимом использования земель в границах территории Мамаева кургана - места ожесточённых боёв в 1942-1943 гг. – объекта культурного наследия федерального (общероссийского) значения, утверждённому Постановлением Главы Администрации Волгоградской области от 04 июня 2007 года № 942 в пределах границ Мамаева кургана все работы подлежат согласованию с региональным органом охраны объектов культурного наследия, осуществляющим переданные полномочия федерального органа охраны объектов культурного наследия;

- планируемые к производству работы по реконструкции наружных сетей водоснабжения ГТРК «Волгоград- ТРВ» по адресу: г. Волгоград, ул. Рокоссовского, 100 на юго-западном склоне Мамаева кургана, не повлекут за собой изменения особенностей достопримечательного места «Мамаев курган» - место ожесточённых боёв в 1942-1943 годах», являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению;

- в случае обнаружения во время проведения земляных работ останков участников Сталинградской битвы и иных материальных артефактов периода Великой Отечественной войны немедленно приостановить дальнейшие земляные работы и уведомить соответствующие органы и специальные организации.

Выводы экспертизы.

Обеспечение сохранности объекта культурного наследия в соответствии с представленным разделом документации, обосновывающим меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Мамаев курган» – место ожесточённых боёв в 1942-1943 гг.» по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Мамаев курган при реконструкция наружных сетей водоснабжения ГТРК «Волгоград- ТРВ» по адресу: г. Волгоград, ул. Рокоссовского, 100, выполненным Обществом с ограниченной

ответственностью «Научно-проектное объединение архитектуры, градостроительства и дизайна» - возможно (**положительное заключение**).

Документация рекомендуется для согласования государственным органом охраны объектов культурного наследия.

Перечень приложений к заключению экспертизы.

Отсутствуют.

Дата оформления заключения экспертизы: 15 марта 2018 года.

Эксперт _____ Р.Г. Исакова