

## **АКТ**

**государственной историко-культурной экспертизы  
научно-проектной документации на проведение работ по  
сохранению объекта культурного наследия регионального  
значения: "Братская могила советских воинов, погибших  
в период Сталинградской битвы» по адресу:  
Волгоградская область, г. Волгоград, пос. Майский.  
Шифр № 2010**



**2020г.**

## АКТ

**государственной историко-культурной экспертизы  
научно-проектной документации на проведение работ по сохранению  
объекта культурного наследия регионального значения: "Братская могила  
советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» по адресу:  
Волгоградская область, г. Волгоград, пос. Майский. Шифр № 2010.**

г. Астрахань, г. Псков

06.07. 2020 года

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.

В соответствии с пунктом 11 указанного выше Положения экспертиза проводится экспертной комиссией.

Дата начала проведения экспертизы	24.06.2020 г.
Дата окончания проведения экспертизы	06.07.2020 г.
Место проведения экспертизы	Города: г. Астрахань, г. Псков
Заказчик экспертизы	Общество с ограниченной ответственностью «Созидание»
Исполнитель экспертизы	Комиссия по проведению историко-культурной экспертизы, в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Тихонов А.В.(г.Астрахань), Голубева И.Б.(г.Псков), Левитан И.Б. (г.Астрахань)
Разработчик проекта	Общество с ограниченной ответственностью «Созидание» Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 19220 от 21 июня 2019г.

## Сведения об экспертах:

Председатель экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	<b>Тихонов Александр Владимирович</b>
Образование	среднее специальное
Специальность	архитектор
Ученая степень (звание)	Почётный архитектор России
Стаж работы	34 года
Место работы и должность	ООО «Дирекция Астраханского отделения кафедры ЮНЕСКО по сохранению градостроительных и архитектурных памятников. Специалист по экспертизе объектов исторических и культурных ценностей
Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы	<p>Приказ Министерства культуры РФ от 17.09.2018 г. №1627</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;</li> <li>- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;</li> <li>- документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра;</li> <li>- документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия;</li> <li>- документы, обосновывающие отнесение объекта культурного наследия к историко-культурным заповедникам, особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации либо объектам всемирного культурного и природного наследия;</li> </ul> <p>-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в</li> </ul>

	реестр, выявленного объекта культурного наследия, либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанным с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.
--	---

Ответственный секретарь экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	<b>Голубева Ирина Борисовна</b>
Образование	высшее
Специальность	искусствовед
Ученая степень (звание)	нет
Стаж работы	49
Место работы и должность	не работает
Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы	Приказ Министерства культуры РФ от 16.08.2017 г. № 1380 -выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; -документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; -проекты зон охраны объекта культурного наследия; -проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; -документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включённого в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ,

	указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.
--	---

Член экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	<b>Левитан Ирина Борисовна</b>
Образование	высшее
Специальность	история
Ученая_степень (звание)	-
Стаж_работы	14 лет
Место_работы и должность	ООО «Дирекция Астраханского отделения кафедры ЮНЕСКО по сохранению градостроительных и архитектурных памятников. Специалист по экспертизе объектов исторических и культурных ценностей
Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы	Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 27.02.2019 № 219 - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.

Мы, нижеподписавшиеся, экспертная комиссия в составе: председателя Тихонова Александра Владимировича, ответственного секретаря экспертной комиссии Голубевой Ирины Борисовны и члена комиссии Левитан Ирины Борисовны признаем свою ответственность за соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 и отвечаем за достоверность и обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем заключении экспертизы.

Настоящим подтверждаем, что мы предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по статье 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой нам известно и понятно.

Экспертами при подписании акта государственной историко-культурной экспертизы, выполненного на электронном носителе в формате переносимого

документа (PDF), обеспечена конфиденциальность ключа усиленной квалифицированной электронной подписи.

### **Отношения экспертов и Заказчика экспертизы:**

Эксперты:

- не имеют родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее - Заказчик) (его должностными лицами, работниками);
- не состоят в трудовых отношениях с Заказчиком;
- не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком;
- не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) Заказчика;
- не заинтересованы в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

### **Основание для проведения экспертизы:**

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569;
- ГОСТ Р 55528—2013. Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);
- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры народов Российской Федерации) № 53-09-06/193 от 07.04.2020г. выданное Комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области.
- договоры между ООО «Созидание» и экспертами Голубевой И.Б. , (г. Псков), Тихоновым А.В.(г. Астрахань), Левитан И.Б. (г. Астрахань)

### **Объект экспертизы:**

Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: "Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, пос. Майский. Шифр № 2010.

### **Цель экспертизы:**

Определение соответствия научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения:

"Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, пос. Майский. Шифр № 2010, выполненная обществом с ограниченной ответственностью «Созидание» требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

### **Состав проектной документации:**

научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: "Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, пос. Майский. Шифр №2010, выполненная обществом с ограниченной ответственностью «Созидание», представлена на электронном носителе.

### **В составе:**

#### **Состав научно-проектной документации**

*состав в соответствии с ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования»*

Наименование	Обозначение	Наименование	Примечание
<b>Раздел 1</b>		<b>Предварительные работы (ГОСТ Р 55528-2013. Общие требования)</b>	
Том 1.1	ПР.1-ИРД	Исходная и разрешительная документация.	
		Технический отчет о состоянии ОКН	
		Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ	
Том 1.2	ПР.2	Протоколно-документальная фотофиксация объекта.	
<b>Раздел 2</b>		<b>Комплексные научные исследования. (ГОСТ Р 55528-2013. Общие требования)</b>	
Том 2.1	КНИ.1	Историко-архивные и библиографические исследования.  Инженерно-техническое обследование.	
Том 2.2	КНИ.2-ОЧ	Архитектурные обмеры.	

Наименование	Обозначение	Наименование	Примечание
Том 2.3	КНИ.3	Отчет о комплексных научных исследованиях	
<b>Раздел 3</b>		<b>Проект по реставрации</b>	
		<b>Эскизный проект</b>	
	<b>ПЗ</b>	Пояснительная записка	
	<b>АР</b>	Архитектурные решения	
		<b>Проект по реставрации и приспособлению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87)</b>	
Том 3.1 (Раздел 1)	П-ПЗ	Пояснительная записка	
Том 3.2 (Раздел 2)	П-ПЗУ	Схема планировочной организации земельного участка.	
Том 3.3 (Раздел 3)	П-АР	Архитектурные решения	
Том 3.4 (Раздел 4)	П-КС	Конструктивные решения	
Том 3.6 (Раздел 6)	П-ПОС	Проект организации строительства (реставрации)	
Том 3.11 (Раздел 11)	П-СМ	Смета на строительство объектов капитального строительства.	
<b>Раздел 4</b>		<b>Рабочая проектная документация (ГОСТ Р 55528-2013. Общие требования)</b>	
Том 4.1	Р-АС	Архитектурно-строительные рабочие чертежи	



## **Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:**

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты проведения экспертизы, отсутствуют.

## **Сведения о проводимых исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов:**

Экспертной комиссией:

- рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы, подлежащие экспертизе;
- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по Объекту экспертизы, принятого от Заявителя (Заказчика);
- осуществлено обсуждение результатов проведенных исследований и проведен обмен сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения экспертов, принято, единое решение и сформулирован вывод экспертизы;
- оформлены результаты экспертизы (проведенных исследований) в виде Акта государственной историко-культурной экспертизы.

Эксперты установили, что иных положений и условий, необходимых для работы экспертной комиссии и проведения экспертизы, не требуется. Эксперты при исследовании документов и материалов, представленных на экспертизу, сочли их достаточными для подготовки заключения.

## **Факты и сведения, выявленные и установленные в результате исследования материалов, представленных на рассмотрение экспертов:**

### ***Основные сведения:***

#### **Сведения о наименовании объекта:**

"Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» 1942 - 1943 гг.

#### **Сведения о местонахождении объекта:**

по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, пос. Майский.

#### **Сведения о границах территории объекта культурного наследия**

Приказ от 20 января 2015 года № 01-20/095 об установлении границ территории объекта культурного наследия регионального значения "Братская могила советских воинов, погибших в период сталинградской битвы" 1942 - 1943 гг., расположенного по адресу: г. Волгоград, Советский район, пос. Майский, и правовых режимов использования территории (в редакции приказа комитета культуры Волгоградской области от 12.08.2015 № 01-20/313).

Комитет культуры Волгоградской области приказ от 21 сентября 2015 года № 01-20/378 об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия

регионального значения "Братская могила воинов, погибших в период сталинградской битвы", 1942 - 1943 гг., расположенного по адресу: г. Волгоград, Советский район, пос. Майский, а также требований к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон, границы территории объекта культурного наследия регионального значения "Братская могила воинов, погибших в период Сталинградской битвы", 1942 -1943 гг., расположенного по адресу: г. Волгоград, Советский район, пос. Майский, устанавливаются согласно схеме по линиям, обозначенным цифрами:

- от точки 1 до точки 2 - на расстоянии 2,0 м от северо-восточной стороны мемориала в направлении на юго-восток - 69,30 м;
- от точки 2 до точки 3 - на расстоянии 12,0 м от юго-восточной стороны мемориала в направлении на юго-запад - 39,70 м;
- от точки 3 до точки 4 - на расстоянии 12,0 м от юго-западной стороны мемориала в направлении на северо-запад - 72,20 м;
- от точки 4 на расстоянии 19,0 м от северо-западной стороны мемориала в направлении на северо-восток до замыкания контура в точке 1 - 39,10 м

Границы охранной зоны объекта культурного наследия регионального значения "Братская могила воинов, погибших в период Сталинградской битвы", 1942 - 1943 гг., расположенного по адресу: г. Волгоград, Советский район, пос. Майский, устанавливаются согласно схеме по линиям, обозначенным цифрами:

- от точки 1 до точки 2 - на расстоянии 2,0 м от северо-восточной стороны мемориала в направлении на юго-восток - 69,30 м;
- от точки 2 до точки 3 - на расстоянии 12,0 м от юго-восточной стороны мемориала в направлении на юго-запад - 39,70 м;
- от точки 3 до точки 4 - на расстоянии 12,0 м от юго-западной стороны мемориала в направлении на северо-запад - 72,20 м;
- от точки 4 до замыкания контура в точке 1 - на расстоянии 19,0 м от северо-западной стороны мемориала в направлении на северо-восток - 39,10 м;
- от точки 5 до точки 6 - в восточном направлении - 91,0 м;
- от точки 6 до точки 7 - в северо-восточном направлении - 54,0 м;
- от точки 7 до точки 8 - в юго-восточном направлении - 46,0 м;
- от точки 8 до точки 9 - в южном направлении - 59,0 м;
- от точки 9 до точки 10 - в северо-западном направлении - 92,0 м;
- от точки 10 до точки 11 - в южном направлении - 25,0 м;
- от точки 11 до точки 12 - в северо-западном направлении - 93,0 м;
- от точки 12 до замыкания контура в точке 5 - в северо-восточном направлении - 88,0 м.

**Сведения о категории историко-культурного значения объекта:**

Постановление Волгоградской областной Думы от 05.06. 1997 № 62/706

«О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области».

**Сведения о собственнике, либо ином законном владельце объекта культурного наследия:**

Государственное бюджетное учреждение «Жилищно-коммунальное хозяйство Советского района г. Волгограда»

**Предмет охраны:**  
Приказ от 23.06.2020 г. № 118



КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ  
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПРИКАЗ**

23 июня 2020 г.

Волгоград

№ 118

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения "Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы", расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Советский район, пос. Майский

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", Порядком определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", утвержденного приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016 г. № 28, Положением о комитете государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области, утвержденным постановлением Администрации Волгоградской области от 19 декабря 2016 г. № 697-п, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения "Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы", расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Советский район, пос. Майский.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Председатель комитета

А.Ю.Баженов

## УТВЕРЖДЕН

приказом комитета  
государственной охраны  
объектов культурного наследия  
Волгоградской области

от 23 июля 2008 г. № 118

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения "Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы", расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Советский район, пос. Майский

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения "Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы", расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Советский район, пос. Майский<sup>1</sup>, являются:

местоположение – г. Волгоград, Советский район, пос. Майский, на участке, граничащем с севера со смежным земельным участком с кадастровым номером 34:03:220001:212 по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, п. Майский, ул. им. Красикова, 25г;

останки захороненных, со всеми относящимися к ним материальными предметами (при наличии);

объемно-планировочное решение мемориала, состоящее из расположенных вдоль продольной оси по линии запад – север-запад – восток – юго-восток трех площадок: площадки с симметрично расположенными по флангам стелами с именами павших защитников Отечества, средней площадки с прямоугольным в плане цветником, площадки с надмогильным сооружением;

мемориальные стелы, для увековечения памяти защитников Отечества;

надмогильное сооружение над братской могилой;

прямоугольное в плане надгробие в виде стереобата, облицовка стереобата гранитными и мраморными плитами;

рельефная пятиконечная звезда;

трехступенчатое основание обелиска, выполненное из сборных гранитных блоков: первая ступень – из шлифованных (бучардированных) блоков, вторая ступень – из блоков, обработанных методом "Скала", третья ступень – из шлифованных (бучардированных) блоков;

прямоугольный в плане обелиск, выполненный из сборных шлифованных (бучардированных) гранитных блоков с завершением в виде пирамидона;

<sup>1</sup> Адрес объекта культурного наследия указан в соответствии с постановлением Волгоградской областной Думы от 05.06.1997 № 62/706 "О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области". Фактическое местоположение объекта культурного наследия: Волгоградская область, г. Волгоград, Советский район, пос. Майский, на участке, граничащем с севера со смежным земельным участком с кадастровым номером 34:03:220001:212 по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, п. Майский, ул. им. Красикова, 25г.

барельеф в виде ордена Отечественной войны – на главном фасаде в средней части обелиска по центру;

накладное рельефное изображение гирлянды из лавровых ветвей под орденом Отечественной войны;

текст на гранитной мемориальной доске прямоугольной формы на лицевой поверхности обелиска (посередине, ниже гирлянды):

"ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ  
ПАШИМ В БОЯХ ЗА СВОБОДУ  
И НЕЗАВИСИМОСТЬ  
НАШЕЙ РОДИНЫ".

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к предмету охраны объекта культурного наследия регионального значения "Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы", расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Советский район, пос. Майский

Фотографическое изображение объекта культурного наследия регионального значения "Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы", расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Советский район, пос. Майский



## **Историко-архивные и библиографические исследования:**

В братской могиле похоронены более 3-х тысяч воинов частей и соединений 64 армии, погибших в оборонительных и наступательных боях в период Сталинградской битвы 1942-1943 гг. Здесь же похоронены, погибшие в период наступательных боев в январе 1943 года, воины некоторых частей и соединений 57 армии, действовавших на правом фланге этой армии (422 стрелковой дивизии и др.) Всего известны имена 3967 погибших воинов (список прилагается). 19 августа 1942 года ударные группировки 6-й полевой и 4-й танковой армий немецко-фашистских войск начали одновременное наступление на Сталинград. 18 дивизий противника было брошено на город. Враг обладал большим превосходством в артиллерии, авиации и особенно в танках. Цель гитлеровского командования была - блокировать город с севера, выходом войск 6-й армии к Волге, и с Юга-войсками 4-й танковой армии. Отрезав пути, связывающие Сталинград с внешним миром, быстро занять его.

Но планам немецкого командования не суждено было осуществиться. Враг встретил упорное сопротивление наших войск Части Красной Армии не только оборонялись, но и переходили в наступление, обращая в бегство противника нанося ему чувствительные удары. Войска 64 армии (29,112,204,208,214,229 стрелковые дивизии, 66 и 154 морские бригады, курсанты военных училищ и другие части) с августа 1942 года вели упорные оборонительные бои в районе населенных пунктов: Андреевка, Бирюково, Елки, Кравцов, Попов, Смирнов, Соловьев, Цыбенко, Гавриловка, Ягодный, Варваровка, защищая подступы к Кировскому району города. Бои продолжались до января 1943 года, когда немецко-фашистские войска в этом районе и на подступах к Сталинграду были разгромлены и уничтожены. В наступательных боях в составе 64 армии с ноября 1942 г. принимали участие: 7 стрелковый корпус (93, 96 и 97 стрелковые бригады}, 36 гвардейская, 29, 157, 169, 204 стрелковые дивизии, 143, 66, 54 бригада, 77 и 118 укреп. районы, 90 танковая бригада, 38 мотострелковая бригада, 35 и 166 отдельные танковые полки, 28 отдельный дивизион бронепоездов. Павшие в боях с августа 1942 г по январь 1943 г. офицеры, сержанты и солдаты были похоронены на территории перечисленных выше населенных пунктов.

При строительстве канала имени В.И. Ленина и в связи с предстоящим затоплением территории водами Варваровского водохранилища, где находились многие захоронения, в 1949-1952 гг. останки погибших воинов были перенесены в одну общую братскую могилу в пос. Майском на берегу водохранилища. В эту же могилу были перенесены останки погибших воинов, обнаруженные при ведении строительных работ при прокладке Волго-Донского судоходного канала, захоронений, обнаруженные местными жителями и следопытами. Постоянно проводятся работы по установлению имен погибших, список которых ежегодно пополняется новыми именами, которые вносятся в именной учет и на мемориальные плиты. Процесс выявления новых фамилий отразился на внешнем виде мемориальных плит.

Мемориал построен в 1952 году. Первый капитальный ремонт и реконструкция мемориала были выполнены в 1977 году. Авторы реконструкции – архитекторы М.Д. Голубин и А.Н. Баранов. Было установлено 13 гранитных надгробий с именами погибших (1969 фамилий), постамент для «Вечного огня», замощена бетонными плитами надмогильная площадка. В 1990-е гг. выполнена реконструкция и расширение мемориала до современного состояния. Подход к обелиску (стеле) с «Вечным огнем» оформлен двумя площадками в разных уровнях. На первой от входа прямоугольной площадке установлено 16 тумб с мемориальными досками, на продольной оси устроена прямоугольная клумба. Следующая прямоугольная площадка благоустроена клумбой и скамейками, предусмотрены входы с флангов в виде каменных лестниц. Площадка с обелиском и «Вечным огнем» благоустроена квадратными в плане цветниками. Все площадки замощены гранитной и мраморной брекчией, тротуарными плитами.

Братская могила расположена на северной окраине пос. Майский на территории сквера площадью около 0,5 га, на берегу Варваровского водохранилища. Сквер размером около 40х70 м огорожен поздним забором из сборных металлических секций с северо-западной, юго-западной и юго-восточной сторон, сборных ж.б. секций с северо-восточной стороны. Мемориал общим размером около 17,5х54 м расположен в северо-восточной части сквера, занимая примерно половину сквера. Сформирован вдоль продольной оси юго-восток - северо-запад, имеет симметричную композицию относительно главной продольной оси. Мемориал в настоящее время включает в себя три площадки: начиная от входа в сквер - площадку с шестнадцатью тумбами с мемориальными досками размером около 13х23м, среднюю площадку между обелиском и тумбами размером около 15х20 м, надмогильное сооружение с обелиском и вечным огнем размером около 13х17,5м. На среднюю площадку с флангов ведут каменные одномаршевые лестницы, правая лестница в 5 ступеней, левая лестница в 4 ступени. Первоначальный обелиск (стела) на трехступенчатом основании выполнен из сборных гранитных блоков. Размеры: нижняя ступень в плане 3,26 х 2,85 м, высота 0,4 м; средняя ступень в плане 2,13 х 1,73 м, высота 0,5 м; верхняя ступень в плане 1,6 х 1,1м, высота 0,2 м; высота обелиска 3,15 м. Постамент символического «Вечного огня» кирпичный, облицован гранитными и мраморными плитами, размеры в плане 5,3 х 3,43 м, высота 0,69 м. Символический «Вечный огонь» зажигается в праздничные дни. Для «Вечного огня» ранее использовался переносной газовый баллон, устанавливаемый в углублении, современное покрытие из черного полированного гранита устроено в одном уровне и в качестве источника огня используется переносная лампада.

#### **Общее состояние памятника:**

Общее состояние памятника: Братская могила расположена на северной окраине поселка Майский на территории сквера площадью около 0,5 га, на берегу Варваровского водохранилища. В братской могиле похоронены более 3-х тысяч воинов частей и соединений 64 армии, погибших в оборонительных и наступательных боях в 1942-1943 гг. Здесь же похоронены погибшие в период наступательных боев в январе 1943 г. воины некоторых частей и соединений 57



армии. При строительстве Волго-Донского канала судоходного им. В.И. Ленина останки погибших воинов в населенных пунктах Андреевка, Бирюково, Елхи, Кравцов, Попов, Смирнов, Соловьев, Цыбенко, Гавриловка, Ягодный, Варваровка были перенесены в одну общую братскую могилу в пос. Майский. Памятник построен в 1952 г., реконструирован в 1977 г. (авторы проекта реконструкции архитекторы М.Д. Голубин, А.Н. Баранов). В настоящее время Мемориал включает:

- надмогильное сооружение с обелиском и вечным огнем;
- площадку с шестнадцатью тумбами с мемориальными досками;
- среднюю площадку между обелиском и тумбами.

Обелиск на трехступенчатом основании выполнен из сборных гранитных блоков, наблюдаются сдвиги блоков. Первоначально отлитые из цветного металла накладные изображения ордена Отечественной войны и изображение венка из лавровых ветвей были утрачены и воссозданы заново.

Постамент символического вечного огня кирпичный, облицован гранитными плитами, наблюдаются утраты облицовки, трещины плит.

Шестнадцать тумб кирпичные, облицованы белым мрамором, частично оштукатурены и окрашены в белый цвет, мемориальные доски с фамилиями выполнены из черного гранита.

Наблюдаются утраты облицовки, трещины мемориальных досок.

Площадки облицованы гранитной и мраморной брекчией, тротуарными плитами, наблюдаются утраты облицовки, просадки грунта, прорастание растительности.

### **Состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов памятника:**

Общее состояние: Обелиск: на трехступенчатом основании выполнен из сборных гранитных блоков, наблюдаются сдвиги гранитных элементов на ступенчатом основании, биопоражения, утраты: первоначальное накладное изображение ордена Отечественной войны утрачено (установлен повторно), изображение венка из лавровых ветвей, отлитого из цветного металла так же утрачено (венки установлены повторно в камне).

Постамент символического вечного огня: кирпичный, облицован гранитными плитами, наблюдаются утраты, сдвиги, выпучивание и трещины облицовки, биопоражения. На горизонтальной поверхности уложены после предыдущего ремонта плиты черного полированного гранита, толщиной 18 мм. На них свободно расположен символический вечный огонь в форме бетонной пятиконечной звезды.

Шестнадцать тумб выполнены из красного керамического кирпича, облицованы в основании гранитом, далее основное покрытие облицовки белый мрамор толщиной 20 мм, значительные площади покрытия тумб, после

предыдущих ремонтов, оштукатурены и покрашены в белый цвет, мемориальные доски выполнены из черного гранита с насечкой фамилий павших воинов. Наблюдаются утраты, сколы, трещины первоначальной мраморной облицовки, трещины на гранитных мемориальных плитах с фамилиями, повреждения поздней белой окраски, отслоения поздней штукатурки со значительным отрывом лицевого слоя кирпичной кладки основания.

Площадки облицованы гранитной (серой) и мраморной (белой) брекчией и тротуарными плитами заводского изготовления, с обрамлением базальтовыми бордюрами и парапетами, декорированными мраморными вставками. Наблюдаются деформации (сдвиги) облицовки базальтовых парапетов, просадки и прорастание растительности покрытий площадок.

#### Фундаменты:

Фундаменты кирпичные (из красного кирпича на цементном растворе) ленточные.

#### Цоколи и отмостки около них:

Отмостки: У обелиска с западной стороны выполнена отмостка - бетонная стяжка, по которой наблюдаются трещины, утраты, разрушения, проседание грунта, состояние неудовлетворительное, частично отмостка отсутствует.

Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, карнизы, колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах):  
Обелиск:

На момент осмотра на главный фасад обелиска установлены повторно, взамен утраченных, накладные элементы - изображение ордена Отечественной войны меньшего размера, чем утраченный и лавровый венок (выполнен в натуральном камне).

#### Мемориальные доски:

Обелиск: главный фасад – утрачена первоначальная мемориальная гранитная доска размером 1,3м x 0,5м с текстом выполненным накладными буквами: «ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ, ПАВШИМ В БОЯХ ЗА СВОБОДУ И НЕЗАВИСИМОСТЬ НАШЕЙ РОДИНЫ». На момент осмотра, на главном фасаде обелиска установлена повторно мемориальная гранитная доска размером 1,3м x 0,5м с памятной надписью: «ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ, ПАВШИМ В БОЯХ ЗА СВОБОДУ И НЕЗАВИСИМОСТЬ НАШЕЙ РОДИНЫ». Обратная сторона обелиска – утрачена первоначальная мемориальная гранитная доска размером 1,3м x 0,5м с текстом выполненным накладными буквами: «Здесь похоронены офицеры, сержанты и солдаты, павшие смертью храбрых в дни Сталинградской битвы. 1942-1943 гг.»

На мемориальных тумбах расположены мемориальные доски из черного полированного гранита с фамилиями захороненных. На досках наблюдаются добавочные вставки фамилий, а также утраты, сколы, трещины гранитных плит.

### **Инженерно-техническое обследование:**

Объемно-планировочное решение братской могилы, её внешнее декоративное оформление, использованные строительные материалы характерны для периода середины XX века. Фундамент обелиска детально, с отрывкой шурфов, не обследовался, но при проведении визуально-измерительного контроля фиксируется отсутствие значительных осадочных деформаций непосредственно под обелиском и разрушений с этим связанных, что указывает на удовлетворительное состояние фундамента. Наблюдаемое смещение (сдвижки) гранитных плит обусловлено проникновением влаги через трещины в швах между гранитными блоками внутрь конструкции обелиска.

Постамент символического вечного огня кирпичный, облицован гранитными плитами, при проведении визуально-измерительного контроля фиксируются утраты, сдвижки, выпучивание и трещины гранитной облицовки, биопоражения. Указанные дефекты формируются на фоне длительного воздействия влаги в результате застоя воды у подножия постамента.

Шестнадцать тумб выполнены из красного керамического кирпича, облицованы в основании гранитом, далее основное покрытие облицовки белый мрамор толщиной 20 мм, значительные площади тумб после предыдущих ремонтов оштукатурены и покрашены в белый цвет, мемориальные доски выполнены из черного гранита с насечкой фамилий павших воинов. Наблюдаются утраты, сколы, трещины первоначальной мраморной облицовки, трещины на гранитных мемориальных плитах с фамилиями, повреждения поздней белой окраски, отслоения поздней штукатурки со значительным отрывом лицевого слоя кирпичной кладки основания. Указанные дефекты формируются под воздействием скапливающейся влаги внутри конструкций на границе материалов разной плотности при многократно повторяющихся циклах смены низких и высоких температур.

Площадки облицованы гранитной (серой) и мраморной (белой) брекчией и тротуарными плитами заводского изготовления, с обрамлением базальтовыми бордюрами и парапетами, декорированными мраморными вставками. Наблюдаются деформации (сдвижки) облицовки базальтовых парапетов, просадки, выпучивание и прорастание растительности покрытий площадок. Указанные дефекты появляются на фоне длительного застоя воды и снега на площадке.

На основании проведенного детального визуального обследования технического состояния Братской могилы и анализа их результатов устанавливается следующая категория технического состояния объекта - аварийное.

### **Виды работ, предполагаемые к выполнению на объекте культурного наследия:**

#### **Архитектурные решения.**

##### **1. Обелиск. Реставрация.**

-провести удаление с поверхности обелиска биологических повреждений (мхи, грибки и т.д.) при помощи металлических щеток и состава типа СТ 99 ПРОТИВОГРИБКОВОЕ СРЕДСТВО;

-провести удаление 2-ух металлических перронов (предназначавшихся для крепления ранее установленной мемориальной гранитной плиты с обратной стороны стелы) следующим образом:

-произвести высверливание перрона полым сверлом с подбором диаметра сверла, удалить перрон;

-выполнить механическую расчистку существующих швов между гранитными блоками, удаляя фрагменты предыдущего затирочного состава швов на глубину 15\* мм, в ширину «по месту» до раскрытия текстуры натурального камня;

-осуществить промывку всех гранитных плит обелиска, путем нанесения мыльного раствора (типа Mr. Proper);

-смыть раствор водой (водоструйная очистка);

-швы между гранитными блоками и отверстия от крепления плиты с оборотной стороны обелиска аккуратно зачеканить раствором MasterEmaco 5400;

-произвести гидрофобизацию поверхности плит раствором SNL фирмы Remmers, обработка за два раза.

## **2. Декоративные элементы обелиска (воссоздание):**

-установить с оборотной стороны обелиска утраченную мемориальную доску размером 1,3м x 0,5м с текстом «ЗДЕСЬ ПОХОРОНЕНЫ ОФИЦЕРЫ, СЕРЖАНТЫ И СОЛДАТЫ, ПАВШИЕ СМЕРТЬЮ ХРАБРЫХ В ДНИ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ. 1942-1943 ГГ.»

## **3. Постамент «вечного огня». Реставрация.**

-выполнить демонтаж позднего черного гранита с верхней поверхности постамента;

-выполнить демонтаж штукатурного покрытия на кубовидном основании обелиска с оборотной стороны;

-выполнить демонтаж существующего гранита с боковых сторон постамента;

-после демонтажа сущ. гранита необходимо укрепить основание под последующую облицовку натуральным гранитным камнем ремонтной смесью типа СТ 29 ШТУКАТУРКА И РЕМОНТНАЯ ШПАКЛЕВКА;

-монтаж новых гранитных плит производить на клей типа CM 117 ELAST, в соответствии с ТУ производителя,

-монтаж мраморных плит производить на клей типа CM 115 MARBLE&MOSAIC в соответствии с ТУ производителя;

-воссоздание на горизонтальной поверхности нового гранитного покрытия с рисунком и раскладкой по первоначальному решению авторов

проекта, а также квадратного дополнительного постамента под установку символической бетонной звезды символа «вечного огня»;

#### **4. Тумбы с фамилиями и инициалами захороненных воинов Советской Армии, установленные вдоль длинных сторон прямоугольной площадки.**

-заменить разрушающиеся существующие тумбы на новые бетонные, в тех же габаритах и местах размещения, далее выполнить отделку по бетонной поверхности;

-демонтируемые фрагменты конструкций тумб не подлежат обязательному хранению.

-нанести грунтовку СТ16, расход 0,2л/м<sup>2</sup>;

-нанести штукатурку декоративную полимерную Ceresit СТ 77 мозаичная зерно 1,0-1,6 GRANADA 1

-установить новые гранитные именные поля на наклонные плоскости (предусмотреть резервные площади для размещения фамилий).

#### **5. Покрытие обходных площадок, ограждающих их парапетов и лестниц. Реставрация и приспособление.**

-выполнить ремонт (реставрацию) гранитной (серой) и мраморной (белой) брекчии вокруг обелиска, сохранив надпись 1941-1945 гг.;

-заменить существующее покрытие вокруг обелиска новыми тротуарными плитками заводского изготовления, с устройством нового основания под ними.

Тип покрытия определен - плитка (только серая) "старый город" h=50;

-обеспечить водоотведение с площадки;

-выполнить ремонт, перекладку базальтовых и мраморных плит ограждающего парапета площадки;

-выполнить замену бетонной отмостки на тротуарные плитки с западной стороны обелиска;

#### **Остальные площадки:**

-устроить новое мощение тротуарными плитками с укладкой на существующее бетонное основание «брекчия». Тип покрытия определен тротуарной плиткой (серая, светло-серая, жемчужная) «старый город" h=50» Плитка по характеру укладки и оттенкам сохраняет мотивы ранее уложенной «брекчии».

-выполнить устройство новых двух дорожек от существующих лестниц к центральной аллее мемориала;

-выполнить перекладку ступеней двух лестниц, с боковых сторон, ведущих на площадку между главным обелиском и мемориальными тумбами,

-выполнить ремонт металлического ограждения территории братской могилы;

-обеспечить водоотведение с площадок;

### **Конструктивные решения.**

Конструктивные решения предусматривают устройство новых тротуарных покрытий на Братской могиле, с обеспечением водоотведения с поверхности.

Для площадки с тумбами и средней площадки покрытия мощением тротуарной плиткой устраиваются по существующему основанию в составе:

- тротуарная плитка -50 мм
- гарцовочная смесь-60\* мм
- щебень ф.10-20 по уклону
- существующее мощение (основание)

Водоотведение обеспечивается за счет организации уклонов на покрытиях в сторону существующих газонов, при этом предусматривается перестановка базальтовых бордюров таким образом, что верх бордюра устанавливается в уровне верха тротуарного покрытия.

На площадке у обелиска предусматриваются следующие работы с покрытием:

- а) ремонт и реставрация части покрытия «брекчия» у обелиска
- б) замена существующего покрытия на новое:

- тротуарная плитка -50 мм
- гарцовочная смесь-60 мм
- щебень ф.20 -170 мм
- утрамбованный песок -100 мм
- уплотненный грунт основания

Деформированные мемориальные тумбы предусматривается заменить на новые, выполненные из бетона с последующей финишной отделкой поверхности.

Существующий базальтовый парапет вдоль тумб перекладывается.

При этом организуются водоотводящие отверстия в сторону газона в пролетах между тумбами.

Дальнейшая обработка бетонных тумб выполняется материалами:

- грунтовка СТ16, расход 0,2л/м<sup>2</sup>
- штукатурка декоративная полимерная Ceresit СТ 77 мозаичная зерно 1,0-1,6 GRANADA 1

Декоративная штукатурка СТ 77 предназначена для изготовления тонкослойных декоративных покрытий с «мозаичной» фактурой на **бетоне**, цементных и гипсовых штукатурках, гипсокартоне, древесностружечных плитах и т.д. внутри и снаружи зданий.

#### **СВОЙСТВА**

- готова к применению;
- выпускается 48 цветовых композиций;
- устойчива к истиранию и загрязнению;**
- атмосферо- и морозостойкая;**

пригодна для внутренних и наружных работ;  
экологически безопасна.

После высыхания представляет собой стекловидное, очень прочное, стойкое к загрязнению и истиранию покрытие, способное перекрывать мелкие трещины. Применяется в коридорах, холлах, входных группах, **цоколях, парапетах** и т.д.

Цокольная часть тумб выполняется облицовкой гранитом.

**Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы:**

- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие требования», утвержденный и введенный в действие с 01.01.2014 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 593-ст;
- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования», утвержденный и введенный в действие с 1.06.2014 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 66-ст;
- Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87;
- Свод правил по проектированию и строительству СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений», утвержденный постановлением Госстроя РФ от 21.08.2003 №153;
- ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», утвержденный и введенный в действие для добровольного применения с 01.01.2014 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.12.2012 г. № 198, стр.14-ст;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 25.03.2014 № 52-01-39-12-ГП «Разъяснение о научно-проектной и проектной документации»;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015 № 90-01-39-ГП;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 28.08.2015 № 280-01-39-ГП;
- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения от 53-09-06/193 от 07.04.2020г. выданное Комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области.

## **Обоснование вывода экспертизы:**

Экспертное исследование проведено на основании положений Федерального закона от 25 июня 2002 года 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Объект экспертизы – научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: "Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, пос. Майский. Шифр №2010.

Авторами проекта осуществлен подбор и анализ имеющейся технической документации по объекту, выполнено инженерно-техническое обследование братской могилы.

При проведении визуально-измерительного контроля выявлено отсутствие значительных осадочных деформаций непосредственно под обелиском и разрушений с этим связанных, что указывает на удовлетворительное состояние фундамента. Установлено смещение гранитных плит, что, по мнению авторов проекта, обусловлено проникновением влаги через трещины в швах между гранитными блоками внутрь конструкции обелиска.

Постамент символического вечного огня - кирпичный. Специалистами проектной организации зафиксированы утраты, сдвиги, выпучивание и трещины гранитной облицовки, биопоражения. Выявлено, что указанные дефекты формируются на фоне длительного воздействия влаги в результате застоя воды у подножия постамента.

Шестнадцать тумб. Наблюдаются утраты, сколы, трещины первоначальной мраморной облицовки, трещины на гранитных мемориальных плитах с фамилиями, повреждения поздней белой окраски, отслоения поздней штукатурки со значительным отрывом лицевого слоя кирпичной кладки основания. Указанные дефекты формируются под воздействием скапливающейся влаги внутри конструкций.

Площадки и тротуарные плиты с обрамлением базальтовыми бордюрами и парапетами, декорированными мраморными вставками. Наблюдаются деформации (сдвиги) облицовки базальтовых парапетов, просадки, выпучивание и прорастание растительности покрытий площадок. Отмечено, что указанные дефекты появляются на фоне длительного застоя воды и снега на площадке.

На основании проведенного визуального, детального обследования технического состояния Братской могилы и анализа их результатов, отраженных в документации, состояния объекта оценивается как аварийное. Требуется проведение ремонтно-реставрационных работ.

Проект разработан с целью проведения работ по сохранению объекта культурного наследия.

Авторами проектом разработан ряд мероприятий, включая ремонтно-реставрационные, восстановительные работы на объекте, в том числе :

установку утраченной мемориальной доски на обелиске братской могилы, замену поврежденного гранита на новый, восстановление дополнительного



постаменту под символическую бетонную звезду, воссоздание на верхней горизонтальной поверхности постаменту гранитного покрытия с рисунком, замену разрушающиеся мемориальных тумб на новые.

Проектом предлагается устройство нового покрытия тротуарными плитками, устройство новых дорожек к центральной аллее мемориала, ремонт ступеней двух лестниц, с боковых сторон, ведущих на площадку между главным обелиском и мемориальными тумбами, ремонт металлического ограждения территории братской могилы и водоотведение с площадок.

Согласно Акту определения влияния, предполагаемые к выполнению вышеуказанные виды работ не оказывают влияния на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия.

Данная научно-проектная документация выполнена в соответствии с Задаaniem № 53-09-06/193 от 07.04.2020г., выданное Комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области.

Эксперты считают, что проектные решения по сохранению объекта культурного наследия, направлены на повышение надежности, долговечности конструкций памятника, улучшают его эксплуатационные качества и способствуют долговременному сохранению объекта культурного наследия и не нарушают предмета охраны. Представленные на экспертизу материалы, включающие результаты натурного и визуального, инженерно-технического обследования объекта, отвечают требованиям Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия.

### **Вывод экспертизы:**

Представленная на экспертизу научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, пос. Майский. Шифр №2010, соответствует **(положительное заключение)** требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия. Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия в соответствии с представленной документацией возможно.

*Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF) с документами, прилагаемыми к настоящему акту, и являющимися его неотъемлемой частью, подписан усиленными квалифицированными электронными подписями.*

### **К настоящему акту прилагаются следующие документы:**

1. Протокол организационного заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-культурную экспертизу научно-проектной

документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: "Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, пос. Майский. Шифр № 2010.

2. Протокол итогового заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-культурную экспертизу научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: "Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, пос. Майский. Шифр № 2010.

3. Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры народов Российской Федерации) № 53-09-06/193 от 07.04.2020г. выданное Комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области.

Подписи экспертов:

Председатель экспертной комиссии

А. В. Тихонов

Ответственный секретарь

И.Б. Голубева

Член экспертной комиссии

И.Б. Левитан

*Дата оформления Акта государственной историко-культурной экспертизы  
06.07.2020года*

**ПРОТОКОЛ № 01**

организационного заседания экспертной комиссии, проводящей историко-культурную экспертизу научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: "Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, пос. Майский. Шифр № 2010

г. Астрахань, г. Псков

24.06 .2020 г.

**Заказчик экспертизы:** Общество с ограниченной ответственностью «Созидание»

**Разработчик Проекта:** Общество с ограниченной ответственностью «Созидание» (Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 19220 от 21 июня 2019г)

**Исполнитель экспертизы:**

Комиссия по проведению историко-культурной экспертизы научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: "Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, пос. Майский. Шифр № 2010, в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Тихонов А.В (г.Астрахань), Голубева И.Б.(г.Псков), Левитан И.Б. (г. Астрахань)

Совещались (по дистанционной связи):

- Голубева И.Б. - государственный эксперт (Приказ об аттестации Министерства культуры РФ от 16.08.2017 г. № 1380);
- Левитан И. Б. - государственный эксперт (Приказ об аттестации Министерства культуры РФ от 27.02.2019 г. № 219);
- Тихонов А.В. - государственный эксперт (Приказ об аттестации Министерства культуры РФ от 17.09.2018 г.№ 1627).

**Повестка дня:**

1. Создание и утверждение состава Экспертной Комиссии по выполнению государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, пос. Майский. Шифр № 2010, в составе которой аттестованные эксперты по

проведению государственной историко-культурной экспертизы: Тихонов А.В (г.Астрахань), Голубева И.Б.(г.Псков), Левитан И.Б. (г. Астрахань)

2. Выборы председателя и ответственного секретаря Экспертной Комиссии;

3. Утверждения перечня документов в составе проектной документации, представленных заказчиком для проведения историко-культурной экспертизы.

4. Определение основных направлений работы экспертов.

**По первому вопросу:** слушали Левитан И.Б. с предложением создать Экспертную Комиссию по выполнению историко-культурной экспертизы представленной научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: "Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, пос. Майский. Шифр № 2010, в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Тихонов А.В (г.Астрахань), Голубева И.Б.(г.Псков), Левитан И.Б. (г. Астрахань), в составе которой государственные эксперты: Голубева И.Б., Тихонов А.В., Левитан И.Б.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

#### **РЕШИЛИ:**

Создать Экспертную Комиссию по выполнению историко-культурной экспертизы научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: "Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, пос. Майский. Шифр № 2010, в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Тихонов А.В (г. Астрахань), Голубева И.Б.(г. Псков), Левитан И.Б. (г. Астрахань), в составе которой государственные эксперты: Голубева И.Б., Тихонов А.В., Левитан И.Б.

**По второму вопросу** слушали Левитан И.Б. с предложением избрать председателем Экспертной Комиссии – Тихонова А.В., ответственным секретарем Экспертной комиссии – Голубеву И.Б.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

#### **РЕШИЛИ:**

Избрать председателем Экспертной Комиссии -Тихонова А.В., ответственным секретарем Экспертной Комиссии – Голубеву И.Б.

**По третьему вопросу** слушали председателя Экспертной Комиссии Тихонова А.В. с предложением изучить документы, представленные заказчиком для проведения экспертизы.

### Состав научно-проектной документации

*состав в соответствии с ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования»*

Наименование	Обозначение	Наименование	Примечание
<b>Раздел 1</b>		<b>Предварительные работы</b> <u>(ГОСТ Р 55528-2013. Общие требования)</u>	
Том 1.1	ПР.1-ИРД	Исходная и разрешительная документация.	
		Технический отчет о состоянии ОКН	
		Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ	
Том 1.2	ПР.2	Протоколно-документальная фотофиксация объекта.	
<b>Раздел 2</b>		<b>Комплексные научные исследования.</b> <u>(ГОСТ Р 55528-2013. Общие требования)</u>	
Том 2.1	КНИ.1	Историко-архивные и библиографические исследования.  Инженерно-техническое обследование.	
Том 2.2	КНИ.2-ОЧ	Архитектурные обмеры.	
Том 2.3	КНИ.3	Отчет о комплексных научных исследованиях	
<b>Раздел 3</b>		<b>Проект по реставрации</b>	
		<b>Эскизный проект</b>	
	<b>ПЗ</b>	Пояснительная записка	
	<b>АР</b>	Архитектурные решения	
		<b>Проект по реставрации и приспособлению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ</b> <u>(в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87)</u>	

Наименование	Обозначение	Наименование	Примечание
Том 3.1 (Раздел 1)	П-ПЗ	Пояснительная записка	
Том 3.2 (Раздел 2)	П-ПЗУ	Схема планировочной организации земельного участка.	
Том 3.3 (Раздел 3)	П-АР	Архитектурные решения	
Том 3.4 (Раздел 4)	П-КС	Конструктивные решения	
Том 3.6 (Раздел 6)	П-ПОС	Проект организации строительства (реставрации)	
Том 3.11 (Раздел 11)	П-СМ	Смета на строительство объектов капитального строительства.	
<b>Раздел 4</b>		<b>Рабочая проектная документация (ГОСТ Р 55528-2013. Общие требования)</b>	
Том 4.1	Р-АС	Архитектурно-строительные рабочие чертежи	

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**РЕШИЛИ:** изучить документы, представленные заказчиком для проведения экспертизы.

**По четвертому вопросу** слушали председателя Экспертной Комиссии Тихонова А.В. с предложением определить основные направления работы экспертов:

- Провести анализ выполненной ООО «Созидание» научно-проектной документации на соответствие ее требованиям Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" для определения обоснованности проведения работ на объекте культурного наследия регионального значения: "Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, пос. Майский. Шифр № 2010.

- В рамках экспертизы, при необходимости, провести архивные, историко-архитектурные и иные необходимые исследования, включая: выезд на объект, осмотр объекта, сбор материалов и нормативной документации.

- Подготовить заключение (Акт) экспертной комиссии в установленный заказчиком срок.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**РЕШИЛИ:**

- Провести анализ выполненной ООО «Созидание» научно-проектной документации на соответствие ее требованиям Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" для определения обоснованности проведения работ на объекте культурного наследия регионального значения: "Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, пос. Майский. Шифр № 2010
- В рамках экспертизы, при необходимости провести историко-архитектурные и иные необходимые исследования, включая: выезд на объект, осмотр объекта, сбор материалов и нормативной документации.
- Подготовить заключение (Акт) экспертной комиссии в установленный заказчиком срок в электронном виде и подписанный усиленными квалифицированными электронными подписями.

Председатель Экспертной Комиссии \_\_\_\_\_ Тихонов А.В.

Ответственный секретарь Экспертной Комиссии \_\_\_\_\_ Голубева И.Б.

Член Экспертной Комиссии, эксперт \_\_\_\_\_ Левитан И.Б.

## ПРОТОКОЛ № 02

итогового заседания экспертной комиссии, проводящей историко-культурную экспертизу научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: "Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, пос. Майский. Шифр № 2010

г. Астрахань, г. Псков

06.07.2020 г.

**Заказчик экспертизы:** ООО «Созидание»

**Разработчик Проекта:** ООО «Созидание»

**Исполнитель экспертизы:**

Комиссия по проведению историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: "Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, пос. Майский. Шифр № 2010 , в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Тихонов А.В (г.Астрахань), Голубева И.Б.(г.Псков), Левитан И.Б. (г. Астрахань)

Совещались (по дистанционной связи):

Голубева И.Б. - государственный эксперт (Приказ об аттестации Министерства культуры РФ от 16.08.2017 г. № 1380);  
- Левитан И. Б. - государственный эксперт (Приказ об аттестации Министерства культуры РФ от 27.02.2019 г. № 219);  
- Тихонов А.В. - государственный эксперт (Приказ об аттестации Министерства культуры РФ от 17.09.2018 г.№ 1627).

**Повестка дня:**

1. Рассмотрение Акта государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: "Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, пос. Майский. Шифр № 2010, в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Тихонов А.В., Голубева И.Б., Левитан И.Б.
2. Согласование заключительных выводов экспертизы.
3. Подписание Акта историко-культурной экспертизы.



## Принятые решения:

1. Члены Экспертной комиссии: Тихонов А.В., Голубева И.Б., Левитан И.Б. согласились с решениями авторов научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: "Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, пос. Майский. Шифр № 2010 и представили оформленный текст заключения (Акта) с формулировкой заключительных выводов.
2. Произвели подписание Акта государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: "Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, пос. Майский. Шифр № 2010, в порядке, установленном Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства РФ № 569 от 15.07.2009 г. (в ред. от 09.06.2015г.)
3. Решили передать Заказчику Акт государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: "Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, пос. Майский. Шифр № 2010, в электронном виде и подписанный усиленными квалифицированными электронными подписями.

Председатель Экспертной Комиссии \_\_\_\_\_ Тихонов А.В.

Ответственный секретарь Экспертной Комиссии \_\_\_\_\_ Голубева И.Б.

Член Экспертной Комиссии, эксперт \_\_\_\_\_ Левитан И.Б.