

АКТ
государственной историко-культурной экспертизы проектной документации
«Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по
сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс
застройки ул. Мира», 1945-1950гг., расположенного по адресу:
г. Волгоград, ул. Мира, д. 18 (капитальный ремонт)»

Шифр 95к-21-41

г. Волгоград

11 апреля 2022 года

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569.

В соответствии с пунктом 11 указанного выше Положения экспертиза проводится экспертной комиссией.

Дата начала проведения	18.03.2022 г.
Дата окончания проведения экспертизы	11.04.2022 г.
Место проведения экспертизы	г. Волгоград
Заказчик экспертизы	Общество с ограниченной ответственностью «Институт проектирования и землеустройства «Волгоградгипrobiосинтез»
Исполнитель экспертизы	ООО «Поволжский центр историко- культурной экспертизы»
Разработчик проекта	Общество с ограниченной ответственностью «Институт проектирования и землеустройства «Волгоградгипrobiосинтез» (Лицензия Министерства культуры РФ № МКРФ 04241 от 02.05.2017 г.)

1. Состав экспертной комиссии:

Председатель экспертной комиссии:

Рязанцев Михаил Сергеевич, образование – высшее, стаж работы - 18 лет; реквизиты аттестации: приказ Министерства культуры России от 25.08.2020 г. № 996; объекты экспертизы:

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия;
- документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ;
- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия;
- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.

Ответственный секретарь экспертной комиссии:

Зайцева Дарья Александровна, образование высшее (Санкт-Петербургский Государственный Академический Институт Живописи, Скульптуры и Архитектуры имени И. Е. Репина. 1999 г.), искусствовед, стаж работы 19 лет, место работы - ООО "Коневские Реставрационные Мастерские" (должность – искусствовед).

Аттестована в качестве государственного эксперта по проведению следующих объектов государственной историко-культурной экспертизы (приказ МК № 996 от 25.08.2020 г.):

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;
- документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия;
- документы, обосновывающие отнесение объекта культурного наследия к историко-культурным заповедникам, особо ценным объектам культурного наследия Российской Федерации либо объектам всемирного культурного и природного наследия;
- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;

Эксперт-член экспертной комиссии:

Дубинин Иван Витальевич, Образование высшее, окончил Уральскую государственную архитектурно-художественную академию, диплом ВСГ 1559319,

рег. № 139 выдан 23 июня 2008 г., специальность «Архитектура». Стаж работы - 15 лет, место работы ООО «НИВАД», генеральный директор. Реквизиты решения уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение историко-культурной экспертизы: приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25 августа 2020 г. № 996 и 04 февраля 2021 г. №142.

Объекты экспертизы:

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие отнесение объекта культурного наследия к историко-культурным заповедникам, особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации, либо объектам всемирного культурного и природного наследия;
- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия, либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия;
- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия).
- документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра;
- документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия;
- проекты зон охраны объекта культурного наследия;
- документация, обосновывающая границы защитной зоны объекта культурного наследия.

2. Ответственность экспертов:

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена в соответствии со статьями 28, 30, 31, 32 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в действующей редакции) и Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. №569 (в действующей редакции).

Настоящим подтверждаем, что мы: председатель экспертной комиссии Рязанцев М.С.; ответственный секретарь экспертной комиссии Зайцева Д.А; член экспертной комиссии Дубинин И.В., предупреждены об ответственности за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы, в соответствии с законодательством Российской Федерации, содержание которого нам известно и понятно.

3. Отношения экспертов и Заказчика экспертизы:

Эксперты:

- не имеют родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее – Заказчик) (его должностными лицами, работниками);
- не состоят в трудовых отношениях с Заказчиком;
- не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком;

- не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) Заказчика;
- не заинтересованы в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

4. Основания проведения государственной историко-культурной экспертизы:

- Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённое постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569;
- ГОСТ Р 55528 – 2013. Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия памятников истории и культуры;
- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятника истории и культуры народов Российской Федерации) от 03.03.2022 г. № 53-09-07/183;

5. Объект государственной историко-культурной экспертизы:

Проектная документация «Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия, расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. Мира, д. 18 (капитальный ремонт)» (Шифр 95к-21-41) (далее – Проект), выполненная ООО «ИПЗ «ВГБС» (Общество с ограниченной ответственностью «Институт проектирования и землеустройства «Волгоградгипробиосинтез» (Лицензия Министерства культуры РФ № МКРФ 04241 от 02.05.2017 г.).

6. Цель проведения государственной историко-культурной экспертизы:

Определение соответствия (положительное заключение) или несоответствия (отрицательное заключение) представленной проектной документации «Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс застройки ул. Мира», 1945-1950гг., расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. Мира, д. 18 (капитальный ремонт)» (Шифр 95к-21-41), требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

7. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты проведения экспертизы, отсутствуют.

8. Перечень документов, представленных эксперту. Документов и материалов, собранных при проведении экспертизы:

Проектная документация «Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс застройки ул. Мира», 1945-1950гг., расположенного по адресу: г. Волгоград, ул.

Мира, д. 18 (капитальный ремонт)» (Шифр 95к-21-41), представлена на электронном носителе в следующем составе:

Номер тома	Обозначение	Наименование	Примечания
1	95к-21-41–ИРД	Раздел 1. Предварительные работы	
		Раздел 2. Комплексные научные исследования	
2	95к-21-41–КНИ1	Подраздел 1. Историко-архивные и библиографические исследования	
3	95к-21-41–КНИ.ОЧ	Подраздел 2.2. Историко-архитектурные натурные исследования	
4	95к-21-41–КНИ.ТЗ	Подраздел 2.3. Инженерно-технические исследования	
		Раздел 3. Проект по ремонту и приспособлению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации	
5	95к-21-41–ПЗ	Раздел 1. Пояснительная записка	
6	95к-21-41–АР	Раздел 3. Архитектурные решения	
7	95к-21-41–КР	Раздел 4. Конструктивные и объёмно-планировочные решения	
		Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений	
8	95к-21-41–ИОС1	Подраздел 1. Система электроснабжения	
9	95к-21-41–ИОС2	Подраздел 2. Система водоснабжения	
10	95к-21-41–ИОС3	Подраздел 3. Система водоотведения	
11	95к-21-41–ИОС4	Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети	
12	95к-21-41–ИОС6	Подраздел 3. Система газоснабжения	
13	95к-21-41–ПОР	Раздел 6. Проект организации реставрации (строительства)	
14	95к-21-41–ООС	Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды	
15	95к-21-41-СМ	Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства	

В составе исходно-разрешительной документации:

- Лицензия, выданная Министерством культуры Российской Федерации №МКРФ 04241 от 02 мая 2017 г. на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (переоформлена на основании решения лицензирующего органа - приказа №2372 от 26.12.2018 г.);

- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включённого в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 03.03.2022 г. № 53-09-07/183, утверждённое комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области;
- Техническое задание Заказчика от 23.08.2021 г.;
- Постановление Волгоградской областной Думы от 5 июня 1997 г. №62/706 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области»;
- Приказ Комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области от 10 августа 2016 г. № 01-20/259 «Об утверждении описания особенностей, послуживших основаниями для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежит обязательному сохранению (предмет охраны) объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс застройки Мира», 1945-1950 гг., расположенного по адресу: город Волгоград, ул. Мира, 1-26»;
- Приказ комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области от 11.09.2019 г. № 156 «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс застройки ул. Мира» расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Центральный район, ул. Мира, 1-26»;
- Технический паспорт;
- Фотофиксация выполненная в 2021 году;
- Технический отчёт о состоянии объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 04 марта 2022 г.;
- Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования.

В соответствии с письмом Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015 № 90-01-39-ГП в составе раздела 1 «Предварительные работы» «Протоколно-документальная фотофиксация объекта» представлен Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 04 марта 2022 г.

9. Сведения о проведённых исследованиях:

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена в соответствии со статьями 28, 29, 30, 31, 32, 36 Закона №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 24.05.2002 г. (в действующей редакции) и «Положением о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 №569 (в действующей редакции). Заключение экспертизы оформлено в виде акта.

В целях оценки достоверности выводов в рамках проведения данной государственной историко-культурной экспертизы, были выполнены следующие исследования:

- обследование и натурная фотофиксация объекта;
- ознакомление с предъявленной Заказчиком документацией;
- историко-библиографические исследования на основании архивных данных и

информационных источников, имеющих в открытом доступе, а также материалов, представленных Заказчиком экспертизы;

- анализ проектной документации «Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс застройки ул. Мира», 1945-1950гг., расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. Мира, д. 18 (капитальный ремонт)» (Шифр 95к-21-41);
- изучена нормативно-правовая документация, необходимая для принятия экспертного решения, а также научно-справочная литература и публикации;
- проанализированы проектные предложения по сохранению объекта культурного наследия регионального значения с точки зрения их соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

10. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведённых исследований:

10.1. Общие сведения:

На рассмотрение комиссии по проведению государственной историко-культурной экспертизы представлена проектная документация «Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс застройки ул. Мира», 1945-1950гг., расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. Мира, д. 18 (капитальный ремонт)» (Шифр 95к-21-41).

Проектные работы по данному объекту культурного наследия осуществлялись на основании Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия от 03.03.2022 г. №53-09-07/183, Технического задания Заказчика, документов, содержащих сведения об историко-культурной ценности объекта и его техническом состоянии.

Объект культурного наследия регионального значения «Комплекс застройки ул. Мира», 1945-1950 гг., расположенного по адресу: город Волгоград, ул. Мира, 1-26», включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия Постановлением Волгоградской областной Думы «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области» от 05 июня 1997 г. № 62/706.

Границы территории Объекта установлены Приказом комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области от 11.09.2019 № 156 «Об установлении границ и режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс застройки ул. Мира», 1945-1950 гг., расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Центральный район, ул. Мира, 1-26».

10.2. Исторические сведения:

Улица Мира – уникальная улица в историческом центре города, целиком являющаяся охраняемым памятником истории и культуры. Первая восстановленная улица после окончания Сталинградской битвы. Она начинается от площади Павших Борцов и заканчивается зданием планетария. Улица застроена трёхэтажными зданиями с курдонерами, которые по своему масштабу хорошо сочетаются с шириной улицы, создавая целостный градостроительный ансамбль. Комплекс

застройки улицы Мира (1945 – 1950), выполненный по проекту архитектора В. Н. Симбирцева, является памятником градостроительства регионального значения. Тем же статусом обладают комплекс застройки площади Павших борцов, Аллеи Героев, улиц Ленина и Комсомольской (1945 – 1955, архитекторы В. Н. Симбирцев, Е. И. Левитан, С. К. Кобелев, Статун), которые улица Мира пересекает. Именно улица Мира стала символом возрождения разрушенного города и является одной из важнейших для города-героя улиц.

В конце XIX — начале XX века территория улицы Мира состояла из Ломоносовской, Саратовской улиц и расположенной между ними косой сетки небольших улочек (Ломоносовская ул. заканчивалась там, где сегодня располагается Главпочтамт, а Саратовская начиналась от современной библиотеки имени Горького). Застройка этих улиц изначально представляла собой одноэтажные деревянные жилые и торговые дома, однако со временем они были заменены на трёх-четырёхэтажные каменные дома, построенные на деньги купцов.

На Саратовской улице, примерно в том месте, где сегодня улица Мира пересекается с улицей Комсомольской, располагалась Спасо-Преображенская церковь. Деревянное здание церкви было построено в 1771 году на территории Преображенского форштадта на средства купца Е. Рудакова. В 1885 году храм перестроен из камня. В июне 1923 года с храма был снят купол и разобрана колокольня, здание передано губернскому отделу народного образования и в нём открылся музей истории края. В 1939 году в здание переехала детская техническая станция. Во время Сталинградской битвы здание было сильно разрушено, руины окончательно снесены в 1945 году.

В конце 1940-х годов архитекторы Академии архитектуры СССР начали проектировать застройку Саратовской улицы. Перед ними встала задача спроектировать эталон жилой улицы. В конечном итоге решено было соединить Ломоносовскую и Саратовскую улицы. По предложению строителей, первую возрождённую улицу назвали улицей Мира. Её торжественное открытие состоялось 7 ноября 1950 года. К этому времени полностью восстановленными были только два здания: дома № 13 и № 20. Между тем, после войны на улице Мира было сохранено пять довоенных зданий, уцелевших и в Сталинградскую битву и после войны, и одно дореволюционное — бывший Дом науки и техники, Драматический театр, ныне — НЭТ. При восстановлении архитекторы лишь подкорректировали внешний облик этих зданий, вписав их в общий архитектурный ансамбль. Несмотря на то, что к моменту открытия на улице было восстановлено только два здания, именно улица Мира стала именоваться первой восстановленной после войны потому, что именно она была первой закончена в комплексе. Остальные дома были восстановлены уже в 1950-х годах, а отдельные здания построены намного позже.

Официально название было присвоено улице решением исполнительного комитета Сталинградского городского Совета народных депутатов от 16 апреля 1951 года № 15/469.

19 сентября 1954 года состоялось открытие планетария, материалы и оборудование для которого было получено в дар от Германской Демократической Республики. В 1980—1985 годах на улице Мира возведены здания Областной библиотеки и Дворца пионеров

10.3. Список источников, использованных при проведении экспертизы:

1. Страница Царицын / Уголки старого ЦАРИЦЫНА (УСЦ -Сообщество архитектурного краеведения г. Волгограда. Дата образования - 13 февраля 2010 г.).

- Режим доступа: https://vk.com/tzaritzine_nv.
2. Источник ИА "Волга-Медиа": <http://vlg-media.ru/society/vladimir-statun-sovetskii-arhitektor-postroivshii-centralnyi-raion-volgograda-46533.html>.
3. Олейников П.П. Архитектурное наследие Сталинграда [Текст]/ П.П.Олейников – Волгоград: Издатель. 2012. – 560с.: ил.
4. С.А. Аргасцева, Л.В. Гуренко, Е.П. Жорова, П.Е. Захарова, Р.Г. Исакова, И.А. Омельченко, И.В. Полуэктова, Е.А. Стяжкова, А.И. Фридрихсон. Свод историко-архитектурного наследия Царицына-Сталинграда-Волгограда (1589-2004г.г.). Волгоград: Издательство «Панорама». 2004 г. -240 с.
5. http://www.volgograd-history.ru/history/stalingrad/article_009.html.

10.4. Современное состояние объекта:

Здание жилого дома №18 по ул. Мира представляет собой 6-и этажное строение, расположенное в зоне исторической застройки г. Волгограда, входящее в комплекс застройки улицы Мира 1945-50-ых годов. Дом № 18 выходит на красную линию ул. Мира. Расположен на пересечении улиц Мира и Комсомольская, и выходит на них своими главными фасадами. В наружной отделке фасадов дома по улице Мира присутствуют следующие элементы: - крупный горизонтальный руст по фасаду на высоту двух этажей; - два нижних этажа отделены от верхних трех междуэтажным карнизом имеющие ряд сухариков; - начиная с третьего этажа, на фасаде выполнены лопатки, рустованные в тех же габаритах, что и первые два этажа; - высота окон первого этажа составляет около четырех метров; имеющие полуциркульное завершение, окна обрамлены декоративным профильным наличником; - по первому этажу были размещены встроенные нежилые помещения; - со стороны ул. Мира окна имели единую расстекловочную схему: 12 оконных проемов с полукруглым завершением и два прямоугольных оконных проема; - завершаются фасады развитым венчающим карнизом. Карниз большого выноса выполнен из плит. Карниз поддерживается бандлетами, декорированными акантовыми листьями; - на данный момент все витринные окна со стороны ул. Мира изменены по расстекловочной схеме, три оконных проема приспособлены под дверные проемы; - со стороны ул. Мира затронуты фасады цокольной части с использованием пристроенных ограждений, являющимися входами в подвальные помещения.

Фундаменты ленточный бутовый. Наблюдаются трещины по цокольной части здания, отсутствует гидроизоляция, вымывание раствора бутовой кладки. Состояние ограниченно-работоспособное.

Стены выполнены из силикатного кирпича, простого архитектурного оформления, оштукатурены и окрашены. Имеются многочисленные трещины, как наружные, так и внутренние. Наблюдается выпадение и сколы силикатной плитки и кирпича.

Следы выветривания раствора, следы замачивания;

Разрушение штукатурно-окрасочного слоя;

Деформационные швы на фасаде здания не за герметизированы;

Разрушение защитного слоя перемычек;

Разрушение оконных откосов;

Разрушение декоративных элементов фасада.

Крыша скатная, чердачная по деревянным стропильным конструкциям с настилом из металлических листов (частично накрыта наплавляемым материалом). На крыше организован наружный водосток. Основные несущие конструкции выполнены из досок и бревен. Вентиляционные шахты, выполненные из силикатного кирпича, оштукатурены. Фановые стояки выполнены из труб металлических и пластиковых. Для вентиляции чердачного пространства имеются слуховые окна с деревянными

лестницами. Выход на крышу осуществляется через деревянные двери, обшитые листовой сталью. Некоторые участки кровли в прошлом подвергались воздействию пожара. Наблюдается:

- вентиляционные шахты на кровле имеют следы разрушения кирпича и штукатурного слоя;
- нарушены узлы примыкания вентшахт к кровельному перекрытию;
- нарушение герметичности покрытия металлических листов (отрыв, сколы, щели и т.д.);
- поражение трещины в несущих элементах стропильной системы- стойках, стропилах, прогонах, мауэрлате;
- поражения гнилью стропил, балок, подкосов и др. элементов;
- повреждение и отсутствие отдельных досок обрешетки;
- отсутствие огнезащиты деревянных конструкций кровли;
- отсутствие решеток и частично лестниц к слуховым окнам;
- повреждение, перекос и физический износ ограждений на кровле;
- наружный водосток установлен с перекосами, имеет физический износ;
- разрушение кирпичных столбиков для опирания стропильной системы.

Большая часть подвальных помещений здания находится в собственности физических лиц и сдаются в аренду. Стены выполнены из кирпича, частично оштукатурены. Перегородки выполнены из кирпича и дерева. Плиты перекрытия подвала железобетонные. Перекрышки железобетонные и металлические. Лестничные марши из сборных железобетонных ступеней по стальным косоурам.

Наблюдается:

- пробитые отверстия в стенах для прохода коммуникаций;
- разрушение кирпичной кладки стен и перегородок;
- выпадение кирпича и выветривание раствора;
- трещины в кирпичной кладке
- сколы железобетонных ступней лестниц;
- разрушение защитного слоя бетона, и коррозия арматуры перекрытий;
- разрушение защитного слоя бетона и коррозия арматуры балок и перекрышек;
- коррозия металлических перекрышек;
- деформация и разрушение деревянных перегородок;

Коррозия металлических конструкций подвала.

Системам холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения требуется ремонт.

11. Описание и анализ проектных решений:

Для проведения государственной историко-культурной экспертизы представлена проектная документация «Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс застройки ул. Мира», 1945-1950гг., расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. Мира, д. 18 (капитальный ремонт)» (Шифр 95к-21-41), выполненная ООО «ИПЗ «ВГБС» в 2022 году. Лицензия № МКРФ 04241 от 02.05.2017 г., выданная Министерством культуры Российской Федерации.

Все проектные решения приняты в соответствии с техническим заданием Заказчика. Данным проектом предусмотрен капитальный ремонт крыши, фасада, подвальных помещений, фундамента здания, капитальный ремонт инженерных

систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения.

Проектирование ведётся в границах территории объекта культурного наследия с сохранением исторических высотных отметок здания.

Предполагаемые к выполнению виды работ не оказывают влияние на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности данного элемента объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации.

Все работы на памятнике предполагается вести под авторским и техническим надзорами.

Согласно письму МК РФ от 25 марта 2014 г. № 52-01-39/12-ГП «Разъяснение о научно-проектной и проектной документации», «в целях проведения государственной историко-культурной экспертизы заказчик представляет аттестованным экспертам по проведению историко-культурной экспертизы комплект научно-проектной и (или) проектной документации, состоящей из следующих разделов:

1. Предварительные работы
2. Комплексные научные исследования
3. Проект по ремонту и приспособлению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

11.1. Предварительные работы:

Раздел 1 «Предварительные работы» включает правоустанавливающую, разрешительную, исходную и другую документацию, полученную от Заказчика и государственных органов, технические отчёты о состоянии объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации, акты определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации, заключение о возможности приспособления для современного использования, фотофиксацию объекта.

11.2. Комплексные научные исследования:

В январе 2022 года были проведены обмеры и обследование фасадов и крыш зданий, выполнена фотофиксация объекта.

Обмерные чертежи (Раздел 2 «Комплексные научные исследования») составили на основании данных, полученных в результате обмера зданий с использованием механической рулетки и лазерного электронного дальномера (электронной рулетки).

На стадии инженерно-технического обследования проделаны следующие работы:

- изучена исходно-разрешительная документация по объекту обследования и составлена программа проведения обследования;
- проведён визуальный контроль, включающий осмотр сооружений с фиксацией выявленных дефектов и повреждений;
- выполнены обмеры конструкций с использованием инструментов и приборов;
- выполнен выборочный инструментальный контроль, включающий более детальное обследование конструктивных элементов в зонах выявленных повреждений, диагностика состояния узлов крепления кровли, контроль прочностных характеристик железобетонных элементов зданий;
- выполнена фотофиксация элементов конструкций;
- составлен технический отчёт по итогам обследования.

На момент проведения обследования объект эксплуатируется 70 лет, за время

эксплуатации в обследуемых конструктивных элементах сформировались характерные повреждения, соответствующие, в основном, реализации второй группы предельных состояний (повреждения конструкций вследствие систематического атмосферного воздействия) снижающих эксплуатационную пригодность объекта и влияющих на их долговечность.

Состав и содержание научно-исследовательских материалов соответствуют требованиям по составу проектной документации по реставрации согласно ГОСТ РФ 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования», ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования», и достаточны для принятия обоснованных проектных решений.

11.3. Проект по ремонту и приспособлению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

Внешний облик здания не изменяется, все элементы сохраняются. Все ремонтные мероприятия проводить в строгом соответствии с технологическими решениями.

Согласно технического задания, в соответствии со строительными нормами и правилами и по результатам комплексного инженерно-технического исследования в целях обеспечения сохранности элементов объекта культурного наследия и полноценного функционального использования здания, проектом предусмотрено выполнение капитального ремонта кровель, фасадов и фундаментов с учётом нормативной базы для зданий соответствующего профиля и в части не противоречащей закону от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Архитектурные решения:

Проектом капитального ремонта предусматриваются следующие виды работ:

- ремонт бетонного ограждения и балюстрады;
- ремонт железобетонных элементов фасада;
- восстановление декоративных элементов здания (кронштейнов, панно, лепнины)
- ремонт перемычек;
- демонтаж и установка новых оконных заполнений;
- ремонт балконов, лоджий и ограждений;
- усиление стен здания в местах расположения трещин полимерными армированными шпонками;
- заделка трещин в кладке здания;
- восстановление кладки здания в местах разрушения и выпадения кирпича;
- наружная отделка фасадов;
- замена отливов и фартуков, и установка новых в местах отсутствия;
- герметизация деформационных швов;
- ремонт пожарных лестниц;
- замена входных площадок;
- ремонт прямых, рампы, вентшахты, входов в подвал;
- замена отмостки.

Конструктивные и объёмно-планировочные решения:

Проектом и техническим заданием предусмотрен ремонт крыши:

- полную разборку ограждения кровли с последующим восстановлением;
- полный демонтаж стропильных конструкций с последующим их восстановлением;
- полная разборка обрешётки с последующим ее восстановлением;

- полная разборка покрытия кровли (металлические листы) с последующим восстановлением;
- полная разборка слуховых окон с последующим их восстановлением;
- ремонт кирпичной кладки вентиляционных шахт;
- демонтаж водосточной системы с последующим восстановлением;
- монтаж лестниц к слуховым окнам для выхода на кровлю;
- демонтаж радиостоек с последующим восстановлением;
- замена дверей (выхода на чердак) на противопожарные в кол-ве 8 шт.;
- в противопожарных преградах установить металлические противопожарные двери (2 шт.)

Проектом и техническим заданием предусмотрен ремонт фундамента и устройство отсечной гидроизоляции, ремонт подвала, а именно перекрытия, перемычек стен и лестниц, а так же замена внутренних дверей и усиление балок и плит подвала.

Система электроснабжения.

Проектом предусмотрен следующие виды работ: замена вводного шкафа ШФ; вводно-распределительного устройства ВРУ; замена питающих кабелей существующих квартирных щитков, сети освещения лестничных площадок, входов; установка этажных щитков; заземление; старые светильники заменены на светодиодные.

Система водоснабжения.

Проектом предусмотрена замена магистральных сетей в подвале, цокольном этаже и стояков.

Система водоотведения.

Проектом предусмотрена замена отводных труб в подвале, стояков и выпусков канализации (траншейная прокладка).

Система бытовой канализации жилого дома предусматривает 8 выпусков Ø110.

Сети бытовой канализации вентилируются через стояки с выпусками на кровле.

Система отопления.

Проектом предусмотрена замена существующих трубопроводов системы отопления до отопительных приборов.

Система газоснабжения.

Проектом предусмотрено полный демонтаж существующих внутридомовых газопроводов и арматуры до первого отключающего устройства у потребителей, за исключением газопроводов, арматуры, газоиспользующего оборудования и гибких подводок после первого отключающего устройства у потребителей. А так же демонтаж и замена газопровода (Г1) на вводе в здание до отключающего устройства на квартиру, с последующим соединением к существующему газопроводу.

Обоснование выводов экспертизы:

По результатам рассмотрения представленной на экспертизу проектной документации экспертами сделаны следующие выводы:

1. Принятые Проектом решения по сохранению объекта культурного наследия направлены на поддержание и улучшение технического состояния и эксплуатационных характеристик объекта культурного наследия, и не оказывают негативного влияния на сохранность объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс застройки Мира», 1945-1950 гг., расположенного по адресу: город Волгоград, ул. Мира, 1-26».

2. Решения проекта обоснованы результатами обследования, выполненного ООО «Институт проектирования и землеустройства «Волгоградгипробiosинтез» в марте

2022 года, по результатам которого были выполнены технический отчёт о состоянии объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации и акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия.

3. Элементы предмета охраны, утверждённые приказом комитета охраны объектов культурного наследия Волгоградской области от 10.08.2016 г. № 01-20/259 «Об утверждении описания особенностей, послуживших основаниями для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежит обязательному сохранению (предмет охраны) объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс застройки Мира», 1945-1950 гг., расположенного по адресу: город Волгоград, ул. Мира, 1-26», в результате реализации проектных решений сохраняются, в том числе:

- объёмно-пространственное решение, этажность, высотность и основные материалы, композиция и архитектурно-художественное и декоративное оформление фасадов;
- местоположение, габариты, конфигурация и оформление дверных и оконных проемов, материал и характер заполнения дверных и оконных проемов;
- традиционные материалы и методы отделки: кирпич, штукатурка, окраска;
- работоспособное состояние несущих конструкций зданий и их материалы-фундаменты, стены, столбы, колонны, перекрытия, крыша.

4. Представленная на экспертизу проектная документация соответствует Заданию от 03.03.2022 № 53-09-07/183 на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и не противоречит требованиям действующего законодательства в области охраны объектов культурного наследия, в том числе Федеральному закону от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

5. Основные объёмно-планировочные решения, принятые в проекте – соответствуют Заданию на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и техническому заданию Заказчика.

6. Предполагаемые к выполнению вышеуказанные виды работ не оказывают влияние на конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс застройки Мира», 1945-1950 гг., расположенного по адресу: город Волгоград, ул. Мира, 1-26».

Вывод:

Представленная на государственную историко-культурную экспертизу проектная документация «Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс застройки ул. Мира», 1945-1950гг., расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. Мира, д. 18 (капитальный ремонт)» (Шифр 95к-21-41), выполненная ООО «ИПЗ «ВГБС» (Лицензия Министерства культуры РФ № МКРФ 04241 от 02.05.2017 г.), соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия (положительное заключение).

Председатель
экспертной комиссии *подписано электронной подписью* М. С. Рязанцев

Ответственный секретарь
экспертной комиссии *подписано электронной подписью* Д. А. Зайцева

Член экспертной
комиссии *подписано электронной подписью* И. В. Дубинин

ПРОТОКОЛ № 1

организационного заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-культурную экспертизу проектной документации «Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс застройки ул. Мира», 1945-1950гг., расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. Мира, д. 18 (капитальный ремонт)» (Шифр 95к-21-41)

г. Волгоград

18.03.2022 г.

Совещались (по дистанционной связи):

- Рязанцев Михаил Сергеевич – государственный эксперт.
- Зайцева Дарья Александровна – государственный эксперт.
- Дубинин Иван Витальевич – государственный эксперт.

Повестка дня:

О создании и утверждении состава членов Экспертной Комиссии по выполнению государственной историко-культурной экспертизы проектной документации «Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс застройки ул. Мира», 1945-1950гг., расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. Мира, д. 18 (капитальный ремонт)» (Шифр 95к-21-41).

1. Выборы председателя и ответственного секретаря Экспертной Комиссии.
2. Определение порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии.
3. Об объекте и целях экспертизы.
4. Об определении перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения экспертизы.
5. Об определении основных направлений работы экспертов.
6. Об утверждении календарного плана работы экспертной комиссии.

1. Об утверждении состава членов экспертной комиссии.

Слушали: Рязанцева М.С.

Решили:

Создать и утвердить экспертную комиссию в следующем составе:

- Рязанцев Михаил Сергеевич – государственный эксперт.
- Зайцева Дарья Александровна – государственный эксперт.
- Дубинин Иван Витальевич – государственный эксперт.

Решение принято единогласно.

2. О выборе председателя и ответственного секретаря Экспертной Комиссии.

Вопрос о выборе председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии был поставлен на голосование.

Решили:

Избрать председателем Экспертной комиссии **Рязанцев М.С.**

Избрать ответственным секретарём Экспертной комиссии **Зайцева Д.А.**

Решение принято единогласно.

3. Об определении порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии.

Решили:

1) Определить следующий порядок работы и принятия решений экспертной комиссии:

2) В своей работе экспертная комиссия руководствуется нормами Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569, а также настоящим порядком.

3) Работа экспертной комиссии осуществляется в форме консультаций и обсуждений в режиме видеоконференции. Протоколы подписываются электронной подписью экспертов в составе Приложений к Акту государственной историко-культурной экспертизы. Место, дата и время заседания назначается председателем или ответственным секретарем Экспертной комиссии, по согласованию с остальными членами. Заседание Экспертной комиссии ведет и ее решение объявляет председатель Экспертной комиссии. При отсутствии на заседании председателя Экспертной комиссии, его обязанности осуществляет ответственный секретарь Экспертной комиссии. В случае невозможности председателя Экспертной комиссии исполнять свои обязанности или его отказа от участия в проведении экспертизы, в связи с выявлением обстоятельств, предусмотренных п. 8 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, члены Экспертной комиссии проводят организационное заседание и избирают из своего состава нового председателя Экспертной комиссии. В период до выборов нового председателя Экспертной комиссии его обязанности исполняет ответственный секретарь Экспертной комиссии.

4) Решение экспертной комиссии принимается большинством голосов, при условии присутствия на заседании всех членов Экспертной комиссии. При равенстве голосов «за» и «против» решающим голосом является голос председателя Экспертной комиссии;

5) Экспертная комиссия ведёт следующие протоколы:

- протокол организационного заседания;
- протоколы рабочих встреч и заседаний;
- протокол итогового заседания.

Протоколы заседаний подписываются членами экспертной комиссии. Работу Экспертной комиссии организуют председатель и ответственный секретарь.

Решение принято единогласно.

4. О предмете и целях экспертизы.

Председатель экспертной комиссии М.С. Рязанцев сообщил членам комиссии, что объектом экспертизы является проектная документация «Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс застройки ул. Мира», 1945-1950гг., расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. Мира, д. 18 (капитальный ремонт)» (Шифр 95к-21-41).

Целью экспертизы является определение соответствия (положительное заключение) или несоответствия (отрицательное заключение) проектной документации требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Заказчик экспертизы: Общество с ограниченной ответственностью «Институт проектирования и землеустройства «Волгоградгипробiosинтез».

Ответственный секретарь Экспертной комиссии Зайцева Д.А. уведомила членов комиссии о том, что от Заказчика получена проектная документация «Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс застройки ул. Мира», 1945-1950гг., расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. Мира, д. 18 (капитальный ремонт)» (Шифр 95к-21-41), разработанная ООО «Институт проектирования и землеустройства «Волгоградгипробiosинтез», имеющим действующую лицензию Министерства культуры Российской Федерации на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 04241 от 02 мая 2017 г., в следующем составе:

Номер тома	Обозначение	Наименование	Примечания
1	95к-21-41–ИРД	Раздел 1. Предварительные работы	
		Раздел 2. Комплексные научные исследования	
2	95к-21-41–КНИ1	Подраздел 1. Историко-архивные и библиографические исследования	
3	95к-21-41–КНИ.ОЧ	Подраздел 2.2. Историко-архитектурные натурные исследования	
4	95к-21-41–КНИ.ТЗ	Подраздел 2.3. Инженерно-технические исследования	
		Раздел 3. Проект по ремонту и приспособлению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации	
5	95к-21-41–ПЗ	Раздел 1. Пояснительная записка	

6	95к-21-41–АР	Раздел 3. Архитектурные решения	
7	95к-21-41–КР	Раздел 4. Конструктивные и объёмно-планировочные решения	
		Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений	
8	95к-21-41–ИОС1	Подраздел 1. Система электроснабжения	
9	95к-21-41–ИОС2	Подраздел 2. Система водоснабжения	
10	95к-21-41–ИОС3	Подраздел 3. Система водоотведения	
11	95к-21-41–ИОС4	Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети	
12	95к-21-41–ИОС6	Подраздел 3. Система газоснабжения	
13	95к-21-41–ПОР	Раздел 6. Проект организации реставрации (строительства)	
14	95к-21-41–ООС	Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды	
15	95к-21-41-СМ	Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства	

Решили:

Принять на рассмотрение Экспертной комиссией проектную документацию «Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс застройки ул. Мира», 1945-1950гг., расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. Мира, д. 18 (капитальный ремонт)» (Шифр 95к-21-41).

5. Об определении перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения экспертизы.

Решили:

В случае возникновения вопросов запрашивать у Заказчика дополнительные материалы в рабочем порядке.

Решение принято единогласно.

6. Об определении основных направлений работы экспертов.

Решили:

Определить следующие направления работы экспертов:

М. С. Рязанцев проводит комплексный анализ представленных Заказчиком

документов с позиции научно-методического соответствия содержания материалов по разделам, рассматривает предлагаемые проектные решения и докладывает членам комиссии предварительные результаты рассмотрения.

Д. А. Зайцева проверяет соответствие документации нормам действующего законодательства Российской Федерации в сфере государственной охраны и сохранения объектов культурного наследия, рассматривает предлагаемые проектные решения и обобщает материалы экспертных заключений членов комиссии.

И. В. Дубинин проводит анализ историко-культурных характеристик объектов культурного наследия, научно-методический анализ представленных материалов и докладывает членам комиссии предварительные результаты рассмотрения.

Решение принято единогласно.

7. Об утверждении календарного плана работы экспертной комиссии.

Решили:

Утвердить календарный план работы экспертной комиссии:

18 марта 2022г. - организационное заседание экспертной комиссии. Ответственные исполнители:

М. С. Рязанцев;
Д. А. Зайцева;
И. В. Дубинин.

11 апреля 2022 г. - итоговое заседание экспертной комиссии. Оформление и подписание Акта экспертизы.

Ответственные исполнители:

М. С. Рязанцев;
Д. А. Зайцева;
И. В. Дубинин.

11 апреля 2022 г. - передача Заказчику Акта экспертизы, оформленного в электронном виде в формате PDF и подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями.

Ответственные исполнители:

М. С. Рязанцев;
Д. А. Зайцева;
И. В. Дубинин.

Председатель Экспертной комиссии

М. С. Рязанцев

Ответственный секретарь

Д. А. Зайцева

Член Экспертной комиссии

И. В. Дубинин

ПРОТОКОЛ № 2

итогового заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-культурную экспертизу проектной документации «Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс застройки ул. Мира», 1945-1950гг., расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. Мира, д. 18 (капитальный ремонт)» (Шифр 95к-21-41)

г. Волгоград

11.04.2022 г.

Совещались (по дистанционной связи):

Государственный эксперт,
председатель Экспертной комиссии

Рязанцев Михаил Сергеевич

Государственный эксперт, ответственный секретарь
Экспертной комиссии

Зайцева Дарья Александровна

Государственный эксперт,
член Экспертной комиссии

Дубинин Иван Витальевич

Повестка дня:

Рассмотрение государственной историко-культурной экспертизой проектной документации «Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс застройки ул. Мира», 1945-1950гг., расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. Мира, д. 18 (капитальный ремонт)» (Шифр 95к-21-41).

Заказчик экспертизы: Общество с ограниченной ответственностью «Институт проектирования и землеустройства «Волгоградгипробiosинтез».

Разработчик Проекта: Общество с ограниченной ответственностью «Институт проектирования и землеустройства «Волгоградгипробiosинтез» (Лицензия Министерства культуры Российской Федерации на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 04241 от 02 мая 2017 г.). Согласование заключительных выводов экспертизы и подписание заключения (Акта) государственной историко-культурной экспертизы членами экспертной комиссии (М. С. Рязанцев, Д. А. Зайцева, И. В. Дубинин).

1. Принятие решения о передаче подписанного Акта государственной историко-культурной экспертизы Заказчику.

Принятые решения:

1. Члены Экспертной комиссии (М. С. Рязанцев, Д. А. Зайцева, И. В. Дубинин.):

согласились с материалами проектной документации «Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс застройки ул. Мира», 1945-1950гг., расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. Мира, д. 18 (капитальный ремонт)» (Шифр 95к-21-41).

- представили оформленный текст заключения экспертизы (Акта) с формулировкой заключительных выводов.

Решили:

1. Произвести оформление и подписание оформленного заключения (Акта) в порядке, установленном Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569.

2. Передать Заказчику Акт экспертизы, оформленный в электронном виде в формате PDF и подписанный усиленными квалифицированными электронными подписями.

Председатель Экспертной комиссии

М. С. Рязанцев

Ответственный секретарь

Д. А. Зайцева

Член Экспертной комиссии

И. В. Дубинин