

**Государственная историко-культурная экспертиза  
проектной документации на проведение работ по  
сохранению объекта культурного наследия федерального  
значения «Братская могила героев-связистов  
павших в боях за г. Сталинград в 1942-1943гг.»,  
находящегося по адресу: Волгоградская область,  
г. Волгоград, Краснооктябрьский район, Нижний поселок,  
завод «Баррикады»**



2022г.

## АКТ

**государственной историко-культурной экспертизы  
проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного  
наследия федерального значения  
«Братская могила героев-связистов, павших в боях за г. Сталинград в 1942-1943гг.»,  
по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Краснооктябрьский район,  
Нижний поселок, завод «Баррикады». Шифр - 2022.18**

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.

В соответствии с пунктом 11 указанного выше Положения экспертиза проводится экспертной комиссией.

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дата начала проведения экспертизы    | 15.06.2022 г.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Дата окончания проведения экспертизы | 05.07.2022 г.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Место проведения экспертизы          | Города: Астрахань, Омск                                                                                                                                                                                                                            |
| Заказчик экспертизы                  | Общество с ограниченной ответственностью «Созидание»                                                                                                                                                                                               |
| Исполнитель экспертизы               | Комиссия по проведению историко-культурной экспертизы в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Горлова Л.К. (г. Астрахань), Левитан И.Б. (г. Астрахань), Свиридовский О.А. (г. Омск) |
| Разработчик проекта                  | Общество с ограниченной ответственностью «Созидание».<br>Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 19220 от 21 июня 2019г.            |

### Сведения об экспертах:

#### Председатель экспертной комиссии:

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Фамилия, имя и отчество  | <b>Горлова Людмила Константиновна</b> |
| Образование              | Высшее                                |
| Специальность            | Архитектор                            |
| Учёная степень (звание)  | Нет                                   |
| Стаж работы              | 38 лет                                |
| Место работы и должность | ГАУ АО «НПУ Наследие» (г. Астрахань). |

|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                 | Ведущий архитектор сектора учётной документации и мониторинга                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы | <p>Приказ Министерства культуры РФ от 04.02.2021 г. № 142</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия;</li> <li>- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;</li> <li>- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включённого в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанным с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.</li> </ul> |

**Ответственный секретарь экспертной комиссии:**

|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Фамилия, имя и отчество                                                                                         | <b>Свиридовский Олег Антонович</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Образование                                                                                                     | Высшее                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Специальность                                                                                                   | История                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Учёная степень (звание)                                                                                         | нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Стаж работы                                                                                                     | 30 лет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Место работы и должность                                                                                        | Ведущий инженер Сектора методов исследования Проблем развития регионов Федерального Государственного бюджетного учреждения Науки «Омский научный центр» Сибирского отделения Российской академии Наук (ОИЦ СО РАН), председатель Общественного совета по вопросам культурного Наследия Министерства культуры Омской области, член президиума Омского регионального общественного благотворительного Фонда «Культура Сибири»                                                                                                                                                             |
| Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы | <p>Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25.12.2019 г. № 2032:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включённого в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо</li> </ul> |

|  |                                                                                                                                                                                                                       |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия;<br>- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия. |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Член экспертной комиссии:**

|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Фамилия, имя и отчество                                                                                         | <b>Левитан Ирина Борисовна</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Образование                                                                                                     | Высшее                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Специальность                                                                                                   | История                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ученая_степень (звание)                                                                                         | Нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Стаж_работы                                                                                                     | 40 лет (стаж работы по профилю экспертной деятельности – 17 лет)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Место_работы и должность                                                                                        | Самозанятая.<br>Член объединённого научно-реставрационного совета при службе государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области, член наблюдательного совета автономного учреждения Астраханской области «Государственное научно-производственное учреждение «Наследие», член учёного совета ГБУК АО «Астраханский государственный объединённый историко-архитектурный музей-заповедник», член Астраханского отделения ВООПИиК. |
| Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы | Приказы Министерства культуры Российской Федерации от 01.03.2022 №235<br><br>- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Мы, нижеподписавшиеся, экспертная комиссия в составе: председателя Горловой Людмилы Константиновны, ответственного секретаря экспертной комиссии Свиридовского Олега Антоновича и члена комиссии Левитан Ирины Борисовны признаём свою ответственность за соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных статьёй 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 и отвечаем за достоверность и обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем заключении экспертизы.

Настоящим подтверждаем, что мы предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по статье 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой нам известно и понятно.

Экспертами при подписании акта государственной историко-культурной экспертизы, выполненного на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF), обеспечена конфиденциальность ключа усиленной квалифицированной электронной подписи.

## **Отношения экспертов и Заказчика экспертизы:**

Эксперты:

- не имеют родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее – Заказчик) (его должностными лицами, работниками);
- не состоят в трудовых отношениях с Заказчиком;
- не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком;
- не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) Заказчика;
- не заинтересованы в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

## **Основание для проведения экспертизы:**

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённое постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569;
- ГОСТ Р 55528 –2013. Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);
- договора между ООО «Созидание» и государственными экспертами, проводящими историко-культурную экспертизу научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения: "Братская могила героев-связистов 138-й стрелковой дивизии, погибших при защите Сталинграда", по адресу: г. Волгоград, Краснооктябрьский район, Нижний поселок "Баррикады", на берегу р. Волга, Горловой Л.К. (г. Астрахань), Левитан И.Б. (г. Астрахань), Свиридовским О.А. (г. Омск).

## **Объект экспертизы:**

Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Братская могила героев-связистов, павших в боях за г. Сталинград в 1942-1943гг.», по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Краснооктябрьский район, Нижний поселок, завод «Баррикады». Шифр - 2022.18, выполненная ООО «Созидание» (*Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 19220 от 21 июня 2019 г.*)

## **Цель экспертизы:**

Определение соответствия (положительное заключение) или несоответствия (отрицательное заключение) представленной проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Братская могила героев-связистов, павших в боях за г. Сталинград в 1942-1943гг.», по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Краснооктябрьский район, Нижний поселок, завод «Баррикады». Шифр - 2022.18, выполненной ООО «Созидание», требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

## **Состав проектной документации:**

Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Братская могила героев-связистов, павших в боях за г. Сталинград в 1942-1943гг.», по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Краснооктябрьский район, Нижний поселок, завод «Баррикады». Шифр - 2022.18 представлена в электронном виде.

*В составе:*

**Раздел 1** Предварительные работы. (ГОСТ Р 55528-2013. Общие требования)

**Том 1.1** 2022.18-ПР.1-ИРД Исходная и разрешительная документация;

Технический отчет о состоянии объекта культурного наследия народов Российской Федерации;

Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия народов Российской Федерации; Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования.

**Том 1.2** 2022.18-ПР.2 Протольно- документальная фотофиксация объекта.

**Раздел 2** Комплексные научные исследования. (ГОСТ Р 55528-2013. Общие требования)

**Том 2.1** 2022.18-КНИ.1 Историко-архивные, библиографические исследования.

**Том 2.2** 2022.18-КНИ.2- ОЧ Историко-архитектурные натурные исследования.

**Том 2.3** 2022.18-КНИ.3- ОЧ Инженерно-технические исследования

**Раздел 3** Проект по ремонту, реставрации и приспособлению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Народов Российской Федерации.

**Том 3.1** 2022.18-П-ОПЗ Пояснительная записка.

**Том 3.2** 2022.18-П-АР Архитектурные решения.

**Том 3.3** 2022.18-П-ПОС Проект организации реставрации (строительства)

**Том 3.4** 2022.18-П-ММГН Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и малоподвижных групп населения к объекту культурного наследия

**Раздел 4.** Рабочая проектная документация. (ГОСТ Р 55528-2013. Общие требования)

***В составе исходно-разрешительных документов представлены копии следующих документов:***

- Задание на проведение работ по сохранению от 8.04.2021 № 53- 09-06/382;
- Учетная карточка объекта культурного наследия от 01.09.2014г.;
- Паспорт памятника истории и культуры от 8.04.1972г.;
- Информация о захоронении (1998г.);
- Учетная карточка от 8.06.1998г.;
- Постановление Совмина РСФСР от 30.08.60 № 1327 (ред. от 10.07.2001) «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР»;
- Приказ Комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области от 12.01 2021 г. № 5 «Об утверждении описания местоположения границ защитных зон объектов культурного наследия, расположенных на территории городского округа город-герой Волгоград, режима использования земель в границах данных защитных зон»;
- Приказ от 29 июня 2022г. №303 «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Братская могила героев-связистов, павших в боях за г. Сталинграда в 1942-1943гг.», расположенного по адресу: г. Волгоград, Краснооктябрьский район, Нижний поселок , завод «Баррикады».

**Авторский коллектив:**

Научный руководитель работы, генеральный директор - Гуламбаров Г.А.

Автор проекта, архитектор -Дмитриев С.А.

**Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:**

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты проведения экспертизы, отсутствуют.

**Сведения о проводимых исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов:**

Экспертной комиссией:

- рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы, подлежащие экспертизе;
- проведён сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по Объекту экспертизы, принятого от Заявителя (Заказчика);
- осуществлено обсуждение результатов проведённых исследований и проведён обмен сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения экспертов, принято, единое решение и сформулирован вывод экспертизы;
- оформлены результаты экспертизы (проведённых исследований) в виде Акта государственной историко-культурной экспертизы.

Эксперты установили, что иных положений и условий, необходимых для работы экспертной комиссии и проведения экспертизы, не требуется. Эксперты при исследовании документов и материалов, представленных на экспертизу, сочли их достаточными для подготовки заключения.

**Факты и сведения, выявленные и установленные в результате исследования материалов, представленных на рассмотрение экспертов:**

**Основные сведения:**

**Сведения о наименовании объекта:**

«Братская могила героев-связистов, павших в боях за г. Сталинград в 1942-1943гг.»

**Сведения о местонахождении объекта:**

г. Волгоград, Краснооктябрьский район, Нижний поселок, завод «Баррикады»

**Сведения о границах территории объекта культурного наследия:**

Приказ Комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области от 29.01 2013г. г. № 01-20/ 032 «Об установлении границ территории объекта культурного наследия федерального значения: "Братская могила героев-связистов, павших в боях за г. Сталинград в 1942-1943гг.» по адресу: г. Волгоград, Краснооктябрьский район, Нижний поселок завод «Баррикады».

**Сведения о категории историко-культурного значения объекта:**

Постановление Совета Министров РСФСР № 1327 от 30.08.1960 г.  
регистрационный номер 341510305490006

**Сведения о собственнике, либо ином законном владельце объекта культурного наследия:**

Муниципальное бюджетное учреждение «Жилищно-коммунальное хозяйство  
Краснооктябрьского района (г. Волгоград, ул.Поддубного,8)

**Сведения о предмете охраны:**

Приказ Комитета культуры Волгоградской области от 29.06. 2022 г. N 303 «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения "Братская могила героев-связистов, павших в боях за Сталинград 1942 - 1943 гг., расположенного по адресу: г. Волгоград, Краснооктябрьский район, нижний поселок "Баррикады" .

**Описание предмета охраны:**

-местоположение: г. Волгоград, Краснооктябрьский район, Нижний поселок, завод «Баррикады», в границах земельного участка с кадастровым номером 34:34:020070:29

- объемно-пространственное решение:

- мемориальная стела объединенная с ориентированной по линии север-восток, юго-запад симметричной подпорной стеной, центральная часть которой выделена ризалитом (фланкирует стелу);

- две одномаршевые лестницы на флангах подпорной стены, оформленные широкими мощными парапетными стенками;

- парапеты, возведенные с отступами параллельно внешним парапетным стенкам лестниц с парапетными тумбами у подножия и вершины парапетов;

- трапециевидная в плане площадка с цветочной клумбой у подножия стелы;

- стела с треугольным двускатным завершением;

Текст надписи на мемориальной доске: **ВОИНАМ-СВЯЗИСТАМ 138 СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ, ПАВШИМ В БОЯХ ЗА СТАЛИНГРАД В 1942-1943 ГОДАХ»;**

- подпорная стена с ризалитом;

- руст штукатурного покрытия стен и ризалита;

- оформление верхних граней парапетных стенок лестниц в виде обратных выкружек в верхних третьих частях;

- квадратные в плане парапетные тумбы у подножия вершины парапетов. Декорированные ленточным рустом, четырехгранными пирамидальными завершениями, образующими двухступенчатый карнизный пояс по периметру;

- решетчатая металлическая ограда по периметру площадки;

- характер обработки поверхностей стелы, парапетных стенок лестниц. Парапетов: штукатурное покрытие с последующей окраской.

### **Краткие исторические сведения:**

В период Сталинградской битвы 15 октября 1942 года 138-я стрелковая дивизия под командованием полковника И. И. Людникова вошла в состав 62-ой Армии Сталинградского фронта и получила приказ переправиться на правый берег р. Волги, где занять оборону на участке завода «Баррикады». С 17 октября 1942 года подразделения 138-й стрелковой дивизии вели тяжелые оборонительные бои в этом районе, которые продолжались до 10 января 1943 года. 11 ноября 1942 года 138-я стрелковая дивизия, в полках которой было 70-100 человек, отразила шесть атак противника. Против нее выступали части 389-й и 305-й пехотных дивизий, 40-й, 50-й и 336-й саперные батальоны, а всего до 1600 вражеских солдат и офицеров. После прорыва немецких войск к Волге, южнее завода «Баррикады», 138-я стрелковая дивизия, численностью не более 500 человек, была отрезана от главных сил 62-й Армии.

Удерживая участок около 700 метров по фронту и 400 метров в глубину (так называемый «остров Людникова»), отражая с севера, запада и юга атаки врага, отрезанная от соседей и своих тылов, 138-я дивизия полковника И.И. Людникова продолжала сражаться со штурмующими ее позиции тремя немецкими дивизиями. Снабжение 138-й стрелковой дивизии боеприпасами и продовольствием, а также эвакуация раненых, осуществлялась с преодолением громадных трудностей через Денежную Воложку, отделявшую дивизию от острова Зайцевский на реке Волге. К середине ноября 1942 года этот путь стал почти недоступным — начался ледоход. 20 ноября к дивизии пробилась бронекатера Волжской военной флотилии, доставили боеприпасы, продовольствие, медикаменты, эвакуировали раненых.

21 декабря 1942 года 138-я стрелковая дивизия переходит в наступление и совместными усилиями с другими частями 62-й Армии ликвидирует блокаду с юга. В составе 138-й стрелковой дивизии находился 203-й отдельный батальон связи. Левый фланг дивизии

связью обеспечивала группа из десяти связистов под командованием В.С. Краснобаева. Связисты ценой собственной жизни обеспечивали связь с частями 95-ой стрелковой дивизии.

Одним из самых героических эпизодов Сталинградской битвы стали ожесточенные бои 138-ой дивизии на участке правого берега Волги в Нижнем поселке завода «Баррикады» (г. Сталинград). Они проходили в период с 15 октября по конец декабря 1942 г. Плацдарм дивизии 700 м по фронту и 400 м в глубину, окруженный во много раз численно превосходящим врагом с севера, запада, юга и прижатый на востоке Волгой, вошел в историю как «остров Людникова».

Бойцы дивизии, занимая этот важный стратегический рубеж обороны, с 11 ноября по 20 декабря 1942 г. находились почти в полном окружении врага. Несмотря на это, они обеспечили необходимое сдерживание противника, не позволили ему закрепиться на выходах к Волге и создать условия для развития его дальнейшего наступления на восток.

Блокада «острова Людникова» продолжалась 40 дней, за этот период противнику удалось продвинуться здесь всего на 200 метров, потеряв большое количество людских ресурсов и вооружения.

Ежедневно бойцами отражалось несколько атак врага силами двух-трех дивизий. Командный пункт дивизии находился в бывшем доме директора завода «Баррикады», а штаб дивизии, штабы полков, блиндажи были устроены в откосе берега Волги.

Одиннадцать недель непрерывных боев продолжалась битва за Баррикады, где каждая пядь земли полита кровью наших бойцов и командиров. Отстояв Баррикады, готовились к решительному удару по врагу. 138-я Краснознаменная получила приказ перейти Волгу и расположиться в районе Верхней Ахтубы. Вечером 7 февраля по радио был объявлен приказ № 56 Народного комиссара обороны о преобразовании 138-й Краснознаменной стрелковой дивизии в 70-ю гвардейскую Краснознаменную стрелковую дивизию.

### **Библиография:**

1. *Сталинградская битва. Июль 1942-февраль 1943: энциклопедия /под ред. М.М. Загорулько; Адм. Волг. обл., Волг. гос. ун-т, Ин-т военной истории Мин. обор. РФ, ФГУК «Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Сталинградская битва», 4-е изд. – Волгоград: Издатель, 2010. – 732 с.: ил. С. 409, 547-548*
2. *ГАВО (государственное казенное учреждение Волгоградской области «Государственный архив Волгоградской области»). Сведения о состоянии Баррикадного района до Сталинградской битвы и после ее окончания Ф. 2776. Оп. 1. Д. 8.*
3. *Архив ГБУК «ОНПЦ по охране памятников истории и культуры» (государственное бюджетное учреждение культуры «Областной научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры»). Паспорт объекта культурного наследия регионального значения «Братские могилы воинов 138-й стрелковой дивизии» дата составления 23.07.1972 г. Паспорт объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов 138-й стрелковой дивизии, погибших при защите Сталинграда» дата составления 03.03.1982 г.*
4. *ГАВО (государственное казенное учреждение Волгоградской области «Государственный архив Волгоградской области»). Приложение 1 к решению Исполнительного комитета Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 15 августа 1949 г. № 32/883. Ф. 71. Оп. 1. Д. 1037. Л. 47*
5. *Архив ГБУК «ОНПЦ по охране памятников истории и культуры» (государственное бюджетное учреждение культуры «Областной научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры»). Паспорт объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов 138-й стрелковой дивизии, погибших при защите Сталинграда» дата составления 03.03.1982 г.*
6. *ГАВО (государственное казенное учреждение Волгоградской области «Государственный архив Волгоградской области»). Решение Исполнительного комитета Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 17 сентября 1956 г. № 19/506. Ф. 71. Оп. 1. Д. 1578. Л. 51*

7. ГАВО (государственное казенное учреждение Волгоградской области «Государственный архив Волгоградской области»). Приложение 1 к решению Исполнительного комитета Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 16 января 1961 г. № 1/2. Ф. 71. Оп. 4. Д. 19. Л. 57
8. Архив ГБУК «ОНПЦ по охране памятников истории и культуры» (государственное бюджетное учреждение культуры «Областной научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры»). Паспорт объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов 138-й стрелковой дивизии, погибших при защите Сталинграда» дата составления 03.03.1982 г.
9. ГАВО (государственное казенное учреждение Волгоградской области «Государственный архив Волгоградской области»). Приложение 1 к решению Исполнительного комитета Волгоградского городского Совета депутатов трудящихся от 12 апреля 1971 г. № 9/149. Ф. 71. Оп. 4. Д. 19. Л. 94.
10. ГАВО (государственное казенное учреждение Волгоградской области «Государственный архив Волгоградской области»). Приложение к решению Исполнительного комитета Волгоградского городского Совета депутатов трудящихся от 29 ноября 1971 г. № 23/477. Ф. 71. Оп. 4. Д. 669. Л. 167.
11. Архив ГБУК «ОНПЦ по охране памятников истории и культуры» (государственное бюджетное учреждение культуры «Областной научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры»). Паспорт объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов 138-й стрелковой дивизии, погибших при защите Сталинграда» дата составления 03.03.1982 г.
12. Архив ГБУК «ОНПЦ по охране памятников истории и культуры» (государственное бюджетное учреждение культуры «Областной научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры»). Учетная карточка воинского захоронения (Братская могила воинов 138-й стрелковой дивизии. Волгоград Краснооктябрьский район, Нижний поселок за ПО «Баррикады») от 15 августа 1991 г. и Учетная карточка воинского захоронения (Братская могила воинов 138-й стрелковой дивизии. Волгоград Краснооктябрьский район, Нижние Баррикады 2-й сквер) от 10 июня 1998 г.
13. Людников И.И. Дорога длиною в жизнь. Издательство «Высшая школа», 1985 области»).

#### **Описание внешнего вида объекта культурного наследия:**

Объект культурного наследия расположен на берегу реки Волга. Прибрежная территория благоустроена. Берег Волги крутой. Верхняя терраса благоустроена. Территория озеленена. Братская могила обладает историко-мемориальной ценностью, имеющей особое значение для истории и культуры Волгоградской области.

Первоначально на братской могиле (1942-1943гг.) был установлен обелиск из листового металла. Надгробное сооружение было установлено в 1952 году заводом «Баррикады» по типовому проекту. Первоначально стела была оштукатурена раствором с серой мраморной крошкой, и ограда вокруг прилегающей площадки была чугунная.

В 1975 году цех благоустройства завода «Баррикады» провёл работы по благоустройству захоронения: выполнена площадка из бетонных плит. Перед стелой устроен цветник. Обрыв к Волге укреплен кирпичной стенкой и установлена чугунная ограда. Размеры площадки: 10,0 х 9,0 м., ограды 6,0 х 9,0 х 1,2 м. 2010 году на стеле установлена охранная доска с высеченным текстом, материал - гранит тёмного цвета (габбро). Охранная доска установлена в соответствии с ведомственной целевой программой «Сохранение и развитие культуры и искусства Волгоградской области на 2009 – 2011 гг.».

Стела и подпорная стена выполнены из оштукатуренного кирпича и окраской. С лицевой стороны стелы установлена мраморная мемориальная плита с текстом: «Воинам – связистам 138-ой стрелковой дивизии павшим в боях за Сталинград в 1942 – 1943 годах». Ниже расположена табличка с текстом: «ПАМЯТНИК ИСТОРИИ ОБЪЕКТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ Братская могила героев-связистов, погибших в боях за Сталинград в 1942-1943гг. ПОДЛЕЖИТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЕ. Лица, причинившие вред объекту

культурного наследия, несут в соответствии с законодательством Российской Федерации уголовную, административную и иную ответственность».

Размеры стелы: 1,09 x 0,13 x 2,270 м., мемориальной плиты: 0,6 x 0,4 x 0,02 м.

Площадка из тротуарной плитки. Перед стелой устроен цветник 3.4x1.43м.

Обрыв к Волге укреплен кирпичной стенкой и установлена металлическая ограда.

Размер ограды 6,8 x 9,55 x 1,1 м.

### **Сведения о техническом состоянии объекта:**

Мемориальный комплекс находится в следующем состоянии:

- **Стела с пирамидальным завершением** – имеются утраты окрасочного слоя, трещин, обрушение слоев штукатурного слоя и кладки;
  - **Подпорная стена из оштукатуренного, рустованного и окрашенного кирпича** – имеются утраты окрасочного слоя, трещины, обрушение слоев штукатурного слоя и кладки;
  - **Мраморная мемориальная плита с текстом** – состояние таблички с надписью контррельефными буквами удовлетворительное;
  - **Площадка из тротуарной плитки** – прорастание травой, сколы, трещины;
  - **Цветник** – состояние удовлетворительное;
  - **Металлическая ограда** - износ окрасочного слоя. Основание под ограду имеет сколы и обрушения, трещины, износ окрасочного слоя;
  - **Подпорная стенка в основании ограждения** - имеются утраты окрасочного слоя, трещин, обрушение слоев штукатурного слоя;
  - **Спуск на нижний уровень** - имеются утраты окрасочного слоя, трещины, обрушение слоев штукатурного слоя и кладки парапетных стенок.
- Состояние ступеней неудовлетворительное:
- имеются трещины, сколы, ржавчина металлических обрамлений ступени.

### **Характеристика территории памятника:**

участок в двух уровнях. Перепад 1.5м. Территория облицована тротуарной плиткой. В части территории имеются клумбы с озеленением в обрамлении парапетных стенок и бордюров. Территория памятника огорожена с трех сторон металлическим ограждением. Металлическое ограждение – состояние удовлетворительное, имеется утеря окрасочного слоя.

### **Проектные решения:**

#### **1. Стела:**

-выполнить очистку неплотно прилегающих фрагментов, осуществить ремонтные работы по заделке трещин и сколов на поверхности стелы методом инъектирования, вычинка 10% поверхности, гидроизоляция поверхности, штукатурка улучшенная, шпатлёвка, окраска атмосферостойкой универсальной фасадной краской типа Caparol Amphibolin в 2 слоя, цвет "белый", покрытие защитным гидрофобным составом типа Типром У.

#### **2. Подпорная стена:**

-выполнить демонтаж части подпорных стенок не подлежащих ремонту, очистку неплотно прилегающих фрагментов, осуществить ремонтные работы по заделке трещин и сколов методом инъектирования на поверхности, монтаж подпорных стенок в местах демонтажа, вычинка 20% поверхности, гидроизоляция поверхности, штукатурка улучшенная с рустовкой, шпатлёвка, окраска атмосферостойкой высокоукрывистой универсальной фасадной краской типа Caparol Amphibolin в 2 слоя, цвет "белый", покрытие защитным гидрофобным составом типа Типром У.

#### **3. Мраморная мемориальная плита с текстом:**

- демонтаж и монтаж существующих плит. Замена крепежа;

#### **4. Площадка из тротуарной плитки:**

-очистка от проросшей травы.

#### **5. Цветник с озеленением в обрамлении парапетных стенок и бордюров:**

- подготовка под посадку растений, устройство слоя плодородной земли.

#### **6. Металлическая ограда:**

- зачистка, грунтовка, окраска металлического ограждения. Выполнить очистку неплотно прилегающих фрагментов ручным способом, гидроизоляция поверхности, штукатурка, шпатлёвка, окраска атмосферостойкой высокоукрывистой универсальной фасадной краской типа Caparol Amphibolin в 2 слоя, цвет "белый", покрытие защитным гидрофобным составом типа Типром У.

#### **7. Подпорная стенка в основании ограждения:**

- Выполнить очистку неплотно прилегающих фрагментов ручным способом, осуществить ремонтные работы по заделке трещин и сколов на поверхности, гидроизоляция поверхности, штукатурка улучшенная, шпатлёвка, окраска атмосферостойкой высокоукрывистой универсальной фасадной краской типа Caparol Amphibolin в 2 слоя, цвет "белый", покрытие защитным гидрофобным составом типа Типром У.

#### **8. Ступени лестниц:**

- Выполнить очистку неплотно прилегающих фрагментов ручным способом, осуществить ремонтные работы по заделке трещин и сколов на поверхности. Зачистка, грунтовка, окраска металлических обрамлений ступеней.

#### **9. Подпорная стенка лестниц и тумбы:**

-выполнить очистку неплотно прилегающих фрагментов, осуществить ремонтные работы по заделке трещин и сколов на поверхности, монтаж подпорных стенок в местах демонтажа, вычинка 20% поверхности, гидроизоляция поверхности, штукатурка улучшенная, шпатлёвка, окраска атмосферостойкой высокоукрывистой универсальной фасадной краской типа Caparol Amphibolin в 2 слоя, цвет "белый", покрытие защитным гидрофобным составом типа Типром У.

#### **10. Тумбы:**

-выполнить очистку неплотно прилегающих фрагментов, осуществить ремонтные работы по заделке трещин и сколов на поверхности, вычинка поверхности, гидроизоляция поверхности, штукатурка улучшенная, шпатлёвка, окраска атмосферостойкой высокоукрывистой универсальной фасадной краской типа Caparol Amphibolin в 2 слоя, цвет "белый", покрытие защитным гидрофобным составом типа Типром У. Конструктивные решения предусматривают устройство вычинки и новой кладки взамен разрушенной. Предполагается ремонт основания произвести ремонтными составами типа Master Emaco.

### **Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и малоподвижных групп населения к объекту культурного наследия**

Проект содержит элементы обустройства территории, доступные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Проектом предусматривается устройство скамьи для отдыха на нижней террасе. Подход к обелиску выполняется с твердым не скользящим покрытием (тротуарная плитка). Организация пандуса не предусмотрена.

### **Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы:**

- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие требования», утвержденный и введенный в действие с 01.01.2014 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 593-ст;

- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования», утвержденный и введенный в действие с 1.06.2014 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 66-ст;

- Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87;

- Свод правил по проектированию и строительству СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений», утвержденный постановлением Госстроя РФ от 21.08.2003 №153;

- ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», утвержденный и введенный в действие для добровольного применения с 01.01.2014 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.12.2012 г. № 198, стр.14-ст;

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 25.03.2014 № 52-01-39-12-ГП «Разъяснение о научно-проектной и проектной документации»;

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015 № 90-01-39-ГП;

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 28.08.2015 № 280-01-39-ГП.

### **Обоснование вывода экспертизы:**

Экспертное исследование проведено на основании положений Федерального закона от 25 июня 2002 года 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

**Объект экспертизы** – проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения: «Братская могила героев-связистов, павших в боях за г. Сталинград в 1942-1943гг.», по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Краснооктябрьский район, Нижний поселок, завод «Баррикады». Шифр - 2022.18, выполненная ООО «Созидание».

Представленные экспертам материалы изучены, приняты к сведению, использованы в работе по экспертизе. Полученная документация даёт достаточное представление о намечаемых работах и их обосновании.

Данная проектная документация разработана в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55528-2013. «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования». Экспертами установлено, что при разработке проектной документации соблюдены требования законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

При обследовании специалистами ООО «Созидание» вышеуказанного объекта был выполнен осмотр и зафиксировано техническое состояние объекта, требующее проведения ремонтно-реставрационных работ. Проектом предусматриваются ремонтно-реставрационные работы и приспособление объекта культурного наследия без изменения его особенностей, послуживших включению его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Функциональное назначение объекта не изменяется. Применяемые в проекте отделочные материалы не противоречат предмету охраны объекта культурного наследия. Проект содержит элементы обустройства территории, доступные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Проектом предусматривается устройство скамьи для отдыха на нижней террасе.

Представлен Акт определения влияния предполагаемых к проведению работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия от 15.04.2022 г., согласно которому предполагаемые к выполнению указанные виды работ не оказывают влияние на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности данного объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации

Все проектные решения, принятые в данной документации, направлены на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия, его исторической ценности.

Данная проектная документация выполнена в соответствии с Заданием по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации или выявленного объекта культурного наследия от 8.04.2021 № 53- 09-06/382, выданным Комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области.

Экспертная комиссия считает, что проектные решения по сохранению объекта культурного наследия направлены на повышение надёжности, долговечности конструкций памятника, не нарушают предмет охраны и способствуют долговременному сохранению объекта культурного наследия.

#### **Вывод экспертизы:**

Представленная на экспертизу проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения: «Братская могила героев-связистов, павших в боях за г. Сталинград в 1942-1943гг.», по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Краснооктябрьский район, Нижний поселок, завод «Баррикады». Шифр - 2022.18, выполненная ООО «Созидание», соответствует (**положительное заключение**) требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

*Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF) с документами, прилагаемыми к настоящему акту, и являющимися его неотъемлемой частью, подписан усиленными квалифицированными электронными подписями.*

#### **К настоящему акту прилагаются следующие документы:**

**Приложение №1.** Протокол организационного заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-культурную экспертизу проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Братская могила героев-связистов, павших в боях за г. Сталинград в 1942-1943гг.», по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Краснооктябрьский район, Нижний поселок, завод «Баррикады». Шифр - 2022.18.

**Приложение №2.** Протокол итогового заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-культурную экспертизу проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Братская могила героев-связистов, павших в боях за г. Сталинград в 1942-1943гг.», по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Краснооктябрьский район, Нижний поселок, завод «Баррикады». Шифр - 2022.18.

Подписи экспертов:

Председатель экспертной комиссии  
Ответственный секретарь  
Член экспертной комиссии

Л.К. Горлова  
О.А. Свиридовский  
И.Б. Левитан

*Дата оформления Акта государственной историко-культурной экспертизы 05.07.2022года*

**ПРОТОКОЛ № 01**  
**организационного заседания экспертной комиссии, проводящей**  
**историко-культурную экспертизу проектной документации на проведение работ по**  
**сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Братская могила**  
**героев-связистов, павших в боях за г. Сталинград в 1942-1943гг.», по адресу:**  
**Волгоградская область, г. Волгоград, Краснооктябрьский район, Нижний поселок,**  
**завод «Баррикады». Шифр - 2022.18**

г. Астрахань, г. Омск

15.06.2022 г.

**Заказчик экспертизы:** Общество с ограниченной ответственностью «Созидание».

**Разработчик Проекта:** Общество с ограниченной ответственностью «Созидание» (Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 19220 от 21июня 2019 г.)

**Исполнитель экспертизы:**

Комиссия по проведению историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Братская могила героев-связистов, павших в боях за г. Сталинград в 1942-1943гг.», по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Краснооктябрьский район, Нижний поселок, завод «Баррикады». Шифр - 2022.18, выполненной ООО «Созидание», в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Свиридовский О.А. (г. Омск), Горлова Л.К. (г. Астрахань), Левитан И.Б. (г. Астрахань).

*Совещались (по дистанционной связи):*

- Горлова Л.К. – государственный эксперт (Приказ об аттестации Министерства культуры РФ от 04.02.2021 г. № 142;
- Свиридовский О.А.. – государственный эксперт (Приказ об аттестации Министерства культуры РФ от 25.12.2019 г. № 2032);
- Левитан И.Б. – государственный эксперт (Приказ об аттестации Министерства культуры РФ от 01.03.2022 г. № 235).

**Повестка дня:**

**1.** Создание и утверждение состава Экспертной Комиссии по выполнению государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Братская могила героев-связистов, павших в боях за г. Сталинград в 1942-1943гг.», по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Краснооктябрьский район, Нижний поселок, завод «Баррикады». Шифр - 2022.18, выполненной ООО «Созидание», в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Свиридовский О.А. (г. Омск), Горлова Л.К. (г. Астрахань), Левитан И.Б. (г. Астрахань).

**2.** Выборы председателя и ответственного секретаря Экспертной Комиссии.

**3.** Утверждения перечня документов в составе проектной документации, представленных заказчиком для проведения историко-культурной экспертизы.

#### 4. Определение основных направлений работы экспертов.

**По первому вопросу:** слушали Левитан И.Б. с предложением создать Экспертную Комиссию по выполнению историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Братская могила героев-связистов, павших в боях за г. Сталинград в 1942-1943гг.», по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Краснооктябрьский район, Нижний поселок, завод «Баррикады». Шифр - 2022.18, выполненной ООО «Созидание».

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

#### **РЕШИЛИ:**

Создать Экспертную Комиссию по выполнению историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Братская могила героев-связистов, павших в боях за г. Сталинград в 1942-1943гг.», по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Краснооктябрьский район, Нижний поселок, завод «Баррикады». Шифр - 2022.18, в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Свиридовский О.А. (г. Омск), Горлова Л.К. (г. Астрахань), Левитан И.Б. (г. Астрахань).

**По второму вопросу** слушали Левитан И.Б. с предложением избрать председателем Экспертной Комиссии – Горлову Л.К., ответственным секретарём Экспертной комиссии – Свиридовского О.А.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

#### **РЕШИЛИ:**

Избрать председателем Экспертной Комиссии - Горлову Л.К., ответственным секретарём Экспертной Комиссии – Свиридовского О.А

**По третьему вопросу** слушали председателя Экспертной Комиссии Горлову Л.К. с предложением изучить документы, представленные заказчиком для проведения экспертизы.

#### **Состав научно-проектной документации:**

**Том 1.2** 2022.18-ПР.2 Протольно- документальная фотофиксация объекта.

**Раздел 2** Комплексные научные исследования. (ГОСТ Р 55528-2013. Общие требования)

**Том 2.1** 2022.18-КНИ.1 Историко-архивные, библиографические исследования.

**Том 2.2** 2022.18-КНИ.2- ОЧ Историко-архитектурные натурные исследования.

**Том 2.3** 2022.18-КНИ.3- ОЧ Инженерно-технические исследования

**Раздел 3** Проект по ремонту, реставрации и приспособлению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Народов Российской Федерации.

**Том 3.1** 2022.18-П-ОПЗ Пояснительная записка.

**Том 3.2** 2022.18-П-АР Архитектурные решения.

**Том 3.3** 2022.18-П-ПОС Проект организации реставрации (строительства)

**Том 3.4** 2022.18-П-ММГН Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и малоподвижных групп населения к объекту культурного наследия

**Раздел 4** Рабочая проектная документация. (ГОСТ Р 55528-2013. Общие требования)

**В составе исходно-разрешительных документов представлены копии следующих документов:**

- Задание на проведение работ по сохранению от 8.04.2021 № 53- 09-06/382;
- Учетная карточка объекта культурного наследия от 01.09.2014г.;
- Паспорт памятника истории и культуры от 8.04.1972г.;
- Информация о захоронении (1998г.);
- Учетная карточка от 8.06.1998г.;
- Постановление Совмина РСФСР от 30.08.60 № 1327 (ред. от 10.07.2001) «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР»;
- Приказ Комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области от 12.01 2021 г. № 5 «Об утверждении описания местоположения границ защитных зон объектов культурного наследия, расположенных на территории городского округа город-герой Волгоград, режима использования земель в границах данных защитных зон»;
- Приказ от 29 июня 2022г. №303 «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Братская могила героев-связистов, павших в боях за г. Сталинграда в 1942-1943гг.», расположенного по адресу: г. Волгоград, Краснооктябрьский район, Нижний поселок , завод «Баррикады».

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**РЕШИЛИ:** изучить документы, представленные заказчиком для проведения экспертизы.

**По четвёртому вопросу** слушали председателя Экспертной Комиссии Горлову Л.К.. с предложением определить основные направления работы экспертов: Провести анализ выполненной ООО «Созидание» проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Братская могила героев-связистов, павших в боях за г. Сталинград в 1942-1943гг.», по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Краснооктябрьский район, Нижний поселок, завод «Баррикады». Шифр - 2022.18. Подготовить заключение (Акт) экспертной комиссии в установленный заказчиком срок.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**РЕШИЛИ:**

- Провести анализ выполненной ООО «Созидание» проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Братская могила героев-связистов, павших в боях за г. Сталинград в 1942-1943гг.», по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Краснооктябрьский район, Нижний поселок, завод «Баррикады». Шифр - 2022.18.
- Подготовить заключение (Акт) экспертной комиссии в установленный заказчиком срок в электронном виде и подписанный усиленными квалифицированными электронными подписями.

Председатель Экспертной Комиссии \_\_\_\_\_/Горлова Л.К./

Ответственный секретарь Экспертной Комиссии \_\_\_\_\_/Свиридовский О.А./

Член Экспертной Комиссии, эксперт \_\_\_\_\_/Левитан И.Б. /

**ПРОТОКОЛ № 02**  
**итогового заседания экспертной комиссии, проводящей**  
**историко-культурную экспертизу проектной документации на проведение работ по**  
**сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Братская могила**  
**героев-связистов, павших в боях за г. Сталинград в 1942-1943гг.», по адресу:**  
**Волгоградская область, г. Волгоград, Краснооктябрьский район, Нижний поселок, завод**  
**«Баррикады». Шифр - 2022.18**

г. Астрахань, г. Омск

5.07.2022 г.

**Разработчик Проекта:** Общество с ограниченной ответственностью «Созидание» *(Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 19220 от 21 июня 2019 г.).*

**Исполнитель экспертизы:**

Комиссия по проведению историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Братская могила героев-связистов, павших в боях за г. Сталинград в 1942-1943гг.», по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Краснооктябрьский район, Нижний поселок, завод «Баррикады». Шифр - 2022.18, выполненной ООО «Созидание» в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Свиридовский О.А. (г. Омск), Горлова Л.К. (г. Астрахань), Левитан И.Б. (г. Астрахань).

Совещались (по дистанционной связи):

- Горлова Л.К. – государственный эксперт (Приказ об аттестации Министерства культуры РФ от 04.02.2021 г. № 142);
- Свиридовский О.А. – государственный эксперт (Приказ об аттестации Министерства культуры РФ от 25.12.2019 г. № 2032);
- Левитан И. Б. – государственный эксперт (Приказ об аттестации Министерства культуры РФ № 235 от 01.03.2022г).

**Повестка дня:**

1. Рассмотрение Акта государственной историко-культурной экспертизы проектной документации проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Братская могила героев-связистов, павших в боях за г. Сталинград в 1942-1943гг.», по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Краснооктябрьский район, Нижний поселок, завод «Баррикады». Шифр - 2022.18, выполненной ООО «Созидание», в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Свиридовский О.А., Горлова Л.К., Левитан И.Б.
- 2.Согласование заключительных выводов экспертизы.
3. Подписание Акта историко-культурной экспертизы.

**Принятые решения:**

1. Члены Экспертной комиссии: Свиридовский О.А., Горлова Л.К., Левитан И.Б. согласились с решениями авторов проектной документации на проведение работ по сохранению объекта

культурного наследия федерального значения «Братская могила героев-связистов, павших в боях за г. Сталинград в 1942-1943гг.», по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Краснооктябрьский район, Нижний поселок, завод «Баррикады». Шифр - 2022.18 и представили оформленный текст заключения (Акта) с формулировкой заключительных выводов.

2. Произвели подписание Акта государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Братская могила героев-связистов, павших в боях за г. Сталинград в 1942-1943гг.», по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Краснооктябрьский район, Нижний поселок, завод «Баррикады». Шифр - 2022.18, в порядке, установленном Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства РФ № 569 от 15.07.2009 г.

3. Решили передать Заказчику Акт государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Братская могила героев-связистов, павших в боях за г. Сталинград в 1942-1943гг.», по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Краснооктябрьский район, Нижний поселок, завод «Баррикады». Шифр - 2022.18, выполненной ООО «Созидание, в электронном виде и подписанный усиленными квалифицированными электронными подписями.

Председатель Экспертной Комиссии \_\_\_\_\_/Горлова Л.К./  
Ответственный секретарь Экспертной Комиссии \_\_\_\_\_/Свиридовский О.А./  
Член Экспертной Комиссии, эксперт \_\_\_\_\_/Левитан И.Б. /