


**Государственная историко-культурная экспертиза
научно-проектной (проектно-сметной) документации для
проведения работ по сохранению объектов культурного
наследия федерального значения:
«Передний край обороны Сталинграда, 1942-1943 гг.,
обозначенный 25 мемориальными знаками»**

**ПЕРЕДНИЙ КРАЙ
ОБОРОНЫ Г. СТАЛИНГРАДА В 1942 - 1943 ГГ., ОБОЗНАЧЕННЫЙ 25
(ПРАВИЛЬНО 17) МЕМОРИАЛЬНЫМИ ЗНАКАМИ**



АКТ

государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной (проектно-сметной) документации для проведения работ по сохранению объектов культурного наследия федерального значения «Передний край обороны Сталинграда, 1942-1943 гг., обозначенный 25 мемориальными знаками»

ПЕРЕДНИЙ КРАЙ ОБОРОНЫ Г. СТАЛИНГРАДА В 1942 - 1943 ГГ., ОБОЗНАЧЕННЫЙ 25 (ПРАВИЛЬНО 17) МЕМОРИАЛЬНЫМИ ЗНАКАМИ

- Объект культурного наследия федерального значения "Передний край обороны Сталинграда в 1942-1943 гг. обозначенный 25 мемориальными знаками", по адресу г. Волгоград, Краснооктябрьский район, пос. Металлургов, 71а;
- Объект культурного наследия федерального значения "Передний край обороны Сталинграда в 1942-1943 гг. обозначенный 25 мемориальными знаками", по адресу г. Волгоград, Краснооктябрьский район, пос. Металлургов, 71а;
- Объект культурного наследия федерального значения "Передний край обороны Сталинграда в 1942-1943 гг. обозначенный 25 мемориальными знаками", по адресу г. Волгоград, Краснооктябрьский район, пл. Возрождения, в сквере (у железной дороги);
- Объект культурного наследия федерального значения «Передний край обороны г. Сталинграда в 1942-1943 гг., обозначенный 25 мемориальными знаками», расположенный по адресу: г. Волгоград, Краснооктябрьский район, пр-кт. им. В.И. Ленина, пл. Возрождения, у моста;
- Объект культурного наследия федерального значения «Передний край обороны г. Сталинграда в 1942-1943 гг., обозначенный 25 мемориальными знаками», расположенный по адресу: г. Волгоград, Нижний поселок "Баррикады", берег р. Волги;
- Объект культурного наследия федерального значения "Передний край обороны Сталинграда в 1942-1943 гг. обозначенный 25 мемориальными знаками", по адресу: г. Волгоград, Краснооктябрьский район, п. Баррикады, закрытая зона завода «Баррикады»;
- Объект культурного наследия федерального значения «Передний край обороны г. Сталинграда в 1942-1943 гг., обозначенный 25 мемориальными знаками», расположенный по адресу: г. Волгоград, Нижний поселок "Баррикады", сквер.

(шифр 05.22-006068/20-ЭА)

Наименование по контракту: «Научно-проектная (проектно-сметная) документация для проведения работ по сохранению объектов культурного наследия федерального значения на семи объектах «Башня танка на постаменте. «Передний край обороны Сталинграда, 1942-1943 гг. расположенных в г. Волгограде, Краснооктябрьский район: пос. Металлургов, 71 а, площадь Возрождения, железной дороги, площадь Возрождения, у моста, пос. Баррикады, берег р. Волги, берег р. Волги, территория завода «Титан», пос. Баррикады, проспект Волжский, пос. Металлургов, 71 а, площадь Возрождения, железной дороги, площадь Возрождения, у моста, пос. Баррикады, берег р. Волги, берег р. Волги, территория завода «Титан», пос. Баррикады, проспект Волжский».

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.

В соответствии с пунктом 11 указанного выше Положения экспертиза проводится экспертной комиссией.

Дата начала проведения экспертизы	18.11.2022 г.
Дата окончания проведения экспертизы	30. 11.2022 г.
Место проведения экспертизы	Города: Астрахань, Омск
Исполнитель экспертизы	Комиссия по проведению историко-культурной экспертизы в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Горлова Л.К. (г. Астрахань), Левитан И.Б. (г. Астрахань), Свиридовский О.А. (г. Омск)
Разработчик проекта	Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Научно-проектная организация Волгоградокхранкультура». Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 00323 от 11 декабря 2012г. (переоформлена - приказ МК РФ от 4 апреля 2019г. № 384)

Сведения об экспертах:

Председатель экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Горлова Людмила Константиновна
Образование	Высшее
Специальность	Архитектор
Учёная степень (звание)	Нет
Стаж работы	38 лет
Место работы и должность	ГАУ АО «НПУ Наследие» (г. Астрахань). Ведущий архитектор сектора учётной документации и мониторинга
Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы	Приказ Министерства культуры РФ от 04.02.2021 г. № 142 - документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включённого в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта

	культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанным с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.
--	---

Ответственный секретарь экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Свиридовский Олег Антонович
Образование	Высшее
Специальность	История
Учёная степень (звание)	нет
Стаж работы	30 лет
Место работы и должность	Ведущий инженер Сектора методов исследования Проблем развития регионов Федерального Государственного бюджетного учреждения Науки «Омский научный центр» Сибирского отделения Российской академии Наук (ОНЦ СО РАН), председатель Общественного совета по вопросам культурного Наследия Министерства культуры Омской области, член президиума Омского регионального общественного благотворительного Фонда «Культура Сибири»
Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы	Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25.12.2019 г. № 2032: - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включённого в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.

Член экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Левитан Ирина Борисовна
Образование	Высшее
Специальность	История
Ученая_степень (звание)	Нет
Стаж_работы	40 лет (стаж работы по профилю экспертной деятельности – 17 лет)
Место_работы и должность	Самозанятая. Член объединённого научно-реставрационного совета при службе государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области, член наблюдательного совета автономного

	учреждения Астраханской области «Государственное научно-производственное учреждение «Наследие», член учёного совета ГБУК АО «Астраханский государственный объединённый историко-архитектурный музей-заповедник», член правления Астраханского отделения ВООПИиК
Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы	Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 01.03.2022г. № 235 - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.

Ответственность экспертов.

Эксперты несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы, в соответствии с п. 19 "д", и обеспечивают выполнение пункта 17 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, а также отвечают за соблюдение принципов поведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Экспертами при подписании акта государственной историко-культурной экспертизы, выполненного на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF), обеспечена конфиденциальность ключа усиленной квалифицированной электронной подписи.

Отношения экспертов и Заказчика экспертизы:

Эксперты:

- не имеют родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее – Заказчик) (его должностными лицами, работниками);
- не состоят в трудовых отношениях с Заказчиком;
- не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком;
- не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) Заказчика;
- не заинтересованы в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

Основание для проведения экспертизы:

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённое постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569;

Объект экспертизы:

Научно-проектная (проектно-сметная) документация для проведения работ по сохранению объектов культурного наследия входящих в объект культурного наследия федерального значения на семи объектах.

(ПЕРЕДНИЙ КРАЙ ОБОРОНЫ Г. СТАЛИНГРАДА В 1942 - 1943 ГГ., ОБОЗНАЧЕННЫЙ 25 (ПРАВИЛЬНО 17) МЕМОРИАЛЬНЫМИ ЗНАКАМИ);

- Объект культурного наследия федерального значения "Передний край обороны Сталинграда в 1942-1943 гг. обозначенный 25 мемориальными знаками", по адресу г. Волгоград, Краснооктябрьский район, пос. Металлургов, 71а;
- Объект культурного наследия федерального значения "Передний край обороны Сталинграда в 1942-1943 гг. обозначенный 25 мемориальными знаками", по адресу г. Волгоград, Краснооктябрьский район, пос. Металлургов, 71а;
- Объект культурного наследия федерального значения "Передний край обороны Сталинграда в 1942-1943 гг. обозначенный 25 мемориальными знаками", по адресу г. Волгоград, Краснооктябрьский район, пл. Возрождения, в сквере (у железной дороги);
- Объект культурного наследия федерального значения «Передний край обороны г. Сталинграда в 1942-1943 гг., обозначенный 25 мемориальными знаками», расположенный по адресу: г. Волгоград, Краснооктябрьский район, пр-кт. им. В.И. Ленина, пл. Возрождения, у моста;
- Объект культурного наследия федерального значения «Передний край обороны г. Сталинграда в 1942-1943 гг., обозначенный 25 мемориальными знаками», расположенный по адресу: г. Волгоград, Нижний поселок "Баррикады", берег р. Волги;
- Объект культурного наследия федерального значения "Передний край обороны Сталинграда в 1942-1943 гг. обозначенный 25 мемориальными знаками", по адресу г. Волгоград, Краснооктябрьский район, п. Баррикады, закрытая зона завода «Баррикады»;
- Объект культурного наследия федерального значения «Передний край обороны г. Сталинграда в 1942-1943 гг., обозначенный 25 мемориальными знаками», расположенный по адресу: г. Волгоград, Нижний поселок "Баррикады", сквер.

Цель экспертизы:

Определение соответствия (положительное заключение) или несоответствия (отрицательное заключение) представленной научно-проектной документации (проектно-сметной) документации для проведения работ по сохранению объектов культурного наследия федерального значения: «Передний край обороны г. Сталинграда, в ноябре 1942 года, войск 62-й и 64-й армий, обозначенный 25 мемориальными знаками требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Состав проектной документации:

На историко-культурную экспертизу представлена Научно-проектная (проектно-сметная) документация для проведения работ по сохранению объектов культурного наследия федерального значения на семи объектах.

- Объект культурного наследия федерального значения "Передний край обороны Сталинграда в 1942-1943 гг. обозначенный 25 мемориальными знаками", по адресу г. Волгоград, Краснооктябрьский район, пос. Металлургов, 71а;
- Объект культурного наследия федерального значения "Передний край обороны Сталинграда в 1942-1943 гг. обозначенный 25 мемориальными знаками", по адресу г. Волгоград, Краснооктябрьский район, пос. Металлургов, 71а;
- Объект культурного наследия федерального значения "Передний край обороны Сталинграда в

1942-1943 гг. обозначенный 25 мемориальными знаками", по адресу г. Волгоград, Краснооктябрьский район, пл. Возрождения, в сквере (у железной дороги);

- Объект культурного наследия федерального значения «Передний край обороны г. Сталинграда в 1942-1943 гг., обозначенный 25 мемориальными знаками», расположенный по адресу: г. Волгоград, Краснооктябрьский район, пр-кт. им. В.И. Ленина, пл. Возрождения, у моста;

- Объект культурного наследия федерального значения «Передний край обороны г. Сталинграда в 1942-1943 гг., обозначенный 25 мемориальными знаками», расположенный по адресу: г. Волгоград, Нижний поселок "Баррикады", берег р. Волги;

- Объект культурного наследия федерального значения "Передний край обороны Сталинграда в 1942-1943 гг. обозначенный 25 мемориальными знаками", по адресу г. Волгоград, Краснооктябрьский район, п. Баррикады, закрытая зона завода «Баррикады»;

- Объект культурного наследия федерального значения «Передний край обороны г. Сталинграда в 1942-1943 гг., обозначенный 25 мемориальными знаками», расположенный по адресу: г. Волгоград, Нижний поселок "Баррикады", сквер. (шифр 05.22-006068/20-ЭА), выполненная ООО «НПО Волгоградохранкультура».

Документация представлена экспертам на электронном носителе в следующем составе:

Обозначение комплекта	Наименование комплекта Подраздела	Обозначение комплекта	Наименование комплекта в составе Подраздела	Марка чертежей	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1	Предварительные работы	Подраздел 1	Исходно-разрешительная документация	ИРД	7 книг
		Подраздел 2	Протоколно-документальная фотофиксация объекта	Фото-фиксация	7 книг
		Подраздел 3	Программа научно-исследовательских работ; План мероприятий, обеспечивающих проведение комплексных научных исследований объекта культурного наследия; Технический отчет о состоянии объекта культурного наследия; Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности; Акт определения категории сложности объекта культурного наследия;		7 книг

			Акт подсчета физического объема; Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования		
		Подраздел 4	Картограммы дефектов		7 книг
		Подраздел 5	Проект предмета охраны	ПО	1 книга
Раздел 2	Комплексные научные исследования	Подраздел 1	Историко-архивные и библиографические исследования (историческая справка)	КНИ.ИАИ	7 книг
		Подраздел 2	Историко-архитектурные натурные исследования (обмерные чертежи)	КНИ.ОЧ	7 книг
		Подраздел 3	Инженерно-технические исследования (исследования в зондажах и шурфах)	КНИ. ИТИ	7 книг
		Подраздел 4	Отчет по комплексным научным исследованиям	КНИ	7 книг
Раздел 3	Эскизный проект	Подраздел 1	Пояснительная записка	ПЗ	7 книг
		Подраздел 2	Архитектурные решения	АР	7 книг
		Подраздел 3	Конструктивные решения	КР	7 книг
Раздел 4	Проект	Подраздел 1	Пояснительная записка	ПЗ	7 книг
		Подраздел 2	Архитектурные решения	АР	7 книг
		Подраздел 3	Конструктивные решения	КР	7 книг
		Подраздел 4	Проект организации реставрации	ПОР	7 книг
		Подраздел 5	Перечень мероприятий по охране окружающей среды	ООС	7 книг
		Подраздел 6	Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и малоподвижных групп населения к объекту культурного наследия	ОДИ	7 книг
		Подраздел 7	Сводный сметный расчет	СМ	1 книга
Раздел 5	Рабочая проектная документация		Архитектурно-строительные рабочие чертежи	АС	7 книг

Авторский коллектив:

ГИП ООО «НПО Волгоградохранкультура» - Шишкин В.А., инженер-реставратор

ГАП ООО «НПО Волгоградохранкультура» - Шишкина Л.В., архитектор- реставратор

Кузнецова А.И. – архитектор-реставратор
Лиманская Т.Н. – архитектор-реставратор
Косьяненко Е.В. – архитектор-реставратор

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты проведения экспертизы, отсутствуют.

Сведения о проводимых исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов:

Экспертной комиссией:

- рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы, подлежащие экспертизе;
- проведён сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по Объекту экспертизы, принятого от Заявителя (Заказчика);
- осуществлено обсуждение результатов проведённых исследований и проведён обмен сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения экспертов, принято, единое решение и сформулирован вывод экспертизы;
- оформлены результаты экспертизы (проведённых исследований) в виде Акта государственной историко-культурной экспертизы.

Эксперты установили, что иных положений и условий, необходимых для работы экспертной комиссии и проведения экспертизы, не требуется. Эксперты при исследовании документов и материалов, представленных на экспертизу, сочли их достаточными для подготовки заключения.

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате исследования материалов, представленных на рассмотрение экспертов:

Основные сведения:

Сведения о наименовании и местонахождении объекта :

Объект культурного наследия федерального значения "Передний край обороны Сталинграда в 1942-1943 гг. обозначенный 25 мемориальными знаками", по адресам: г. Волгоград, Краснооктябрьский район, пос. Metallургов, 71а; г. Волгоград, Краснооктябрьский район, пос. Metallургов, 71а; г. Волгоград, Краснооктябрьский район, пл. Возрождения, в сквере (у железной дороги); г. Волгоград, Краснооктябрьский район, пр-кт. им. В.И. Ленина, пл. Возрождения, у моста; г. Волгоград, Нижний поселок "Баррикады", берег р. Волги; г. Волгоград, Краснооктябрьский район, п. Баррикады, закрытая зона завода «Баррикады»; г. Волгоград, Нижний поселок "Баррикады", сквер.

Сведения о собственнике, либо ином законном владельце объекта культурного наследия:

Муниципальные бюджетные учреждения «Жилищно-коммунальное хозяйство Советского, Краснооктябрьского районов г. Волгограда».

Сведения о границах территории объекта культурного наследия:

Приказ министерства культуры Волгоградской области от 21.08.2012 № 01-20/224 «Об установлении границ территории объекта культурного наследия федерального значения «Передний край обороны г. Сталинграда в 1942 – 1943 гг., обозначенный 25 (правильно 17) мемориальными знаками»

Сведения о предмете охраны:

Приказ комитета государственной охраны объекта культурного наследия Волгоградской области от 21.11. 2022 г. № 593

Предметом охраны объекта являются:

- местоположение: в планировочной структуре г. Волгограда
- объёмно-пространственное решение: 17 мемориальных знаков в виде башен танков на постаментах, обозначающих достопримечательное место;
- башни танков;
- подлинные исторические башни танков Т-34-76 различных модификаций;
- направление стволов орудий башен танков в сторону противника;
- постаменты;
- формы и разделы постаментов;
- матери мемориальных досок;
- тексты и техника нанесения мемориальных надписей на мемориальных знаках.

Краткие исторические сведения:

«Передний край обороны Сталинграда» — памятник из 17 башен танков Т-34 на постаментах, установленных в точках максимального приближения немецко-фашистских войск к берегам Волги во время Сталинградской битвы. Пушки танков направлены в сторону противника, как знак обороны и готовности советских солдат. Установлен в Волгограде, чтобы увековечить память о бойцах Сталинградского фронта и отрядах народного ополчения, которые ценою своих жизней сумели защитить город. Решение о строительстве комплекса было принято в феврале 1948 года, автором проекта стал архитектор Фёдор Максимович Лысов. После Великой Отечественной войны на Сталинградском танковом заводе, занимавшемся выпуском и ремонтом танков Т-34, обнаружилось некоторое количество башен от этих машин. Сначала руководство завода поставило две башни на простых кирпичных постаментах перед проходной предприятия. Когда Федор Максимович заметил башни, у него тут же появилась идея создания комплекса, которую он с успехом и воплотил. Первый постамент был установлен 3 сентября 1951 года, последний — через три года, 17 октября 1954. Танковые башни собирались из погибшей в Сталинградской битве техники. Выбирались башни танков Т-34 разных модификаций, заводов-изготовителей, со следами боёв и пробоями. Использованы башни образца 1941 и 1942 гг. со сварной и литой конструкцией. Комплекс находится на территории четырёх районов города. Его протяжённость составляет 30 километров — это единственный комплекс подобной протяжённости в Европе. Расстояние между постаментами 2-3 километра. Изначально в комплекс входило 25 объектов. Со временем их количество сократилось до 17, но некоторые старые постаменты без башен всё ещё существуют.

Описание разрушений, ремонтов, перестроек:

«Передний край обороны Сталинграда» — памятник из 17 башен танков Т-34 на постаментах, установленных в точках максимального приближения немецко-фашистских войск к берегам Волги во время Сталинградской битвы. Пушки танков направлены в сторону противника, как знак обороны и готовности советских солдат. Установлен в Волгограде, чтобы увековечить память о бойцах Сталинградского фронта и отрядах народного ополчения, которые ценою своих жизней сумели защитить город. Памятник входит в список объектов культурного наследия федерального (общероссийского) значения Волгоградской области. Решение о строительстве комплекса было принято в феврале 1948 года, автором проекта стал архитектор Фёдор Максимович Лысов.

После Великой Отечественной войны на Сталинградском танковом заводе, занимавшемся выпуском и ремонтом танков Т-34, обнаружилось некоторое количество башен от этих машин. Сначала руководство завода поставило две башни на простых кирпичных постаментах перед проходной предприятия. Когда Федор Максимович заметил башни, у него тут же появилась идея создания комплекса, которую он с успехом и воплотил. Первый постамент был установлен 3 сентября 1951 года, последний — через три года, 17 октября 1954. Танковые башни собирались из погибшей в Сталинградской битве техники. Выбирались башни танков Т-34 разных модификаций, заводов-изготовителей, со следами боёв и пробоинами. Использованы башни образца 1941 и 1942 гг. со сварной и литой конструкцией. Комплекс находится на территории четырёх районов города. Его протяжённость составляет 30 километров — это единственный комплекс подобной протяжённости в Европе. Расстояние между постаментами 2-3 километра. Есть места, где башни танков стоят парами, что означает единение военного и гражданского населения. Комплекс начинается в Советском районе, переходит в Центральный на место городской переправы, проходит по территории бывшего пивоваренного завода к дому Павлова, по улице Советской до улицы им. 7-й Гвардейской дивизии. Далее — к площади Сталинградской победы, оттуда — к Мамаеву кургану, переходя в Краснооктябрьский район. Там линия обороны проходила по территории завода «Красный Октябрь», к «острову Людникова» и заводу «Баррикады». В Тракторозаводском районе башни установлены на нижнем посёлке тракторного завода на территории Волгоградского кадетского корпуса Следственного комитета РФ имени Ф.Ф. Слипченко. Одна башня установлена в Советском районе. Изначально в комплекс входило 25 объектов. Со временем их количество сократилось до 17, но некоторые старые постаменты без башен всё ещё существуют.

Башни установили на одинаковые постаменты из керамического кирпича, оштукатуренные или облицованные шлакобетонными плитами. Основание постаментов украсил бетонный декоративный пояс в виде обратного каблучка с полочкой. В передней части разместили литую металлическую табличку с барельефным текстом, описывающим характер и участников боев на данном участке фронта. В конце XX — начале XXI в. вследствие многочисленных ремонтов внешний облик всех постаментов претерпел изменения, причем они стали заметно отличаться друг от друга. Часть постаментов были оштукатурены и окрашены, часть облицованы гранитными плитами. При этом в ходе работ изначальная геометрия постаментов часто искажалась. Также со временем замене подверглись некоторые литые металлические таблички. На большинстве постаментов вместо них в данный момент установлены гранитные или мраморные плиты с выгравированным текстом. Ремонтные работы на самих башнях ограничивались их покраской. Еще в начале 80-х гг. XX в. можно было попасть внутрь башни через верхний люк, что и делали волгоградские дети. Позже в целях безопасности, а также для предотвращения попадания внутрь осадков люки были заварены.

Автором проекта объекта культурного наследия федерального значения «Передний край обороны Сталинграда, 1942-1943 гг., обозначенный 25 мемориальными знаками», выступил почетный гражданин города-героя Волгограда и заслуженный архитектор РФ Лысов Федор Максимович. Всю свою творческую жизнь архитектор целиком посвятил восстановлению и развитию Сталинграда - Волгограда. По его проектам в городе построено огромное количество зданий, сооружений и комплексов, многие из которых стали архитектурной классикой Советского периода нашей страны, украшением города-героя Волгограда. Федор Максимович Лысов родился 17 февраля 1917 года в Петрограде в большой многодетной семье фейерверкера конноартиллеристской бригады. В 1935 году после окончания десятилетки поступил на архитектурный факультет Харьковского инженерно-строительного института, окончил его в марте 1941 года и получил направление на работу в Ташкент в распоряжение Наркомата угольной промышленности. Первой должностью стало место старшего прораба отдела поверхностных сооружений рудника

«Ангренуголь» в городе Ангрен Ташкентской области. Здесь он встретил известие о начале войны. В апреле 1942-го Лысова призвали в армию и направили служить на объекты Наркомата путей сообщения.

После выхода в 1945 году Постановления СНК СССР «О мерах по восстановлению города Сталинграда» началось создание архитектурно-проектной мастерской при главном архитекторе города. Формирование штата шло за счет специалистов, специально направляемых министерствами и ведомствами страны. В числе откомандированных в январе 1946 года прибыл в Сталинград и Ф.М. Лысов. В проектной мастерской, которая в годы послевоенного восстановления стала главной в городе, Федор Максимович за 17 лет работы прошел все ступени творческого роста – от простого архитектора до руководителя магистральной мастерской. В первые послевоенные годы проектировщики выполняли невероятный объем работ.

Стройка велась практически «с листа». Иначе и быть не могло, ведь возрождение Сталинграда стало символом победы. На город-легенду, как и во время великого сражения, вновь смотрел весь мир. Лысов и его коллеги были единомышленниками, настоящими энтузиастами. Их не пугала бытовая неустроенность в разрушенном городе. Бывшие фронтовики, они довольствовались скудным пайком и творили сутками. Одной из первых авторских работ Федора Лысова стал проект восстановления жилого дома № 29 по ул. Ленина в центре города (рис. 18). В отделке фасадов архитектор применил рустовку первого этажа и объединил окна второго и третьего едиными наличниками и фронтонами. В простенках между окнами автор ввел штукатурные панно. В народе этот дом до сих пор называют «дом с лебедями». В эти же годы были разработаны проекты торговых корпусов по ул. Рабоче-Крестьянской, сборочный цех завода медоборудования, жилые дома Гидростроя на площади Обороны и ул. Советской.

Проектную работу Лысов вел вместе с другими архитекторами. Так, вместе с архитектором Вадимом Масляевым в 1951 году Лысов разработал проект Дворца труда по заказу облсовпрофа (рис. 19), а в 1954 году вместе с архитектором Семеном Кобелевым спроектировал дом облкоопиздата на углу ул. Коммунистической и Краснознаменной. Позднее была большая работа по проектированию жилых кварталов на пр. Ленина – в Тракторозаводском и Краснооктябрьском районах Волгограда. В 1962 году по приглашению своего коллеги и друга, главного архитектора города Вадима Масляева Федор Лысов переходит на работу в местный отдел по делам строительства и архитектуры Волгоградского горисполкома на должность главного инженера. В эти годы, несмотря на огромную административную загруженность, Лысов находил время и для того, чтобы продолжать творческую работу. Так, например, именно по его проекту, на Лысой горе в 1968 г. установлен 20-метровый обелиск с высеченными словами: *«Мир отстоявшим для будущих поколений, Слава вам и вечная благодарность Отечества. Родина чтит эти подвиги, имя которым бессмертие»*. Самым значительным в ряду творческих достижений Федора Максимовича является работа в авторском коллективе под руководством скульптора Е.В. Вучетича над мемориальным комплексом памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, проектированию и строительству которого архитектор отдал 9 лет. Торжественное открытие памятника состоялось 15 октября 1967 года.

Лысова вспоминают как человека с широчайшим кругом интересов и талантов. Он прекрасно рисовал, писал акварели, был великолепным рассказчиком и оставил много записей и воспоминаний о событиях в жизни города и людях, с которыми ему посчастливилось встречаться. Не раз был экскурсоводом по городу-герою у множества президентов и лидеров иностранных государств. Его трудовой путь отмечен правительственными наградами: орденом "Трудового Красного Знамени", орденом "Знак Почета", различными медалями. За многолетнюю и плодотворную работу Лысов Ф. М. в 1973 г. был удостоен почетного звания "Заслуженный архитектор РСФСР". С 1977 г. является персональным пенсионером и ветераном труда.

Звание «Почетный гражданин города-героя Волгограда» присвоено ему постановлением Волгоградского городского Совета народных депутатов от 14 июня 2002 г. за заслуги в проектировании и строительстве «Историко-мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане». Умер Федор Максимович в 2002 году. Он похоронен на Дмитриевском кладбище в Волгограде.

Список использованной литературы и материалов

1. Энциклопедия «Сталинградская битва. Июль 1942 – февраль 1943 гг.» 4-е изд. Волгоград, 2010 г.;
2. Андроников Н. Г. и др. Сталинградская битва 1942—43 // Великая Отечественная война, 1941—1945: словарь-справочник / под общ. ред. М. М. Кирьяна; сост. А. С. Галицан. — 2-е изд., доп. — М.: Политиздат, 1988. — С. 433—434. — ISBN 5-250-00107-6.
3. Аношкин В., Наумов Н. О стабилизации фронта обороны на Южном стратегическом направлении летом 1942 года // Военно-исторический журнал. — 1982. — № 10. — С. 18—24.
4. Великая Отечественная без грифа секретности. Книга потерь / Г. Ф. Кривошеев (руков.), В. М. Андроников, П. Д. Буриков, В. В. Гуркин; под общ. ред. Г. Ф. Кривошеева, А. В. Кирилина. — М.: Вече, 2010. — 384 с. — ISBN 978-5-9533-4695-5.
5. Великая Отечественная война. 1941—1945: Военно-исторические очерки: в 4 книгах / редкол.: В. И. Фесенко (гл. ред.), Г. А. Куманёв (науч. рук.) и др. — РАН; МО РФ. — М.: Наука, 1998. — Т. 2: Перелом. — 502 с. — ISBN 5-02-009736-5.
6. М. Б. Барятинский Т-34 в бою, Яуза, Эксмо, 348 с., 2008 г.
7. Солянкин А. Г., Павлов М. В., Павлов И. В., Желтов И. Г. Отечественные бронированные машины. XX век. 1941—1945. — М.: «Экспринт», 2005. — Т. 2. — 448 с. — 2000 экз. — ISBN 5-94038-074-3.
8. М. Н. Свириг. Броневой щит Сталина. История советского танка. 1937—1943. — М.: Яуза, Эксмо, 2006. — 448 с.
9. РГВА Фонд 31811 Описание 3 Дело 2003
10. РГАЭ. Ф. 7719. Оп. 4.
11. В.Ю. Зоткина. Почетные граждане города-героя Волгограда. Выпуск 2. Лысов Федор Максимович (1917—2002). — М.: ВМУК «ЦГСБ», 2012
12. <https://stalingrad-battle.ru/> 13. <https://waralbum.ru/>. Фото Семёна Фридлянда. 14. <https://pastvu.com/>

Сведения о проведенных исследованиях:

- выполнено обследование состояния памятников и составлен технический отчет о их состоянии;
- составлен предварительный перечень необходимых ремонтно-реставрационных работ и акты определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия.
- сделано Заключение о возможности приспособления объектов культурного наследия для современного использования.
- выполнена протольно-документальная фотофиксация объектов культурного наследия.
- проведены историко-архивные и библиографические исследования и составлена историческая справка
- выполнены историко-архитектурные натурные исследования (обмерные чертежи)
- проведены инженерно-технические исследования в зондажах (раскрытии конструкций)

Описание объектов, техническом состоянии и предполагаемых видов ремонтно-реставрационных работ:

**ОБЪЕКТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ПЕРЕДНИЙ КРАЙ
ОБОРОНЫ СТАЛИНГРАДА В 1942-1943 ГГ. ОБОЗНАЧЕННЫЙ 25 МЕМОРИАЛЬНЫМИ
ЗНАКАМИ", ПО АДРЕСУ Г. ВОЛГОГРАД, КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН,
ПОС. МЕТАЛЛУРГОВ, 71А (южная)**

Описание объекта:

Объект культурного наследия федерального значения «Передний край обороны Сталинграда, 1942-1943 гг., обозначенный 25 мемориальными знаками», расположенный по адресу: г. Волгоград, Краснооктябрьский район, пос. Металлургов, 71а., является частью комплекса памятников «Передний край обороны Сталинграда». Включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации под номером 341731350400006. К северо-западу от объекта протекает ул. Матевосяна, вдоль которой идет преимущественно одноэтажная жилая застройка конца XX — начала XXI в.

На постаменте установлена башня серийного танка Т-34 обр. 1941 г. сварной конструкции с 76-мм пушкой Ф-34. Башня была снята с одной из машин, подбитых в ходе Сталинградской битвы. Судя по характерной наклонной маске орудия без излома и треугольным скосам в лобовой части, башня была выпущена на Сталинградском тракторном заводе. Орудие башни направлено на северо-запад. В нижней части левого борта башни видно расхождение сварных швов и трещины в броне, которые, скорее всего, возникли в ходе боевого применения машины.

Башня в данный момент выкрашена в бледно-зеленый цвет, что не соответствует более темной армейской краске 4БО, которая использовалась в СССР при покраске военной техники в годы Великой Отечественной Войны.

Постамент представляет из себя полую конструкцию из керамического кирпича, близкую по габаритам к кубу. Толщина стенок – 520 мм. По вертикали постамент можно условно разбить на 5 поясов: широкое основание, потом сужение, потом расширение, снова расширение и в конце сужение. Все выступы прямоугольного профиля.

Постамент облицован бежевыми гранитными плитами с вкраплениями красного и коричневого. Толщина плит — 20 мм.

На лицевой поверхности постамента установлена литая табличка с барельефным текстом: «Слава героям Сталинграда! Здесь держали оборону вместе с частями Советской Армии отряды народного ополчения Краснооктябрьского района. сентябрь 1942 г. ноябрь». Надпись «1942» обрамляют два барельефных изображения колосьев. Буквы надписи бронзированы, выступают на 20 мм.

Вокруг постамента квадратный в плане плоский участок грунта с травянистой растительностью, обнесенный бордюрным камнем и приподнятый на 10-15 см над окружающей заасфальтированной площадкой.

Техническое состояние объекта:

В октябре 2022 г. были проведены следующие комплексные научные исследования:

- выполнено обследование состояния памятника и составлен технический отчет о его состоянии;
- составлен предварительный перечень необходимых ремонтно-реставрационных работ и акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия.
- сделано Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования

- выполнена протольно-документальная фотофиксация
- проведены историко-архивные и библиографические исследования и составлена историческая справка
- выполнены историко-архитектурные натурные исследования (обмерные чертежи)
- проведены инженерно-технические исследования в зондажах (раскрытии конструкций)

На основании проведенных исследований удалось установить существующее техническое состояние объекта.

На постаменте установлена башня серийного танка Т-34 обр. 1941 г. сварной конструкции с 76-мм пушкой Ф-34. Выполнена из броневой стали марки 8С образца Великой Отечественной войны. Следов поздних механических повреждений, полученных после установки памятника, не обнаружено. Состояние башни — работоспособное.

Башня в данный момент выкрашена в бледно-зеленый цвет, что не соответствует более темной армейской краске 4БО, которая использовалась в СССР при покраске военной техники в годы Великой Отечественной Войны. Выявлено потускнение, вспучивание покрасочных слоев, следы многослойных окрасок. Состояние покрасочных слоев башни — неудовлетворительное.

Постамент представляет из себя полую конструкцию из полноразмерного керамического кирпича на цементно-песчаном растворе, близкую по габаритам к кубу. Толщина стенок — 520 мм. Горизонтальных искривлений и отклонений от вертикали, а также трещин в кирпичной кладке не выявлено, что позволяет судить о работоспособном состоянии конструкции.

Фундамент постамента представляет из себя железобетонную плиту. Дефектов в фундаментной плите не выявлено. Состояние фундамента — работоспособное.

Постамент облицован бежевыми гранитными плитами с вкраплениями красного и коричневого. Толщина плит — 20 мм. В плитах выявлены трещины, сколы, расхождение межплиточных швов. Часть плит отошла от основания. На плитах видны потертости, царапины, следы высолов и устойчивых загрязнений. Состояние облицовки — неудовлетворительное.

На лицевой поверхности северо-западного фасада постамента установлена литая металлическая мемориальная табличка толщиной 50 мм с барельефным текстом: «Слава героям Сталинграда! Здесь держали оборону вместе с частями Советской Армии отряды народного ополчения Краснооктябрьского района. сентябрь 1942 г. ноябрь». Надпись «1942» обрамляют два барельефных изображения колосьев. Буквы надписи бронзированы, выступают от плоскости на 20 мм. Дефектов в конструкции таблички не выявлено. Поверхности таблички покрыты черной краской, надписи и барельефы — золотистой. Существующая черная окраска таблички не соответствует выявленной в ходе инженерно-технических исследований изначальной окраске цвета RAL 6003. Выявлено шелушение и многослойность в покрасочных слоях поверхности таблички и текста с выраженными неровностями. Состояние мемориальной таблички — удовлетворительное. Состояние покрасочных слоев мемориальной таблички — неудовлетворительное.

Проектные решения:

Предлагаемые к выполнению работы:

Установка временного ограждения территории объекта из профилированного листа по деревянному каркасу. Установка информационной таблички и биотуалета

Демонтаж мемориальной таблички с постамента размером 450x1920x50 мм (Высверливание четырех крепежных дюбелей);

Демонтаж всех гранитных плит с постамента;

Монтаж трубчатых строительных лесов 2,50x2,50м вокруг постамента;

Очистка постамента в местах демонтажа от отслоившегося раствора и штукатурки;

Смывка постаментов водой от пыли и загрязнений;
Механическая очистка башни танка от многослойных окрасок пескоструйным методом и вращающимися металлическими щетками;
Обезжиривание башни танка и покраска за 2 раза краской по металлу RAL 6003
Расчистка букв мемориальной таблички от краски и загрязнений;
Счистка вручную при помощи строительных фенов и щеток с мемориальной таблички многослойной покраски;
Обезжиривание букв и таблички перед покраской;
Покраска таблички краской по металлу RAL 6003 за 2 раза согласно разделу АР;
Бронзирование букв высотой 40мм согласно разделу АР;
Грунтовка постаментов грунтом Ceresit CT 17 ;
Штукатурка постаментов с восстановлением форм согласно проекта;
Монтаж оцинкованной сетки с ячейкой 50х50мм на постамент при помощи дюбелей (100мм)
Изготовление и монтаж закладных крючков из нержавеющей проволоки диаметром 3мм. для монтажа гранитных плит на постамент;
Подготовка (прорезка) гранитных плит под закладные крючки на глубину 5 см;
Приготовление клеевого состава вручную;
Монтаж вертикальной облицовки постаментов на закладные крючки и клей Ceresit CM 117 (расход: 4,7 кг/м² на 1см);
Монтаж горизонтальной облицовки постаментов на клей Ceresit CM 117 (расход: 4,7 кг/м² на 1см);
Монтаж мемориальной таблички на дюбеля и 791 атмосферостойкий силиконовый герметик
Демонтаж строительных лесов;
Выемка растительного грунта глубиной 150 мм вокруг постаментов и под дорожку согласно раздела АР;
Разравнивание грунта;
Укладка щебеночного основания толщиной 50мм фракции 5-20мм под установку тротуарных бордюров;
Бетонирование бордюров размером 1000х200х80мм бетоном марки В20 согласно раздела КР
Песчаная подсыпка по отмостке и дорожке с разравниванием и уплотнением 100мм;
Укладка рулонной гидроизоляции 3 мм «Технониколь» с нахлестом и заводом на основание постаментов и бордюров;
Монтаж армирующей сетки с ячейкой 100х100х4мм;
Заливка отмостки и дорожки с разуклонкой бетоном марки В20 толщиной 100мм согласно раздела АР;
Укладка брусчатки гранитной по отмостке и дорожке на клей Ceresit CM 117 (расход: 4,7 кг/м².);
Изготовление информационной таблички согласно АР;
Рытье земли вручную под установку таблички;
Монтаж информационной таблички с заливкой основания бетоном марки В- 12,5;
Наклейка самоклеящейся полиуретановой тактильной плитки с конусообразным рифом 30х30см. перед информационной табличкой с шрифтом Брайля.;
Демонтаж временного ограждения территории объекта из профилированного листа по деревянному каркасу;
Погрузка строительного мусора и вывоз с утилизацией;

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов:

Участок, на котором размещён объект культурного наследия, окружен асфальтированной пешеходной зоной и прилегает к ул. Матевосяна. Доступ к памятнику свободен и открыт с ул. Матевосяна. В этой части города доступна широкая сеть общественного транспорта,

вблизи находится остановка, поэтому доступ к объекту всех посетителей, в том числе МГН, не ограничен.

Проектом предусмотрена установка информационной таблички справа от прохода к памятнику, которая не мешает движению, служит указателем и несет информацию о объекте. Информация дублируется шрифтом Брайля, что позволяет ознакомиться с ней людям с нарушениями зрения. Информационная табличка установлена на высоте 900 мм, что позволяет ознакомиться с ними всем желающим. Доступ к информационным табличкам осуществляется с тротуара и является беспороговым. Так же для инвалидов с нарушением зрения перед табличкой устанавливаются контрастные тактильные уличные плитки 300х300мм с конусообразными рифами. Тактильные плитки выполнены из полиуретана и клеятся на тротуар с помощью самоклеящегося основания, согласно плану установки оборудования для МГН раздела ОДИ.

**ОБЪЕКТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ПЕРЕДНИЙ КРАЙ
ОБОРОНЫ СТАЛИНГРАДА В 1942-1943 ГГ. ОБОЗНАЧЕННЫЙ 25 МЕМОРИАЛЬНЫМИ
ЗНАКАМИ", ПО АДРЕСУ Г. ВОЛГОГРАД, КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН,
ПОС. МЕТАЛЛУРГОВ, 71А (северная)**

Описание объекта:

Объект культурного наследия федерального значения «Передний край обороны Сталинграда, 1942-1943 гг., обозначенный 25 мемориальными знаками», расположенный по адресу: г. Волгоград, Краснооктябрьский район, пос. Металлургов, 71а., является частью комплекса памятников «Передний край обороны Сталинграда» (см. л. 27 КНИ.ИАИ). Включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации под номером 341731350400006.

К северо-западу от объекта протекает ул. Матевосяна, вдоль которой идет преимущественно одноэтажная жилая застройка конца XX — начала XXI в.

На постаменте установлена башня серийного танка Т-34 обр. 1941 г. сварной конструкции с 76-мм пушкой Ф-34. Башня была снята с одной из машин, подбитых в ходе Сталинградской битвы. Судя по характерной наклонной маске орудия без излома и треугольным скосам в лобовой части, башня была выпущена на Сталинградском тракторном заводе. Орудие башни направлено на северо-запад.

Башня в данный момент покрашена в бледно-зеленый цвет, что не соответствует более темной армейской краске 4БО, которая использовалась в СССР при покраске военной техники в годы Великой Отечественной Войны.

Постамент представляет из себя полую конструкцию из керамического кирпича, близкую по габаритам к кубу. Толщина стенок – 520 мм. По вертикали постамент можно условно разбить на 5 поясов: широкое основание, потом сужение, потом расширение, снова расширение и в конце сужение. Все выступы прямоугольного профиля.

Постамент облицован бежевыми гранитными плитами с вкраплениями красного и коричневого. Толщина плит — 20 мм.

На лицевой поверхности постамента установлена литая металлическая табличка с барельефным текстом: «Слава героям Сталинграда! Здесь проходил передний край обороны 45 стрелковой дивизии имени Щорса сентябрь 1942 г. ноябрь». Надпись «1942» обрамляют два барельефных изображения колосьев. Буквы надписи бронзированы, выступают от плоскости на 20 мм.

Вокруг постамента квадратный в плане плоский участок грунта с травянистой растительностью, обнесенный бордюрным камнем и приподнятый на 10-15 см над окружающей заасфальтированной площадкой.

Техническое состояние объекта:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Значения
1	Общая площадь объекта	м ²	80,69
2	Площадь застройки	м ²	5,48
3	Строительный объем	м ³	12,9
4	Высота	м	2,87

В октябре 2022 г. были проведены следующие комплексные научные исследования:

- выполнено обследование состояния памятника и составлен технический отчет о его состоянии;
- составлен предварительный перечень необходимых ремонтно-реставрационных работ и акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия.
- сделано Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования
- выполнена протоколно-документальная фотофиксация
- проведены историко-архивные и библиографические исследования и составлена историческая справка
- выполнены историко-архитектурные натурные исследования (обмерные чертежи)
- проведены инженерно-технические исследования в зондажах (раскрытии конструкций)

На основании проведенных исследований удалось установить существующее техническое состояние объекта.

На постаменте установлена башня серийного танка Т-34 обр. 1941 г. сварной конструкции с 76-мм пушкой Ф-34. Выполнена из броневой стали марки 8С образца Великой Отечественной войны. Следов поздних механических повреждений, полученных после установки памятника, не обнаружено. Состояние башни — работоспособное.

Башня в данный момент выкрашена в бледно-зеленый цвет, что не соответствует более темной армейской краске 4БО, которая использовалась в СССР при покраске военной техники в годы Великой Отечественной Войны. Выявлено потускнение, вспучивание покрасочных слоев, следы многослойных окрасок. Состояние покрасочных слоев башни — неудовлетворительное.

Постамент представляет из себя полую конструкцию из полноразмерного керамического кирпича на цементно-песчаном растворе, близкую по габаритам к кубу. Толщина стенок — 520 мм. Горизонтальных искривлений и отклонений от вертикали, а также трещин в кирпичной кладке не выявлено, что позволяет судить о работоспособном состоянии конструкции.

Фундамент постамента представляет из себя железобетонную плиту. Дефектов в фундаментной плите не выявлено. Состояние фундамента — работоспособное.

Постамент облицован бежевыми гранитными плитами с вкраплениями красного и коричневого. Толщина плит — 20 мм. В плитах выявлены трещины, сколы, расхождение межплиточных швов. Часть плит отошла от основания. На плитах видны потертости, царапины, следы высолов и устойчивых загрязнений. Состояние облицовки — неудовлетворительное.

На лицевой поверхности северо-западного фасада постамента установлена литая металлическая мемориальная табличка толщиной 50 мм с барельефным текстом: «Слава героям Сталинграда! Здесь проходил передний край обороны 45 стрелковой дивизии имени Щорса сентябрь 1942 г. ноябрь». Надпись «1942» обрамляют два барельефных изображения колосьев. Буквы надписи бронзированы, выступают от плоскости на 20 мм. Дефектов в

конструкции таблички не выявлено. Поверхности таблички покрыты черной краской, надписи и барельефы — золотистой. Существующая черная окраска таблички не соответствует выявленной в ходе инженерно-технических исследований изначальной окраске цвета RAL 6003. Выявлено шелушение и многослойность в покрасочных слоях поверхности таблички и текста с выраженными неровностями. Состояние мемориальной таблички — удовлетворительное. Состояние покрасочных слоев мемориальной таблички — неудовлетворительное.

Проектные решения:

Предлагаемые к выполнению работы:

Установка временного ограждения территории объекта из профилированного листа по деревянному каркасу. Установка информационной таблички и биотуалета

Демонтаж мемориальной таблички с постамента размером 450x1920x50 мм (Высверливание четырех крепежных дюбелей)

Демонтаж всех гранитных плит с постамента

Монтаж трубчатых строительных лесов 2,50x2,50м вокруг постамента

Очистка постамента в местах демонтажа от отслоившегося раствора и штукатурки

Смывка постамента водой от пыли и загрязнений

Механическая очистка башни танка от многослойных окрасок пескоструйным методом и вращающимися металлическими щетками

Обезжиривание башни танка и покраска за 2 раза краской по металлу RAL 6003

Расчистка букв мемориальной таблички от краски и загрязнений

Счистка вручную при помощи строительных фенов и щеток с мемориальной таблички многослойной покраски

Обезжиривание букв и таблички перед покраской

Покраска таблички краской по металлу RAL 6003 за 2 раза согласно разделу АР

Бронзирование букв высотой 40мм согласно разделу АР

Грунтовка постамента грунтом Ceresit СТ 17

Штукатурка постамента с восстановлением форм согласно проекта

Монтаж оцинкованной сетки с ячейкой 50x50мм на постамент при помощи дюбелей (100мм)

Изготовление и монтаж закладных крючков из нержавеющей проволоки диаметром 3мм. для монтажа гранитных плит на постамент

- Подготовка (прорезка) гранитных плит под закладные крючки на глубину 5 см

- Приготовление клеевого состава вручную

- Монтаж вертикальной облицовки постамента на закладные крючки и клей Ceresit CM 117 (расход: 4,7 кг/м²на 1см)

Монтаж горизонтальной облицовки постамента на клей Ceresit CM 117 (расход: 4,7 кг/м²на 1см)

Монтаж мемориальной таблички на дюбеля и 791 атмосферостойкий силиконовый герметик

- Демонтаж строительных лесов

- Выемка растительного грунта глубиной 150 мм вокруг постамента и под дорожку согласно раздела АР

- Разравнивание грунта

- Укладка щебеночного основания толщиной 50мм фракции 5-20мм под установку тротуарных бордюров

- Бетонирование бордюров размером 1000x200x80мм бетоном марки В20 согласно раздела КР

- Песчаная подсыпка по отмостке и дорожке с разравниванием и уплотнением 100мм

- Укладка рулонной гидроизоляции 3 мм «Технониколь» с нахлестом и заводом на основание постамента и бордюр

- Монтаж армирующей сетки с ячейкой 100x100x4мм

- Заливка отмостки и дорожки с разуклонкой бетоном марки В20 толщиной 100мм согласно раздела АР
- Укладка брусчатки гранитной по отмостке и дорожке на клей Ceresit CM 117 (расход: 4,7 кг/м2.)
- Изготовление информационной таблички согласно АР
- Рытье земли вручную под установку таблички
- Монтаж информационной таблички с заливкой основания бетоном марки В- 12,5
- Наклейка самоклеящейся полиуретановой тактильной плитки с конусообразным рифом 30х30см. перед информационной табличкой с шрифтом Брайля.
- Демонтаж временного ограждения территории объекта из профилированного листа по деревянному каркасу
- Погрузка строительного мусора и вывоз с утилизацией

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов:

Участок, на котором размещён объект культурного наследия, окружен асфальтированной пешеходной зоной и прилегает к ул. Матвеевская. Доступ к памятнику свободен и открыт с ул. Матвеевская. В этой части города доступна широкая сеть общественного транспорта, вблизи находится остановка, поэтому доступ к объекту всех посетителей, в том числе МГН, не ограничен.

Проектом предусмотрена установка информационной таблички справа от прохода к памятнику, которая не мешает движению, служит указателем и несет информацию о объекте. Информация дублируется шрифтом Брайля, что позволяет ознакомиться с ней людям с нарушениями зрения. Информационная табличка установлена на высоте 900 мм, что позволяет ознакомиться с ней всем желающим. Доступ к информационным табличкам осуществляется с тротуара и является беспороговым. Так же для инвалидов с нарушением зрения перед табличкой устанавливаются контрастные тактильные уличные плитки 300х300мм с конусообразными рифами. Тактильные плитки выполнены из полиуретана и клеятся на тротуар с помощью самоклеящегося основания, согласно плану установки оборудования для МГН раздела ОДИ.

ОБЪЕКТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ПЕРЕДНИЙ КРАЙ ОБОРОНЫ СТАЛИНГРАДА В 1942-1943 ГГ. ОБОЗНАЧЕННЫЙ 25 МЕМОРИАЛЬНЫМИ ЗНАКАМИ", ПО АДРЕСУ: Г. ВОЛГОГРАД, КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН, ПЛ. ВОЗРОЖДЕНИЯ, В СКВЕРЕ (У ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ)

Описание объекта:

Объект культурного наследия федерального значения «Передний край обороны Сталинграда, 1942-1943 гг., обозначенный 25 мемориальными знаками», расположенный по адресу: г. Волгоград, Краснооктябрьский район, пл. Возрождения, в сквере (у железной дороги), является частью комплекса памятников «Передний край обороны Сталинграда», включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации под номером 341731350400006.

К западу от объекта пролегает проспект Ленина. Объект окружает лесопарковая зона.

На постаменте установлена башня серийного танка Т-34 обр. 1941 г. литой конструкции с 76 мм пушкой Ф-34. Башня была снята с одной из машин, подбитых в ходе Сталинградской битвы. Судя по характерной наклонной маске орудия без излома, башня была выпущена на Сталинградском тракторном заводе. Орудие башни направлено на юго-запад. В правом борту башни виден след от пробития снарядом.

Башня в данный момент выкрашена в бирюзовый цвет, что не соответствует коричневатозеленой армейской краске 4БО, которая использовалась в СССР при покраске военной техники в годы Великой Отечественной Войны.

Постамент представляет из себя полую конструкцию из керамического кирпича, близкую по габаритам к кубу. Толщина стенок – 520 мм. Верхняя часть постамента выступает над зауженным основанием.

Постамент облицован бежевыми гранитными плитами с вкраплениями красного и коричневого. Толщина плит — 30 мм.

На лицевой поверхности постамента заподлицо с облицовкой установлена мемориальная табличка из красного гранита с высеченным текстом: «Здесь проходил передний край обороны 39-й гвардейской стрелковой дивизии генерала Гурьева».

Постамент стоит на площадке, выложенной мелкой плиткой из светлого и красного гранита, возвышающегося над грунтом на 3-10 см. Постамент находится не по центру площадки и смещен на северо-восток. Плитка площадки вокруг постамента имеет небольшой уклон, образуя тем самым усеченную пирамиду в основании постамента.

Техническое состояние объекта:

В октябре 2022 г. были проведены следующие комплексные научные исследования:

- выполнено обследование состояния памятника и составлен технический отчет о его состоянии;
- составлен предварительный перечень необходимых ремонтно-реставрационных работ и акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия.
- сделано Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования
- выполнена протокольно-документальная фотофиксация
- проведены историко-архивные и библиографические исследования и составлена историческая справка
- выполнены историко-архитектурные натурные исследования (обмерные чертежи)
- проведены инженерно-технические исследования в зондажах (раскрытии конструкций)

На основании проведенных исследований удалось установить существующее техническое состояние объекта.

На постаменте установлена башня серийного танка Т-34 обр. 1941 г. литой конструкции с 76-мм пушкой Ф-34. Выполнена из броневой стали марки 8С образца Великой Отечественной войны. Следов поздних механических повреждений, полученных после установки памятника, не обнаружено. Состояние башни — работоспособное.

Башня в данный момент выкрашена в бирюзовый цвет, что не соответствует темно-зеленой армейской краске 4БО, которая использовалась в СССР при покраске военной техники в годы Великой Отечественной Войны. По всей поверхности башни наблюдается шелушение, многослойность покрасочных слоев и фрагментарные утраты. На обнаженных участках стальной брони видны следы поверхностной коррозии. Состояние покрасочных слоев башни — неудовлетворительное.

Постамент представляет из себя полую конструкцию из полноразмерного керамического кирпича на цементно-песчаном растворе, близкую по габаритам к кубу. Толщина стенок – 520 мм. В средней части постамента утрачен выступающий кирпичный пояс, кладка которого сейчас заподлицо с остальной частью постамента. Горизонтальных искривлений и отклонений от вертикали, а также трещин в кирпичной кладке не выявлено, что позволяет судить о работоспособном состоянии конструкции.

Фундамент постамента представляет из себя железобетонную плиту. Дефектов в фундаментной плите не выявлено. Состояние фундамента — работоспособное. Постамент облицован бежевыми гранитными плитами с вкраплениями красного и коричневого. Толщина плит — 30 мм. В плитах выявлены трещины, сколы, расхождение межплиточных швов. Часть плит отошла от основания. На плитах видны потертости, царапины, следы высолов и устойчивых загрязнений. Состояние облицовки — неудовлетворительное.

По периметру постамента выполнена наклонная отмостка шириной 700 мм, которая переходит в горизонтальную прямоугольную площадку с западной стороны памятника. Отмостка и площадка — из гранитной брекчии по бетонному основанию. Мощение брекчией и бетонное основание частично утрачено. Обнаружено растрескивание межплиточных швов, просадки и отслоения плит, следы биопоражения со сквозным прорастанием растительности. Состояние отмостки — ограниченно-работоспособное.

На лицевой поверхности постамента заподлицо с облицовкой установлена мемориальная табличка из красного гранита с высеченным текстом: «Здесь проходил передний край обороны 39-й гвардейской стрелковой дивизии генерала Гурьева». На табличке видны потертости, царапины, следы высолов. Утрачено бронзирование текста. Состояние таблички — неудовлетворительное.

Проектные решения:

Проведенные комплексные научные исследования легли в основу принятых проектных решений. Основной целью проведения работ на памятнике являются работы по сохранению объекта в работоспособном состоянии, улучшение эксплуатационных характеристик объекта, а также работы по приспособлению для современного использования.

Предлагаемые к выполнению работы:

Расчистка территории объекта от сухостоя, поросли и мусора.

Демонтаж старой бетонной отмостки с гранитной брекчией.

Установка временного ограждения территории объекта из профилированного листа по деревянному каркасу.

Установка информационной таблички.

Установка биотуалета.

Демонтаж гранитной мемориальной таблички с постамента размером 870х400х30 мм (Высверливание четырех крепежных дюбелей).

Демонтаж гранитных плит с постамента.

Монтаж трубчатых строительных лесов 2,50х2,50м вокруг постамента.

Очистка постамента в местах демонтажа от отслоившегося раствора и штукатурки.

Вычинка кирпичной кладки (восстановление кирпичного верхнего пояса прямоугольного сечения) на цементно-песчаный раствор.

Смывка щелочным раствором от пыли и загрязнений с гранитной таблички.

Полировка гранитной плиты мемориальной таблички.

Механическая очистка башни танка от многослойных окрасок пескоструйным методом.

Механическая очистка башни танка от многослойных окрасок вращающимися металлическими щетками.

Обезжиривание башни танка перед покраской растворителем.

Покраска башни танка за 2 раза краской по металлу RAL 6003.

Расчистка букв мемориальной таблички от краски и загрязнений.

Обезжиривание раствором башни танка перед затиркой.

Затирка букв надписи на гранитной табличке порошком диоксида титана (окисью титана).

Резка гранитных плит толщиной 20мм по размеру с подгонкой по размеру постамента и выступающих частей.

Приготовление штукатурного состава вручную.

Штукатурка постамента цементно-песчаным раствором с добавлением строительного клея ПВА в пропорции 5% готового раствора клея.

Грунтовка постамента грунтом Ceresit СТ 17 .

Монтаж оцинкованной сетки с ячейкой 50х50мм на постамент при помощи дюбелей 100мм

Изготовление и монтаж закладных крючков из нержавеющей проволоки диаметром 3мм. для монтажа (навески) гранитных плит на постамент.

Подготовка (прорезка) гранитных плит 20 мм под закладные крючки на глубину 3-5 см

Приготовление клеевого состава вручную.

Монтаж вертикальной облицовки постамента из плит елизовского гранита 600х400х20 мм на закладные крючки и клей Ceresit CM 117 (расход: 4,7 кг/м²на 1см).

Монтаж горизонтальной облицовки постамента из плит елизовского гранита 600х400х20 мм на клей Ceresit CM 117 (расход: 4,7 кг/м²на 1см).

Монтаж мемориальной гранитной таблички на дюбеля и 791 атмосферостойкий силиконовый герметик.

Демонтаж строительных лесов.

Выемка растительного грунта глубиной 150мм вокруг постамента и под дорожку согласно раздела АР.

Разравнивание грунта.

Укладка щебеночного основания толщиной 50мм фракции 5-20мм под установку тротуарных бордюров.

Бетонирование бордюров размером 1000х200х80мм бетоном марки В20 согласно раздела КР

Песчаная подсыпка по отмостке и дорожке с разравниванием и уплотнением 100мм

Укладка рулонной гидроизоляции 3 мм «Технониколь» с нахлестом и заводом на основание

постамента и бордюра.

Монтаж армирующей сетки с ячейкой 100х100х4мм.

Заливка отмостки с разуклонкой и дорожки бетоном марки В20 толщиной 100мм согласно раздела АР.

Укладка гранитной брусчатки по отмостке и дорожке на клей Ceresit CM 117 (расход: 4,7 кг/м².)

Изготовление информационной таблички согласно АР.

Рытье земли вручную под установку таблички.

Монтаж информационной таблички с заливкой основания бетоном марки В- 12,5

Наклейка самоклеящейся полиуретановой тактильной плитки с конусообразным рифом 30х30см. перед информационной табличкой с шрифтом Брайля.

Демонтаж временного ограждения территории объекта из профилированного листа по деревянному каркасу.

Погрузка строительного мусора и вывоз с утилизацией.

Все планируемые мероприятия не изменяют утвержденный предмет охраны, имеют цель поддержание объекта культурного наследия в работоспособном состоянии и не оказывают влияние на конструктивные и других характеристики надежности и безопасности данного объекта культурного наследия.

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов:

Территория объекта расположена в лесопарковой зоне вблизи проспекта Ленина. В этой части города доступна широкая сеть общественного транспорта, вблизи находится остановка, поэтому доступ к самому парку для всех посетителей, в том числе МГН, не

ограничен. Но передвижение по самому парку может быть затруднено для МГН, так как пешеходные дорожки в нем грунтовые.

Проектом предусмотрена установка информационной таблички справа от прохода к памятнику, которая не мешает движению, служит указателем и несет информацию о объекте. Информация дублируется шрифтом Брайля, что позволяет ознакомиться с ней людям с нарушениями зрения. Информационная табличка установлена на высоте 900 мм, что позволяет ознакомиться с ними всем желающим. Доступ к информационным табличкам осуществляется с тротуара и является беспороговым. Так же для инвалидов с нарушением зрения перед табличкой устанавливаются контрастные тактильные уличные плитки 300х300мм с конусообразными рифами. Тактильные плитки выполнены из полиуретана и клеятся на тротуар с помощью самоклеящегося основания, согласно плану установки оборудования для МГН раздела ОДИ.

**ОБЪЕКТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
«ПЕРЕДНИЙ КРАЙ ОБОРОНЫ Г. СТАЛИНГРАДА В 1942-1943 ГГ.,
ОБОЗНАЧЕННЫЙ 25 МЕМОРИАЛЬНЫМИ
ЗНАКАМИ», РАСПОЛОЖЕННЫЙ ПО АДРЕСУ: Г. ВОЛГОГРАД,
НИЖНИЙ ПОСЕЛОК "БАРРИКАДЫ", БЕРЕГ Р. ВОЛГИ**

Описание объекта:

Объект культурного наследия федерального значения «Передний край обороны Сталинграда, 1942-1943 гг., обозначенный 25 мемориальными знаками», расположенный по адресу: г. Волгоград, Нижний поселок «Баррикады», берег р. Волги, является частью комплекса памятников «Передний край обороны Сталинграда». Включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации под номером 341731350400006.

К юго-востоку в 200 м от объекта находится берег р. Волги. Объект окружает лесопарковая зона.

На постаменте установлена башня серийного танка Т-34 обр. 1941 г. литой конструкции с 76-мм пушкой Ф-34. Башня была снята с одной из машин, подбитых в ходе Сталинградской битвы. Орудие башни направлено на северо-запад. В днище кормовой части башни виден крупный пролом, который, скорее всего, возник в ходе боевого применения машины. Башня в данный момент выкрашена в бирюзовый цвет, что не соответствует темно-зеленой армейской краске 4БО (рис. 26), которая использовалась в СССР при покраске военной техники в годы Великой Отечественной Войны.

Постамент представляет из себя полую конструкцию из керамического кирпича, близкую по габаритам к кубу. Толщина стенок – 520 мм. Вдоль вертикали постамент можно условно разбить на 5 поясов: широкое основание, потом сужение, потом расширение, снова расширение и в конце сужение. Все выступы прямоугольные в сечении.

Постамент обработан методом торкретирования с толщиной штукатурного слоя 0,5 см и окрашен в белый цвет. Под штукатурным слоем сохранился изначальное покрытие постамента — слой шлакобетона толщиной 3 см.

На лицевой поверхности постамента установлена табличка из красного гранита с высеченным текстом: «Здесь в октябре-ноябре 1942 г. проходил передний край обороны 138-й Краснознаменной стрелковой дивизии полковника Людникова И.И., которая, будучи полуокруженной, выстояла, отбила все атаки противника и, перейдя в наступление, беспощадно громила врага».

Вокруг постамента квадратный в плане участок мощения бетонными плитами.

Сведения о проведенных исследованиях:

В октябре 2022 г. были проведены следующие комплексные научные исследования:

- выполнено обследование состояния памятника и составлен технический отчет о его состоянии;
- составлен предварительный перечень необходимых ремонтно-реставрационных работ и акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия.
- сделано Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования
- выполнена протольно-документальная фотофиксация
- проведены историко-архивные и библиографические исследования и составлена историческая справка
- выполнены историко-архитектурные натурные исследования (обмерные чертежи)
- проведены инженерно-технические исследования в зондажах (раскрытии конструкций)

Техническое состояние объекта:

На постаменте установлена башня серийного танка Т-34 обр. 1942 г. литой конструкции с 76-мм пушкой Ф-34. Башня была снята с одной из машин, подбитых в ходе Сталинградской битвы. Орудие башни направлено на северо-запад. В днище кормовой части башни виден крупный пролом, который, скорее всего, возник в ходе боевого применения машины.

Следов поздних механических повреждений, полученных после установки памятника, не обнаружено.

Состояние башни — работоспособное.

Башня в данный момент выкрашена в бирюзовый цвет, что не соответствует темно-зеленой армейской краске 4БО (рис. 26), которая использовалась в СССР при покраске военной техники в годы Великой Отечественной Войны.

Выявлено потускнение, вспучивание покрасочных слоев, следы многослойных окрасок.

Состояние покрасочных слоев башни — неудовлетворительное.

Постамент представляет из себя полую конструкцию из керамического кирпича, близкую по габаритам к кубу. Толщина стенок — 520 мм.

Выявлены трещины в постаменте, разрушение кирпичной кладки, выветривание швов из кирпичной кладки, горизонтальных искривлений и отклонений от вертикали не выявлено.

Состояние постамента ограничено- работоспособное.

Фундамент постамента представляет из себя железобетонную плиту. Дефектов в фундаментной плите не выявлено.

Состояние фундамента — работоспособное.

Постамент обработан методом торкретирования с толщиной штукатурного слоя 0,5 см и окрашен в белый цвет. Под штукатурным слоем сохранился изначальное покрытие постамента — слой шлакобетона толщиной 3 см. Выявлено разрушение, осыпание штукатурного слоя.

Состояние отделочных слоев — неудовлетворительное.

На лицевой поверхности постамента установлена табличка из красного гранита с высеченным текстом: «Здесь в октябре-ноябре 1942 г. проходил передний край обороны 138-й Краснознаменной стрелковой дивизии полковника Людникова И.И., которая, будучи окруженной, выстояла, отбила все атаки противника и, перейдя в наступление, беспощадно громила врага». Дефектов в конструкции таблички не выявлено.

Состояние мемориальной таблички — удовлетворительное.

Вокруг постамента квадратный в плане участок мощения бетонными плитами. Выявлены трещины, сколы, просадка плит. Состояние бетонных плит — неудовлетворительное.

Проектные решения:

Проведенные комплексные научные исследования легли в основу принятых проектных решений.

Основной целью проведения работ на памятнике являются работы по сохранению объекта в работоспособном состоянии, улучшение эксплуатационных характеристик объекта, а также работы по приспособлению для современного использования.

Предлагаемые к выполнению работы:

- Расчистка территории объекта от сухостоя, поросли и мусора;
- Срезка веток деревьев в непосредственной близости к объекту;
- Установка временного ограждения территории объекта из профилированного листа по деревянному каркасу;
- Установка информационной таблички;
- Установка биотуалета;
- Демонтаж гранитной мемориальной таблички с постамента размером 960 x 400 мм. (Высверливание четырех крепежных дюбелей);
- Сбивка и счистка отслоившейся штукатурки с постамента;
- Демонтаж старых тротуарных бетонных плит размером 730x730x40мм;
- Монтаж трубчатых строительных лесов 2,5x2x1 м вокруг постамента;
- Очистка постамента от отслоившегося раствора и штукатурки;
- Вычинка кирпичной кладки угла постамента согласно раздела АР;
- Смывка постамента водой от пыли и загрязнений;
- Приготовление штукатурного раствора вручную из портландцемента М500, крупного песка и клея ПВА в пропорции 1:3 и добавлением 5% строительного ПВА готового раствора;
- Штукатурка постамента с приданием четких форм согласно разделу АР;
- Механическая очистка башни танка от многослойных окрасок пескоструйным методом;
- Механическая очистка башни танка от многослойных окрасок вращающимися металлическими щетками;
- Обезжиривание башни танка перед покраской растворителем;
- Покраска башни танка за 2 раза краской по металлу;
- Расчистка букв мемориальной таблички от загрязнений;
- Обезжиривание букв и таблички;
- Затирка букв надписи на гранитной плите и табличке порошком диоксида титана (окисью титана);
- Резка и подгонка гранитных плит толщиной 20 мм по размеру постамента;
- Грунтовка постамента грунтом Ceresit СТ 17;
- Монтаж оцинкованной сетки с ячейкой 50x50мм на постамент при помощи дюбелей длиной 100мм и проволоки 1,5мм;
- Изготовление и монтаж закладных крючков из нержавеющей проволоки диаметром 3мм. для монтажа гранитных плит на постамент;
- Подготовка (прорезка) гранитных плит под закладные крючки на глубину 3 см;
- Приготовление клеевого состава вручную;
- Монтаж вертикальной облицовки постамента из плит Елизовского гранита размером 600x400x20 мм. на закладные крючки и клей Ceresit CM 117 (расход: 4,7 кг/м² на 1 см.);
- Монтаж горизонтальной облицовки постамента из плит Елизовского гранита размером 600x400x20 мм., на клей Ceresit CM 117 (расход: 4,7 кг/м² на 1 см.);
- Монтаж мемориальной таблички на дюбель и клей Ceresit CM 117;

- Демонтаж строительных лесов;
- Выемка растительного грунта глубиной 150мм вокруг постаментов и под дорожку согласно раздела АР;
- Разравнивание грунта;
- Укладка щебеночного основания толщиной 50мм фракции 5-20мм под установку тротуарных бордюров;
- Бетонирование бордюров размером 1000х200х80мм бетоном марки В20 согласно раздела КР;
- Песчаная подсыпка по отмостке и дорожке с разравниванием и уплотнением 100мм;
- Укладка рулонной гидроизоляции «ТехноНиколь», 3 мм с нахлестом и заводом на основание постаментов и бордюров;
- Монтаж армирующей сетки с ячейкой 100х100х4мм;
- Заливка отмостки с разуклонкой и дорожки бетоном марки В20 толщиной 100мм согласно раздела АР;
- Укладка гранитной брекчии по отмостке и дорожке на клей Ceresit CM 117 (расход: 4,7 кг/м²);
- Изготовление информационной таблички согласно АР;
- Рытье земли вручную под установку таблички;
- Монтаж информационной таблички с заливкой основания бетоном марки В- 12,5;
- Наклейка самоклеящейся полиуретановой тактильной плитки с конусообразным рифом 30х30см. перед информационной табличкой с шрифтом Брайля;
- Демонтаж временного ограждения территории объекта из профилированного листа по деревянному каркасу;
- Погрузка строительного мусора и вывоз с утилизацией.

Все планируемые мероприятия не изменяют утвержденный предмет охраны, имеют цель поддержание объекта культурного наследия в работоспособном состоянии и не оказывают влияние на конструктивные и других характеристики надежности и безопасности данного объекта культурного наследия.

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов:

Участок, на котором размещён объект культурного наследия, окружен преимущественно зеленой зоной и местами для парковки. К востоку от объекта протекает река Волга. В нескольких метрах к югу от объекта происходит резкий перепад высот вниз и начинается овраг. Доступ к памятнику свободен и открыт с ул. пр. Ленина. В этой части города доступна широкая сеть общественного транспорта, вблизи находится остановка, поэтому доступ к объекту всех посетителей, в том числе МГН, не ограничен.

Проектом предусмотрена установка информационной таблички справа от прохода к памятнику, которая не мешает движению, служит указателем и несет информацию о объекте. Информация дублируется шрифтом Брайля, что позволяет ознакомиться с ней людям с нарушениями зрения. Информационная табличка установлена на высоте 900 мм, что позволяет ознакомиться с ней всем желающим. Доступ к информационным табличкам осуществляется с тротуара и является беспороговым. Так же для инвалидов с нарушением зрения перед табличкой устанавливаются контрастные тактильные уличные плитки 300х300мм с конусообразными рифами. Тактильные плитки выполнены из полиуретана и клеятся на тротуар с помощью самоклеящегося основания, согласно плану установки оборудования для МГН раздела ОДИ.

**ОБЪЕКТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ПЕРЕДНИЙ КРАЙ ОБОРОНЫ СТАЛИНГРАДА В 1942-1943 ГГ. ОБОЗНАЧЕННЫЙ
25 МЕМОРИАЛЬНЫМИ ЗНАКАМИ", ПО АДРЕСУ Г. ВОЛГОГРАД,
КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН, П. БАРИКАДЫ,**

ЗАКРЫТАЯ ЗОНА ЗАВОДА «БАРРИКАДЫ»

Описание объекта:

Объект культурного наследия федерального значения «Передний край обороны Сталинграда, 1942-1943 гг., обозначенный 25 мемориальными знаками», расположенный по адресу: г. Волгоград, Краснооктябрьский район, п. Баррикады, закрытая зона завода «Баррикады», является частью комплекса памятников «Передний край обороны Сталинграда». Включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации под номером 341731350400006.

Объект находится на внутренней территории завода и окружен промышленной застройкой. Общее состояние объекта - работоспособное. На постаменте установлена башня серийного танка Т-34 обр. 1941 г. литой конструкции с 76 мм пушкой Ф-34. Выполнена из броневой стали марки 8С образца Великой Отечественной войны. Следов поздних механических повреждений, полученных после установки памятника, не обнаружено. Состояние башни — работоспособное. Башня в данный момент выкрашена в темно-зеленый, что по цвету соответствует армейской краске 4БО, которая использовалась в СССР при покраске военной техники в годы Великой Отечественной Войны. Выявлено потускнение покрасочных слоев, следы многослойных окрасок.

Состояние покрасочных слоев башни — неудовлетворительное. Постамент представляет из себя полую конструкцию из полноразмерного керамического кирпича на цементно-песчаном растворе, близкую по габаритам к кубу. Толщина стенок — 520 мм. Горизонтальных искривлений и отклонений от вертикали, а также трещин в кирпичной кладке не выявлено, что позволяет судить о работоспособном состоянии конструкции. Фундамент постамента представляет из себя железобетонную плиту. Отсутствие горизонтальных, вертикальных отклонений и трещин в кирпичной кладке постамента позволяет судить о работоспособном состоянии фундамента. Постамент оштукатурен и покрыт белой обмазкой. В отделочных слоях видны следы многослойных окрасок.

Состояние существующих отделочных слоев — удовлетворительное. На постаменте нет облицовки из гранитных плит, которая присутствует на других постаментах комплекса памятников «Передний край обороны Сталинграда, 1942-1943 гг., обозначенный 25 мемориальными знаками». На лицевой поверхности постамента установлена литая табличка с барельефным текстом: «Здесь проходил передний край сражающегося Сталинграда. Не померкнули в веках ратные подвиги воинов 38 стрелковой дивизии полковника Гуртьева. 1942 год.». Надпись «1942» обрамляют два барельефных изображения колосьев. Буквы надписи бронзированы, выступают от плоскости на 20 мм. Дефектов в конструкции таблички не выявлено. Поверхности таблички покрыты черной краской, надписи и барельефы — золотистой. Существующая черная окраска таблички не соответствует выявленной в ходе инженерно-технических исследований изначальной окраске цвета RAL 6003.

Состояние мемориальной таблички — удовлетворительное. Состояние покрасочных слоев мемориальной таблички — удовлетворительное. Вокруг постамента трапециевидный в плане участок, обрамленный бордюрным камнем и засыпанный белым гравием. Бордюрный камень выкрашен в белый цвет. По границе установлены 10 металлических столбиков ограждения высотой 410 мм, между которыми натянута цепь. Столбики и цепь выкрашены в черный цвет. Дефектов в ограждении не выявлено. Элементы благоустройства находятся в удовлетворительном состоянии.

Проектные решения:

Проведенные комплексные научные исследования легли в основу принятых проектных решений. Основной целью проведения работ на памятнике являются работы по сохранению объекта в работоспособном состоянии, улучшение эксплуатационных характеристик

объекта, а также работы по приспособлению для современного использования. Предлагаемые к выполнению работы:

- Демонтаж мемориальной таблички с постамента размером 450x1920x50 мм (Высверливание четырех крепежных дюбелей)
- Укрытие парапета и металлических столбиков пленкой с фиксацией скотчем
- Счистка с постамента и парапета покрасочных слоев и отслоившейся штукатурки – Монтаж трубчатых строительных лесов 2,50x2,50м вокруг постамента
- Смывка щелочным раствором от пыли и загрязнений с башни и постамента – Механическая очистка башни танка от многослойных окрасок пескоструйным методом – Механическая очистка башни танка от многослойных окрасок вращающимися металлическими щетками
- Обезжиривание башни танка перед покраской растворителем – Покраска башни танка за 2 раза краской по металлу RAL 6003
- Расчистка букв мемориальной таблички от краски и загрязнений
- Счистка с мемориальной таблички многослойной покраски – Обезжиривание букв и таблички перед покраской – Покраска таблички краской по металлу RAL 6003 за 2 раза согласно разделу АР – Бронзирование букв высотой 40мм согласно разделу АР – Резка гранитных плит толщиной 20мм по размеру с подгонкой по размеру постамента и выступающих частей – Грунтовка постамента в местах монтажа гранитных плит грунтом Ceresit СТ 17 – Монтаж оцинкованной сетки с ячейкой 50x50мм на постамент при помощи дюбелей 100мм. – Изготовление и монтаж закладных крючков из нержавеющей проволоки диаметром 3мм. для монтажа гранитных плит на постамент
- Подготовка (прорезка) гранитных плит 20 мм под закладные крючки на глубину 3-5см см – Приготовление клеевого раствора вручную – Монтаж вертикальной облицовки постамента из плит елизовского гранита 600x400x20 мм на закладные крючки и клей Ceresit CM 117 (расход: 4,7 кг/м²на 1см) – Монтаж горизонтальной облицовки постамента из плит елизовского гранита 600x400x20 мм на клей Ceresit CM 117 (расход: 4,7 кг/м²на 1см) – Монтаж мемориальной таблички на дюбеля и 791 атмосферостойкий силиконовый герметик
- Демонтаж строительных лесов – Грунтовка парапета грунтом Ceresit СТ 17
- Покраска парапета акриловой краской RAL 9003 за 2 раза
- Обезжиривание растворителем поверхности металлических столбиков и цепи ограждения
- Окраска металлических столбиков и цепи ограждения черной матовой краской по металлу
- Изготовление информационной таблички согласно АР
- Рытье земли вручную под установку таблички – Монтаж информационной таблички с заливкой основания бетоном марки В- 12,5
- Наклейка самоклеящейся полиуретановой тактильной плитки с конусообразным рифом 30x30см. перед информационной табличкой с шрифтом Брайля.
- Погрузка строительного мусора и вывоз с утилизацией Все планируемые мероприятия не изменяют утвержденный предмет охраны, имеют цель поддержание объекта культурного наследия в работоспособном состоянии и не оказывают влияние на конструктивные и других характеристики надежности и безопасности данного объекта культурного наследия.

ОБЪЕКТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ПЕРЕДНИЙ КРАЙ ОБОРОНЫ Г. СТАЛИНГРАДА В 1942-1943 ГГ., ОБОЗНАЧЕННЫЙ 25 МЕМОРИАЛЬНЫМИ ЗНАКАМИ», РАСПОЛОЖЕННЫЙ ПО АДРЕСУ: Г. ВОЛГОГРАД, КРАСНООКтябрьСКИЙ РАЙОН, ПР-КТ. ИМ. В.И. ЛЕНИНА, ПЛ. ВОЗРОЖДЕНИЯ, У МОСТА

Описание объекта:

Объект культурного наследия федерального значения «Передний край обороны Сталинграда, 1942-1943 гг., обозначенный 25 мемориальными знаками», расположенный по адресу: г. Волгоград, Краснооктябрьский район, пр-кт им. В.И. Ленина, пл. Возрождения, у моста, является частью комплекса памятников «Передний край обороны Сталинграда». Включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации под номером 341731350400006. К востоку от объекта пролегает проспект Ленина. В нескольких метрах к югу от объекта происходит резкий перепад высот вниз и начинается овраг. Объект окружает преимущественно зеленая зона и места для парковки.

На постаменте установлена башня серийного танка Т-34 обр. 1941 г. сварной конструкции с 76-мм пушкой Ф-34. Башня была снята с одной из машин, подбитых в ходе Сталинградской битвы. Судя по характерной наклонной маске орудия без излома и треугольным скосам в лобовой части, башня была выпущена на Сталинградском тракторном заводе. Орудие башни направлено на юго-запад.

Башня в данный момент выкрашена в бирюзовый цвет, что не соответствует темно-зеленой армейской краске 4БО (рис. 26), которая использовалась в СССР при покраске военной техники в годы Великой Отечественной Войны.

Постамент представляет из себя полую конструкцию из керамического кирпича, близкую по габаритам к кубу. Толщина стенок – 520 мм. Вдоль вертикали постамент можно условно разбить на 5 поясов: широкое основание, потом сужение, потом расширение, снова расширение и в конце сужение. Все выступы прямоугольные в сечении.

Постамент облицован темными гранитными плитами с вкраплениями красного и коричневого. Толщина плит — 25 мм.

На лицевой поверхности постамента установлена литая табличка с барельефным текстом: «Назад от Сталинграда для нас дороги больше нет она закрыта велением Родины, требованием народа». Буквы надписи бронзированы, выступают на 20 мм. Ниже нее на гранитной плите высечен текст: «Здесь проходил передний край обороны 284 стрелковой дивизии под командованием полковника Батюка Н.Ф.». Под текстом высечено изображение пятиконечной звезды и колоса.

Вокруг постамента квадратная в плане площадка, вымощенная гранитной брекчией и ограниченная бордюрным камнем.

Сведение о техническом состоянии объекта:

Общее состояние объекта- ограниченно работоспособное.

На постаменте установлена башня серийного танка Т-34 обр. 1941 г. сварной конструкции с 76-мм пушкой Ф-34. Башня была снята с одной из машин, подбитых в ходе Сталинградской битвы. Судя по характерной наклонной маске орудия без излома и треугольным скосам в лобовой части, башня была выпущена на Сталинградском тракторном заводе. Следов поздних механических повреждений, полученных после установки памятника, не обнаружено. Состояние башни — работоспособное.

Башня в данный момент выкрашена в бирюзовый цвет, что не соответствует темно-зеленой армейской краске 4БО, которая использовалась в СССР при покраске военной техники в годы Великой Отечественной Войны. По всей поверхности башни наблюдается шелушение, многослойность покрасочных слоев и фрагментарные утраты. На обнаженных участках стальной брони видны следы поверхностной коррозии. Состояние покрасочных слоев башни — неудовлетворительное.

Постамент представляет из себя полую конструкцию из керамического кирпича, близкую по габаритам к кубу. Толщина стенок – 520 мм. Вдоль вертикали постамент можно условно разбить на 5 поясов: широкое основание, потом сужение, потом расширение, снова расширение и в конце сужение. Все выступы прямоугольные в сечении. Горизонтальных

искривлений и отклонений от вертикали, а также трещин в кирпичной кладке не выявлено, что позволяет судить о работоспособном состоянии конструкции.

Постамент облицован темными гранитными плитами с вкраплениями красного и коричневого. Толщина плит — 25 мм. В плитах выявлены трещины, сколы, расхождение межплиточных швов. Часть плит отошла от основания. На плитах видны потертости, царапины, следы высолов и устойчивых загрязнений. Состояние облицовки — неудовлетворительное.

На лицевой поверхности постамента установлена литая табличка с барельефным текстом: «Назад от Сталинграда для нас дороги больше нет она закрыта велением Родины, требованием народа». Буквы надписи бронзированы, выступают на 20 мм. Ниже нее на гранитной плите высечен текст: «Здесь проходил передний край обороны 284 стрелковой дивизии под командованием полковника Батюка Н.Ф.». Под текстом высечено изображение пятиконечной звезды и колоса. Выявлено шелушение и многослойность в покрасочных слоях поверхности таблички и текста. Состояние мемориальной таблички — удовлетворительное. Состояние покрасочных слоев мемориальной таблички — неудовлетворительное.

Вокруг постамента квадратная в плане площадка, вымощенная гранитной брекчией и ограниченная бордюрным камнем. Мощение брекчией и бетонное основание частично утрачено. Обнаружено растрескивание межплиточных швов, просадки и отслоения плит, следы биопоражения со сквозным прорастанием растительности. Состояние мощения — неудовлетворительное.

Фундамент постамента представляет из себя железобетонную плиту. Дефектов в фундаментной плите не выявлено. Состояние фундамента — работоспособное.

Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, карнизы, колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах):

Башня в данный момент выкрашена в бирюзовый цвет, что не соответствует темно-зеленой армейской краске 4БО, которая использовалась в СССР при покраске военной техники в годы Великой Отечественной Войны. По всей поверхности башни наблюдается шелушение, многослойность покрасочных слоев и фрагментарные утраты. На обнаженных участках стальной брони видны следы поверхностной коррозии. Состояние покрасочных слоев башни — неудовлетворительное.

Постамент облицован темными гранитными плитами с вкраплениями красного и коричневого. Толщина плит — 25 мм. В плитах выявлены трещины, сколы, расхождение межплиточных швов. Часть плит отошла от основания. На плитах видны потертости, царапины, следы высолов и устойчивых загрязнений. Состояние облицовки — неудовлетворительное.

На лицевой поверхности постамента установлена литая табличка с барельефным текстом: «Назад от Сталинграда для нас дороги больше нет она закрыта велением Родины, требованием народа». Буквы надписи бронзированы, выступают на 20 мм. Ниже нее на гранитной плите высечен текст: «Здесь проходил передний край обороны 284 стрелковой дивизии под командованием полковника Батюка Н.Ф.». Под текстом высечено изображение пятиконечной звезды и колоса. Выявлено шелушение и многослойность в покрасочных слоях поверхности таблички и текста. Состояние мемориальной таблички — удовлетворительное. Состояние покрасочных слоев мемориальной таблички — неудовлетворительное.

Характеристика территории памятника:

К востоку от объекта пролегает проспект Ленина. В нескольких метрах к югу от объекта происходит резкий перепад высот вниз и начинается овраг. Объект окружает преимущественно зеленая зона и места для парковки.

Вокруг постамента квадратная в плане площадка, вымощенная гранитной брекчией и ограниченная бордюрным камнем. Мощение брекчией и бетонное основание частично утрачено. Обнаружено растрескивание межплиточных швов, просадки и отслоения плит, следы биопоражения со сквозным прорастанием растительности. Состояние мощения — **неудовлетворительное**.

Проектное решение:

Проведенные комплексные научные исследования легли в основу принятых проектных решений.

Основной целью проведения работ на памятнике являются работы по сохранению объекта в работоспособном состоянии, улучшение эксплуатационных характеристик объекта, а также работы по приспособлению для современного использования.

Предлагаемые к выполнению работы:

- Установка временного ограждения территории объекта из профилированного листа по деревянному каркасу;
- Установка информационной таблички;
- Установка биотуалета;
- Демонтаж мемориальной таблички из гранита с постамента размером 895х 500 мм (Высверливание четырех крепежных дюбелей)
- Демонтаж мемориальной таблички из металла с постамента размером 450 х 1910 мм (Высверливание шести крепежных дюбелей);
- Демонтаж гранитных плит с постамента;
- Демонтаж отмостки из брекчии;
- Демонтаж старого тротуарного бордюра;
- Монтаж трубчатых строительных лесов 2,5х2х1 м вокруг постамента;
- Очистка постамента от отслоившегося раствора и штукатурки;
- Смывка постамента водой от пыли и загрязнений;
- Механическая очистка башни танка от многослойных окрасок пескоструйным методом
- Механическая очистка башни танка от многослойных окрасок вращающимися металлическими щетками;
- Обезжиривание башни танка перед покраской растворителем;
- Покраска башни танка за 2 раза краской по металлу;
- Расчистка букв мемориальной литой таблички размером 45 мм. от краски и загрязнений;
- Расчистка букв гранитной мемориальной таблички размером от 30 до 52 мм. от краски и загрязнений;
- Счистка с мемориальной литой таблички многослойной покраски вручную с помощью строительных фенов и щеток;
- Обезжиривание букв и символов литой таблички перед покраской;
- Бронзирование букв и символов металлической таблички высотой 45мм краской согласно разделу АР;
- Покраска таблички краской по металлу за 2 раза согласно разделу АР;
- Обезжиривание букв и символов гранитной таблички;
- Затирка букв надписи на гранитной плите и табличке порошком диоксида титана (окисью титана);
- Резка гранитных плит толщиной 20 мм по размеру постамента;
- Грунтовка постамента грунтом Ceresit СТ 17;
- Приготовление штукатурного состава вручную

Штукатурка постамента цементно-песчаным раствором с добавлением строительного клея ПВА в пропорции 5% готового клея;

- Монтаж оцинкованной сетки с ячейкой 50х50мм на постамент при помощи дюбелей 100мм
- Изготовление и монтаж закладных крючков из нержавеющей проволоки диаметром 3мм. для

монтажа гранитных плит на постамент;

- Подготовка (прорезка) гранитных плит под закладные крючки на глубину 3-5 см;
- Приготовление клеевого состава вручную;
- Монтаж вертикальной облицовки постамента из плит Елизовского гранита размером 600х400х20 мм. на закладные крючки и клей Ceresit CM 117 (расход: 4,7 кг/м² на 1 см);
- Монтаж горизонтальной облицовки постамента из плит Елизовского гранита размером 600х400х20 мм. на клей Ceresit CM 117 (расход: 4,7 кг/м² на 1 см);
- Монтаж мемориальной металлической таблички на дюбеля и 791 атмосферостойкий силиконовый герметик;
- Обрезка скола гранитной мемориальной таблички согласно разделу АР;
- Полировка среза торца гранитной таблички вручную;
- Монтаж гранитной мемориальной таблички размером 845х500х20мм на дюбеля (4шт) и 791 атмосферостойкий силиконовый герметик согласно разделу АР;
- Демонтаж строительных лесов;
- Выемка растительного грунта глубиной 150мм вокруг постамента и под дорожку согласно раздела АР;
- Разравнивание грунта;
- Укладка щебеночного основания толщиной 50мм фракции 5-20мм под установку тротуарных бордюров;
- Бетонирование бордюров размером 1000х200х80мм бетоном марки В20 согласно раздела КР;
- Песчаная подсыпка по отмошке и дорожке с разравниванием и уплотнением 100мм;
- Укладка рулонной гидроизоляции «ТехноНиколь», 3 мм с нахлестом и заводом на основание постамента и бордюра;
- Монтаж армирующей сетки с ячейкой 100х100х4мм;
- Заливка отмошки с разуклонкой и дорожки бетоном марки В20 толщиной 100мм согласно раздела АР;
- Укладка гранитной брекчии по отмошке и дорожке на клей Ceresit CM 117 (расход: 4,7 кг/м².);
- Изготовление информационной таблички согласно АР;
- Рытье земли вручную под установку таблички;
- Монтаж информационной таблички с заливкой основания бетоном марки В- 12,5;
- Наклейка самоклеящейся полиуретановой тактильной плитки с конусообразным рифом 30х30см. перед информационной табличкой с шрифтом Брайля;
- Демонтаж временного ограждения территории объекта из профилированного листа по деревянному каркасу;
- Погрузка строительного мусора и вывоз с утилизацией.

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов:

Участок, на котором размещён объект культурного наследия, окружен преимущественно зеленой зоной и местами для парковки. К востоку от объекта пролегает проспект Ленина. В нескольких метрах к югу от объекта происходит резкий перепад высот вниз и начинается овраг. Доступ к памятнику свободен и открыт с ул. пр. Ленина. В этой части города доступна широкая сеть общественного транспорта, вблизи находится остановка, поэтому доступ к объекту всех посетителей, в том числе МГН, не ограничен.

Проектом предусмотрена установка информационной таблички справа от прохода к памятнику, которая не мешает движению, служит указателем и несет информацию о объекте. Информация дублируется шрифтом Брайля, что позволяет ознакомиться с ней людям с нарушениями зрения. Информационная табличка установлена на высоте 900 мм, что позволяет ознакомиться с ними всем желающим. Доступ к информационным табличкам осуществляется с тротуара и является беспороговым. Так же для инвалидов с нарушением

зрения перед табличкой устанавливаются контрастные тактильные уличные плитки 300х300мм с конусообразными рифами. Тактильные плитки выполнены из полиуретана и клеятся на тротуар с помощью самоклеящегося основания, согласно плану установки оборудования для МГН раздела ОДИ.

**ОБЪЕКТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ПЕРЕДНИЙ
КРАЙ ОБОРОНЫ Г. СТАЛИНГРАДА В 1942-1943 ГГ., ОБОЗНАЧЕННЫЙ 25
МЕМОРИАЛЬНЫМИ ЗНАКАМИ», РАСПОЛОЖЕННЫЙ ПО АДРЕСУ:
Г. ВОЛГОГРАД, НИЖНИЙ ПОСЕЛОК "БАРРИКАДЫ", СКВЕР.**

Описание объекта:

Объект культурного наследия федерального значения «Передний край обороны Сталинграда, 1942-1943 гг., обозначенный 25 мемориальными знаками», расположенный по адресу: г. Волгоград, Нижний поселок "Баррикады", сквер, является частью комплекса памятников «Передний край обороны Сталинграда». Включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации под номером 341731350400006. К северо-западу от объекта протекает проспект Волжский, вдоль которого идет двухэтажная застройка второй половины XX в. К юго-востоку от объекта находится парковая зона.

На постаменте установлена башня серийного танка Т-34 обр. 1941 г. сварной конструкции с 76-мм пушкой Ф-34. Башня была снята с одной из машин, подбитых в ходе Сталинградской битвы. Орудие башни направлено на северо-запад.

Башня в данный момент покрашена в бирюзовый цвет, что не соответствует темно-зеленой армейской краске 4БО, которая использовалась в СССР при покраске военной техники в годы Великой Отечественной Войны.

Постамент представляет из себя полую конструкцию из керамического кирпича, близкую по габаритам к кубу. Толщина стенок – 520 мм. Вдоль вертикали постамент можно условно разбить на 5 поясов: широкое основание, потом сужение, потом расширение, снова расширение и в конце сужение. Все выступы прямоугольные в сечении.

Постамент оштукатурен и окрашен в белый цвет. Под штукатурным слоем выявлена более ранняя облицовка из гранитных плит. Под ними — еще более ранняя из шлакобетонных плит толщиной 3 см, являющаяся изначальным покрытием постамента.

На лицевой поверхности постамента установлена табличка из светлого гранита с высеченным текстом: «Здесь проходил передний край сражающегося Сталинграда. На этом участке фронта вместе с воинами Советской армии доблестно защищали Сталинград отряды народного ополчения Баррикадного района. 1942 год».

К постаменту с двух сторон примыкает кованое металлическое ограждение на железобетонном основании, идущее вдоль пр. Волжского.

Техническое состояние объекта.

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Значения
1	Общая площадь объекта	м ²	60,00
2	Площадь застройки	м ²	4,00
3	Строительный объем	м ³	13,00
4	Высота	м	2,40

В октябре 2022 г. были проведены следующие комплексные научные исследования:

- выполнено обследование состояния памятника и составлен технический отчет о его состоянии;
- составлен предварительный перечень необходимых ремонтно-реставрационных работ и акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия.
- сделано Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования
- выполнена протольно-документальная фотофиксация
- проведены историко-архивные и библиографические исследования и составлена историческая справка
- выполнены историко-архитектурные натурные исследования (обмерные чертежи)
- проведены инженерно-технические исследования в зондажах (раскрытии конструкций)

На основании проведенных исследований удалось установить существующее техническое состояние объекта.

На постаменте установлена башня серийного танка Т-34 обр. 1941 г. сварной конструкции с 76-мм пушкой Ф-34. Башня была снята с одной из машин, подбитых в ходе Сталинградской битвы. Орудие башни направлено на северо-запад.

Следов поздних механических повреждений, полученных после установки памятника, не обнаружено. Состояние башни — работоспособное.

Башня в данный момент выкрашена в бирюзовый цвет, что не соответствует темно-зеленой армейской краске 4БО, которая использовалась в СССР при покраске военной техники в годы Великой Отечественной Войны.

Выявлено потускнение, вспучивание покрасочных слоев, следы многослойных окрасок.

Состояние покрасочных слоев башни — неудовлетворительное.

Постамент представляет из себя полую конструкцию из керамического кирпича, близкую по габаритам к кубу. Толщина стенок — 520 мм.

Постамент представляет из себя полую конструкцию из керамического кирпича, близкую по габаритам к кубу. Толщина стенок — 520 мм. Вдоль вертикали постамент можно условно разбить на 5 поясов: широкое основание, потом сужение, потом расширение, снова расширение и в конце сужение. Все выступы прямоугольные в сечении. Горизонтальных искривлений и отклонений от вертикали, а также трещин в кирпичной кладке не выявлено, что позволяет судить о работоспособном состоянии конструкции.

Фундамент постамента представляет из себя железобетонную плиту. Дефектов в фундаментной плите не выявлено. Состояние фундамента — работоспособное.

Постамент оштукатурен и окрашен в белый цвет. Под штукатурным слоем выявлена более ранняя облицовка из гранитных плит. Под ними — еще более ранняя из шлакобетонных плит толщиной 3 см, являющаяся изначальным покрытием постамента. Выявлено разрушение, осыпание штукатурного слоя. Состояние отделочных слоев — неудовлетворительное.

На лицевой поверхности постамента установлена табличка из светлого гранита с высеченным текстом: «Здесь проходил передний край сражающегося Сталинграда. На этом участке фронта вместе с воинами Советской армии доблестно защищали Сталинград отряды народного ополчения Баррикадного района. 1942 год». Дефектов в конструкции таблички не выявлено. Состояние мемориальной таблички — удовлетворительное.

К постаменту с двух сторон примыкает кованое металлическое ограждение на железобетонном основании, идущее вдоль пр. Волжского. Состояние ограждения — удовлетворительное.

Проектные решения:

Предлагаемые к выполнению работы:

- Расчистка территории объекта от сухостоя, поросли и мусора;
- Установка временного ограждения территории объекта из профилированного листа по деревянному каркасу;
- Установка информационной таблички;
- Установка биотуалета;
- Демонтаж гранитной мемориальной таблички с постамента размером 1160 x 640 мм (Высверливание четырех крепежных дюбелей);
- Обрезка старой металлической поливочной трубы диаметром 73мм с двух сторон от постамента;
- Сбивка и очистка отслоившейся штукатурки с постамента;
- Монтаж трубчатых строительных лесов 2,5х2х1 м вокруг постамента;
- Очистка постамента от отслоившегося раствора и штукатурки;
- Смывка постамента водой от пыли и загрязнений;
- Засверливание отверстий диаметром 12мм глубиной 150мм под закладные согласно раздела КР;
- Резка закладных из арматуры класса АП диаметром 12мм длиной 200мм;
- Монтаж закладных в места формирования нижнего пояса;
- Монтаж сетки, оцинкованной с ячейкой 50х50х4мм в места формирования нижнего пояса;
- Приготовление штукатурного раствора вручную из портландцемента М500, крупного песка и клея ПВА в пропорции 1:3 и добавлением строительного ПВА 5% в готовый раствор;
- Штукатурка постамента и нижнего пояса с приданием четких форм согласно разделу АР;
- Механическая очистка башни танка от многослойных окрасок пескоструйным методом;
- Механическая очистка башни танка от многослойных окрасок вращающимися металлическими щетками;
- Обезжиривание башни танка перед покраской растворителем;
- Покраска башни танка за 2 раза краской по металлу;
- Расчистка букв мемориальной таблички от загрязнений;
- Обезжиривание букв и таблички перед покраской;
- Бронзирование букв высотой 35 мм согласно разделу АР;
- Бронзирование букв высотой 30 мм согласно разделу АР;
- Резка и подгонка гранитных плит толщиной 20 мм по размеру постамента;
- Грунтовка постамента грунтом Ceresit СТ 17;
- Монтаж оцинкованной сетки с ячейкой 50х50мм на постамент при помощи дюбелей длиной 100мм и проволоки 1,5мм;
- Изготовление и монтаж закладных крючков из нержавеющей проволоки диаметром 3мм. для монтажа гранитных плит на постамент;
- Подготовка (прорезка) гранитных плит под закладные крючки на глубину 3-5 см;
- Приготовление клеевого раствора вручную;
- Монтаж вертикальной облицовки постамента из плит Елизовского гранита размером 600х400х20 мм., на закладные крючки и клей Ceresit CM 117 (расход: 4,7 кг/м² на 1 см.);
- Монтаж горизонтальной облицовки постамента из плит Елизовского гранита размером 600х400х20 мм., на клей Ceresit CM 117 (расход: 4,7 кг/м² на 1 см.);
- Монтаж мемориальной таблички на дюбель и клей Ceresit CM 117;
- Демонтаж строительных лесов;
- Выемка растительного грунта глубиной 150мм вокруг постамента и под дорожку согласно раздела АР;
- Разравнивание грунта;
- Укладка щебеночного основания толщиной 50мм фракции 5-20мм под установку тротуарных бордюров;
- Бетонирование бордюров размером 1000х200х80мм бетоном марки В20 согласно раздела КР;

- Песчаная подсыпка по отмостке и дорожке с разравниванием и уплотнением 100мм;
 - Укладка рулонной гидроизоляции «ТехноНиколь», 3мм с нахлестом и заводом на основание постамента и бордюра;
 - Монтаж армирующей сетки с ячейкой 100х100х4мм;
 - Заливка отмостки с разуклонкой и дорожки бетоном марки В20 толщиной 100мм согласно раздела АР;
 - Укладка гранитной брекчии по отмостке и дорожке на клей Ceresit CM 117 (расход: 4,7 кг/м² на 1 см.);
 - Изготовление информационной таблички согласно АР;
 - Рытье земли вручную под установку таблички;
 - Монтаж информационной таблички с заливкой основания бетоном марки В- 12,5;
 - Наклейка самоклеящейся полиуретановой тактильной плитки с конусообразным рифом 30х30см. перед информационной табличкой с шрифтом Брайля;
 - Демонтаж временного ограждения территории объекта из профилированного листа по деревянному каркасу;
 - Погрузка строительного мусора и вывоз с утилизацией
- Все планируемые мероприятия не изменяют утвержденный предмет охраны, имеют цель поддержание объекта культурного наследия в работоспособном состоянии и не оказывают влияние на конструктивные и других характеристики надежности и безопасности данного объекта культурного наследия.

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов:

Участок, на котором размещён объект культурного наследия, окружен преимущественно зеленой зоной и местами для парковки. К востоку от объекта протекает проспект Ленина. В нескольких метрах к югу от объекта происходит резкий перепад высот вниз и начинается овраг. Доступ к памятнику свободен и открыт с ул. пр. Ленина. В этой части города доступна широкая сеть общественного транспорта, вблизи находится остановка, поэтому доступ к объекту всех посетителей, в том числе МГН, не ограничен.

Проектом предусмотрена установка информационной таблички справа от прохода к памятнику, которая не мешает движению, служит указателем и несет информацию о объекте. Информация дублируется шрифтом Брайля, что позволяет ознакомиться с ней людям с нарушениями зрения. Информационная табличка установлена на высоте 900 мм, что позволяет ознакомиться с ними всем желающим. Доступ к информационным табличкам осуществляется с тротуара и является беспороговым. Так же для инвалидов с нарушением зрения перед табличкой устанавливаются контрастные тактильные уличные плитки 300х300мм с конусообразными рифами. Тактильные плитки выполнены из полиуретана и клеятся на тротуар с помощью самоклеящегося основания, согласно плану установки оборудования для МГН раздела ОДИ.

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы.

- Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87;
- Свод правил по проектированию и строительству СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений», утвержденный постановлением Госстроя Российской Федерации от 21.08.2003 №153;
- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;

- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие требования», утвержденный и введенный в действие с 01.01.2014 года приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 года № 593-ст;

- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования», утвержденный и введенный в действие с 01.06.2014 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 года № 665-ст;

- ГОСТ Р 56905-2016 «Проведение обмерных и инженерно-геодезических работ на объектах культурного наследия. Общие требования», утверждённый и введенный для добровольного применения с 01.09.2016 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29.03.2016 № 220-ст;

- ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», утвержденный и введенный в действие для добровольного применения с 01.01.2014 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.12.2012 № 1984-ст;

- ГОСТ Р 56891.3-2016 «Сохранение объектов культурного наследия. Термины и определения. Произведения искусства», утвержденный и введенный в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 марта 2016 г. N 136-ст;

- ГОСТ Р 58178-2018 «Сохранение объектов культурного наследия. Доступность объектов культурного наследия для маломобильных групп населения. Общие требования», утвержденный и введенный в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 июля 2018 г. N 415-ст);

- ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», утвержденный и введенный в действие с 01.01.2021 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23.06.2020 № 282-ст;

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 25.03.2014 № 52-01-39-12-ГП «Разъяснение о научно-проектной и проектной документации»;

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015 № 90-01-39-ГП;

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 28.08.2015 № 280-01-39-ГП;

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 16.10.2015 № 338-01-39-ГП; Методические рекомендации по разработке научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 30.11.2015 № 387-01-39-ГП «О порядке принятия решения о влиянии видов работ на конструктивную надежность и безопасность объекта культурного наследия»;

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2016 № 93-01-39-НМ.

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 02.12.2019 № 18930-12-02 «О работах по сохранению культурного наследия».

Обоснование вывода экспертизы:

Экспертное исследование проведено на основании положений Федерального закона от 25 июня 2002 года 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Объект экспертизы: научно-проектная (проектно-сметная) для проведения работ по сохранению объектов культурного наследия федерального значения на семи объектах: (ПЕРЕДНИЙ КРАЙ ОБОРОНЫ Г. СТАЛИНГРАДА В 1942 - 1943 ГГ., ОБОЗНАЧЕННЫЙ 25 (ПРАВИЛЬНО 17) МЕМОРИАЛЬНЫМИ ЗНАКАМИ):

- Объект культурного наследия федерального значения "Передний край обороны Сталинграда в 1942-1943 гг. обозначенный 25 мемориальными знаками", по адресу г. Волгоград, Краснооктябрьский район, пос. Metallургов, 71а;
- Объект культурного наследия федерального значения "Передний край обороны Сталинграда в 1942-1943 гг. обозначенный 25 мемориальными знаками", по адресу г. Волгоград, Краснооктябрьский район, пос. Metallургов, 71а;
- Объект культурного наследия федерального значения "Передний край обороны Сталинграда в 1942-1943 гг. обозначенный 25 мемориальными знаками", по адресу г. Волгоград, Краснооктябрьский район, пл. Возрождения, в сквере (у железной дороги);
- Объект культурного наследия федерального значения «Передний край обороны г. Сталинграда в 1942-1943 гг., обозначенный 25 мемориальными знаками», расположенный по адресу: г. Волгоград, Краснооктябрьский район, пр-кт. им. В.И. Ленина, пл. Возрождения, у моста;
- Объект культурного наследия федерального значения «Передний край обороны г. Сталинграда в 1942-1943 гг., обозначенный 25 мемориальными знаками», расположенный по адресу: г. Волгоград, Нижний поселок "Баррикады", берег р. Волги;
- Объект культурного наследия федерального значения "Передний край обороны Сталинграда в 1942-1943 гг. обозначенный 25 мемориальными знаками", по адресу г. Волгоград, Краснооктябрьский район, п. Баррикады, закрытая зона завода «Баррикады»;
- Объект культурного наследия федерального значения «Передний край обороны г. Сталинграда в 1942-1943 гг., обозначенный 25 мемориальными знаками», расположенный по адресу: г. Волгоград, Нижний поселок "Баррикады", сквер.(шифр 05.22-006068/20-ЭА)

Документация выполнена ООО «НПО Волгоградохранкультура» (Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 00323 от 11 декабря 2012г. Переоформлена - приказ МК РФ от 4 апреля 2019г. № 384)

Основной целью проведения работ на памятнике являются работы по сохранению объекта в работоспособном состоянии, а также работы по приспособлению для современного использования. Цвет окраски танковых башен и мемориальных табличек приводится к изначальному. В проектных решениях отражены работы по приспособлению объектов для посещения маломобильными группами населения. Все планируемые мероприятия не изменяют предмет охраны, имеют цель поддержание объекта культурного наследия в работоспособном состоянии и не оказывают влияние на конструктивные и других характеристики надежности и безопасности каждого из вышеуказанных объектов культурного наследия.

Представленные экспертам материалы изучены, приняты к сведению, использованы в работе по экспертизе. Полученная документация даёт достаточное представление о намечаемых работах и их обосновании.

Проектные предложения выполнены на основании проведенных исследований, содержат текстовые и графические материалы. Предложенные проектные решения не изменяют его архитектурно-планировочное решение, не изменяют предмет охраны.

Данная проектная документация разработана в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55528-2013. «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».

Экспертами установлено, что при разработке проектной документации соблюдены требования законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Данная проектная документация выполнена в соответствии с Заданием на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 30.11.2022 № 53-09-07/3400

Согласно Актам определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности вышеуказанных объектов культурного наследия народов Российской Федерации от 11.10. 2022 г. не оказывают влияние на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности данного объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации.

Вывод экспертизы:

Представленная на экспертизу научно-проектная (проектно-сметная) для проведения работ по сохранению объектов культурного наследия федерального значения "Передний край обороны Сталинграда в 1942-1943 гг. обозначенный 25 мемориальными знаками"

по адресу г. Волгоград, Краснооктябрьский район, пос. Металлургов, 71а;
- Объект культурного наследия федерального значения "Передний край обороны Сталинграда в 1942-1943 гг. обозначенный 25 мемориальными знаками", по адресу г. Волгоград, Краснооктябрьский район, пос. Металлургов, 71а;
- Объект культурного наследия федерального значения "Передний край обороны Сталинграда в 1942-1943 гг. обозначенный 25 мемориальными знаками", по адресу г. Волгоград, Краснооктябрьский район, пл. Возрождения, в сквере (у железной дороги);
- Объект культурного наследия федерального значения «Передний край обороны г. Сталинграда в 1942-1943 гг., обозначенный 25 мемориальными знаками», расположенный по адресу: г. Волгоград, Краснооктябрьский район, пр-кт. им. В.И. Ленина, пл. Возрождения, у моста;
- Объект культурного наследия федерального значения «Передний край обороны г. Сталинграда в 1942-1943 гг., обозначенный 25 мемориальными знаками», расположенный по адресу: г. Волгоград, Нижний поселок "Баррикады", берег р. Волги;
- Объект культурного наследия федерального значения "Передний край обороны Сталинграда в 1942-1943 гг. обозначенный 25 мемориальными знаками", по адресу г. Волгоград, Краснооктябрьский район, п. Баррикады, закрытая зона завода «Баррикады»;
- Объект культурного наследия федерального значения «Передний край обороны г. Сталинграда в 1942-1943 гг., обозначенный 25 мемориальными знаками», расположенный по адресу: г. Волгоград, Нижний поселок "Баррикады", сквер.(шифр 05.22-006068/20-ЭА)

(Наименование по контракту: «Научно-проектная (проектно-сметная) документация для проведения работ по сохранению объектов культурного наследия федерального значения на семи объектах «Башня танка на постаменте. «Передний край обороны Сталинграда, 1942-1943 гг. расположенных в г. Волгограде, Краснооктябрьский район: пос. Metallургов, 71 а, площадь Возрождения, железной дороги, площадь Возрождения, у моста, пос. Баррикады, берег р. Волги, берег р. Волги, территория завода «Титан», пос. Баррикады, проспект Волжский, пос. Metallургов, 71 а, площадь Возрождения, железной дороги, площадь Возрождения, у моста, пос. Баррикады, берег р. Волги, берег р. Волги, территория завода «Титан», пос. Баррикады, проспект Волжский»), выполненная ООО «НПО Волгоградохранкультура» (Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 00323 от 11 декабря 2012г. Переоформлена - приказ МК РФ от 4 апреля 2019г. № 384), соответствует (**положительное заключение**) требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF) с документами, прилагаемыми к настоящему акту, и являющимися его неотъемлемой частью, подписан усиленными квалифицированными электронными подписями.

К настоящему акту прилагаются следующие документы:

1. **Протокол организационного** заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-культурную экспертизу научно - проектной документации (проектно-сметной) для проведения работ по сохранению объектов культурного наследия федерального значения "Передний край обороны Сталинграда в 1942-1943 гг. обозначенный 25 мемориальными знаками"
- по адресу г. Волгоград, Краснооктябрьский район, пос. Metallургов, 71а;
- Объект культурного наследия федерального значения "Передний край обороны Сталинграда в 1942-1943 гг. обозначенный 25 мемориальными знаками",
- по адресу г. Волгоград, Краснооктябрьский район, пос. Metallургов, 71а;
- Объект культурного наследия федерального значения "Передний край обороны Сталинграда в 1942-1943 гг. обозначенный 25 мемориальными знаками",
- по адресу г. Волгоград, Краснооктябрьский район, пл. Возрождения, в сквере (у железной дороги);
- Объект культурного наследия федерального значения «Передний край обороны г. Сталинграда в 1942-1943 гг., обозначенный 25 мемориальными знаками», расположенный адресу: г. Волгоград, Краснооктябрьский район, пр-кт. им. В.И. Ленина, пл. Возрождения, у моста;
- Объект культурного наследия федерального значения «Передний край обороны г. Сталинграда в 1942-1943 гг., обозначенный 25 мемориальными знаками», расположенный по адресу: г. Волгоград, Нижний поселок "Баррикады", берег р. Волги;
- Объект культурного наследия федерального значения "Передний край обороны Сталинграда в 1942-1943 гг. обозначенный 25 мемориальными знаками",
- по адресу г. Волгоград, Краснооктябрьский район, п. Баррикады, закрытая зона завода «Баррикады»;
- Объект культурного наследия федерального значения «Передний край обороны г. Сталинграда в 1942-1943 гг., обозначенный 25 мемориальными знаками», расположенный по адресу: г. Волгоград, Нижний поселок "Баррикады", сквер.(шифр 05.22-006068/20-ЭА)

2.Протокол **итогового** заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-культурную экспертизу научно - проектной документации (проектно-сметной) документации для проведения работ по сохранению объектов культурного наследия федерального значения на семи объектах:

- Объект культурного наследия федерального значения "Передний край обороны Сталинграда в 1942-1943 гг. обозначенный 25 мемориальными знаками", по адресу г. Волгоград, Краснооктябрьский район, пос. Metallургов, 71а;
- Объект культурного наследия федерального значения "Передний край обороны Сталинграда в 1942-1943 гг. обозначенный 25 мемориальными знаками", по адресу г. Волгоград, Краснооктябрьский район, пос. Metallургов, 71а;
- Объект культурного наследия федерального значения "Передний край обороны Сталинграда в 1942-1943 гг. обозначенный 25 мемориальными знаками", по адресу г. Волгоград, Краснооктябрьский район, пл. Возрождения, в сквере (у железной дороги);
- Объект культурного наследия федерального значения «Передний край обороны г. Сталинграда в 1942-1943 гг., обозначенный 25 мемориальными знаками», расположенный по адресу: г. Волгоград, Краснооктябрьский район, пр-кт. им. В.И. Ленина, пл. Возрождения, у моста;
- Объект культурного наследия федерального значения «Передний край обороны г. Сталинграда в 1942-1943 гг., обозначенный 25 мемориальными знаками», расположенный по адресу: г. Волгоград, Нижний поселок "Баррикады", берег р. Волги;
- Объект культурного наследия федерального значения "Передний край обороны Сталинграда в 1942-1943 гг. обозначенный 25 мемориальными знаками", по адресу г. Волгоград, Краснооктябрьский район, п. Баррикады, закрытая зона завода «Баррикады»;
- Объект культурного наследия федерального значения «Передний край обороны г. Сталинграда в 1942-1943 гг., обозначенный 25 мемориальными знаками», расположенный по адресу: г. Волгоград, Нижний поселок "Баррикады", сквер.(шифр 05.22-006068/20-ЭА)

Подписи экспертов:

Председатель экспертной комиссии

Л.К. Горлова

Ответственный секретарь

О.А. Свиридовский

Член экспертной комиссии

И.Б. Левитан

Дата оформления Акта государственной историко-культурной экспертизы 30.11.2022 года.

ПРОТОКОЛ № 01
организационного заседания экспертной комиссии, проводящей
историко-культурную экспертизу научно-проектной (проектно-сметной) документации
для проведения работ по сохранению объектов культурного наследия федерального
значения : «Передний край обороны Сталинграда, 1942-1943 гг., обозначенный 25
мемориальными знаками»

Наименование по контракту: «Научно-проектная (проектно-сметная) документация для проведения работ по сохранению объектов культурного наследия федерального значения на семи объектах «Башня танка на постаменте. «Передний край обороны Сталинграда, 1942-1943 гг. расположенных в г. Волгограде, Краснооктябрьский район: пос. Metallургов, 71 а, площадь Возрождения, железной дороги, площадь Возрождения, у моста, пос. Баррикады, берег р. Волги, берег р. Волги, территория завода «Титан», пос. Баррикады, проспект Волжский, пос. Metallургов, 71 а, площадь Возрождения, железной дороги, площадь Возрождения, у моста, пос. Баррикады, берег р. Волги, берег р. Волги, территория завода «Титан», пос. Баррикады, проспект Волжский»

-

г. Астрахань, г. Омск

18.11.2022 г.

Разработчик Проекта: Общество с ограниченной ответственностью «НПО Волгограддохранкультура» (Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 00323 от 11 декабря 2012 г. Переоформлена – приказ МК РФ от 4 апреля 2019 г. № 384).

Исполнитель экспертизы:

Комиссия по проведению государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной (проектно-сметной) документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения "Передний край обороны Сталинграда в 1942-1943 гг. обозначенный 25 мемориальными знаками"

по адресам:

- г. Волгоград, Краснооктябрьский район, пос. Metallургов, 71а;
- г. Волгоград, Краснооктябрьский район, пос. Metallургов, 71а;
- г. Волгоград, Краснооктябрьский район, пл. Возрождения, в сквере (у железной дороги);
- г. Волгоград, Краснооктябрьский район, пр-кт. им. В.И. Ленина, пл. Возрождения, у моста; -
- г. Волгоград, Нижний поселок "Баррикады", берег р. Волги;
- г. Волгоград, Краснооктябрьский район, п. Баррикады, закрытая зона завода «Баррикады»;
- г. Волгоград, Нижний поселок "Баррикады", сквер.

(шифр 05.22-006068/20-ЭА)

в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Свиридовский О.А. (г. Омск), Горлова Л.К. (г. Астрахань), Левитан И.Б. (г. Астрахань).

Совещались (по дистанционной связи):

- Горлова Л.К. – государственный эксперт (Приказ об аттестации Министерства культуры РФ от 04.02.2021 г. № 142);
- Свиридовский О.А. – государственный эксперт (Приказ об аттестации Министерства культуры РФ от 25.12.2019 г. № 2032);
- Левитан И.Б. – государственный эксперт (Приказ об аттестации Министерства культуры РФ от 01.03.2022 г. № 235).

Повестка дня:

1. Создание и утверждение состава Экспертной Комиссии по проведению государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной (проектно-сметной) документации для проведения работ по сохранению объектов культурного наследия федерального значения «Передний край обороны Сталинграда, 1942-1943 гг., обозначенный 25 мемориальными знаками» в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Свиридовский О.А. (г. Омск), Горлова Л.К. (г. Астрахань), Левитан И.Б. (г. Астрахань).

2. Выборы председателя и ответственного секретаря Экспертной Комиссии.

3. Утверждения перечня документов в составе проектной документации, представленных заказчиком для проведения историко-культурной экспертизы.

4. Определение основных направлений работы экспертов.

По первому вопросу: слушали Левитан И.Б. с предложением создать Экспертную Комиссию по выполнению историко-культурной экспертизы представленной научно-проектная документация, в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Свиридовский О.А. (г. Омск), Горлова Л.К. (г. Астрахань), Левитан И.Б. (г. Астрахань).

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

Создать Экспертную Комиссию по выполнению историко-культурной экспертизы проектной документации.

По второму вопросу слушали Левитан И.Б. с предложением избрать председателем Экспертной Комиссии – Горлову Л.К., ответственным секретарём Экспертной комиссии – Свиридовского О.А.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

Избрать председателем Экспертной Комиссии - Горлову Л.К., ответственным секретарём Экспертной Комиссии – Свиридовского О.А.

По третьему вопросу слушали председателя Экспертной Комиссии Горлову Л.К. с предложением изучить документы, представленные заказчиком для проведения экспертизы.

Состав -проектной документации:

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: изучить документы, представленные заказчиком для проведения экспертизы.

По четвёртому вопросу слушали председателя Экспертной Комиссии Горлову Л.К. с предложением определить основные направления работы экспертов: Провести анализ выполненной ООО «НПО Волгоградохракультура» научно-проектной (проектно-сметной) документации для проведения работ по сохранению объектов культурного наследия федерального значения «Передний край обороны Сталинграда, 1942-1943 гг., обозначенный 25 мемориальными знаками», на соответствие ее требованиям Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации". В рамках экспертизы, при необходимости, провести архивные, историко-архитектурные и иные необходимые исследования, включая: выезд на объект, осмотр объекта, сбор материалов и нормативной документации.

Подготовить заключение (Акт) экспертной комиссии в установленный заказчиком срок.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

- Провести анализ выполненной ООО «НПО Волгоградохракультура» научно-проектной документации на соответствие её требованиям Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";

- В рамках экспертизы, при необходимости, провести историко-архитектурные и иные необходимые исследования, включая: выезд на объект, осмотр объекта, сбор материалов и нормативной документации.

- Подготовить заключение (Акт) экспертной комиссии в установленный заказчиком срок в электронном виде и подписанный усиленными квалифицированными электронными подписями.

Председатель Экспертной Комиссии _____/Горлова Л.К./

Ответственный секретарь Экспертной Комиссии _____/Свиридовский О.А./

Член Экспертной Комиссии, эксперт _____/Левитан И.Б. /

ПРОТОКОЛ № 02

**итогового организационного заседания экспертной комиссии, проводящей историко-культурную экспертизу научно-проектной (проектно-сметной) документации для проведения работ по сохранению объектов культурного наследия федерального значения : «Передний край обороны Сталинграда, 1942-1943 гг., обозначенный 25 мемориальными знаками»
(шифр 05.22-006068/20-ЭА)**

Наименование по контракту: «Научно-проектная (проектно-сметная) документация для проведения работ по сохранению объектов культурного наследия федерального значения на семи объектах «Башня танка на постаменте. «Передний край обороны Сталинграда, 1942-1943 гг. расположенных в г. Волгограде, Краснооктябрьский район: пос. Metallургов, 71 а, площадь Возрождения, железной дороги, площадь Возрождения, у моста, пос. Баррикады, берег р. Волги, берег р. Волги, территория завода «Титан», пос. Баррикады, проспект Волжский, пос. Metallургов, 71 а, площадь Возрождения, железной дороги, площадь Возрождения, у моста, пос. Баррикады, берег р. Волги, берег р. Волги, территория завода «Титан», пос. Баррикады, проспект Волжский»

г. Астрахань, г. Омск

30. 11.2022 г.

Разработчик Проекта: Общество с ограниченной ответственностью «НПО Волгоградохракультура» (*Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 00323 от 11 декабря 2012 г. Переоформлена - приказ МК РФ от 4 апреля 2019 г. № 384*)

Исполнитель экспертизы:

Комиссия по проведению государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной (проектно-сметной) документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения "Передний край обороны Сталинграда в 1942-1943 гг. обозначенный 25 мемориальными знаками"

по адресам:

г. Волгоград, Краснооктябрьский район, пос. Metallургов, 71а;
г. Волгоград, Краснооктябрьский район, пос. Metallургов, 71а;
г. Волгоград, Краснооктябрьский район, пл. Возрождения, в сквере (у железной дороги);
г. Волгоград, Краснооктябрьский район, пр-кт. им. В.И. Ленина, пл. Возрождения, у моста; -
г. Волгоград, Нижний поселок "Баррикады", берег р. Волги;
г. Волгоград, Краснооктябрьский район, п. Баррикады, закрытая зона завода «Баррикады»;-
г. Волгоград, Нижний поселок "Баррикады", сквер.

(шифр 05.22-006068/20-ЭА)

в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Свиридовский О.А. (г. Омск), Горлова Л.К. (г. Астрахань), Левитан И.Б. (г. Астрахань)

Объект экспертизы: научно-проектная (проектно-сметная) документация для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения: "Передний край обороны Сталинграда в 1942-1943 гг. обозначенный 25 мемориальными знаками"

(Наименование по контракту: «Научно-проектная (проектно-сметная) документация для проведения работ по сохранению объектов культурного наследия федерального значения на семи объектах «Башня танка на постаменте. «Передний край обороны Сталинграда, 1942-1943 гг. расположенных в г. Волгограде, Краснооктябрьский район: пос. Metallургов, 71 а,

площадь Возрождения, железной дороги, площадь Возрождения, у моста, пос. Баррикады, берег р. Волги, берег р. Волги, территория завода «Титан», пос. Баррикады, проспект Волжский, пос. Metallургов, 71 а, площадь Возрождения, железной дороги, площадь Возрождения, у моста, пос. Баррикады, берег р. Волги, берег р. Волги, территория завода «Титан», пос. Баррикады, проспект Волжский») (шифр 05.22-006068/20-ЭА)

Совещались (по дистанционной связи):

- Горлова Л.К. – государственный эксперт (Приказ об аттестации Министерства культуры РФ от 04.02.2021 г. № 142;
- Свиридовский О.А. – государственный эксперт (Приказ об аттестации Министерства культуры РФ от 25.12.2019 г. № 2032);
- Левитан И.Б. – государственный эксперт (Приказ об аттестации Министерства культуры РФ от 01.03.2022 г. № 235).

Повестка дня:

1. Рассмотрение подготовленного Акта государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной (проектно-сметной) документации для проведения работ по сохранению объекта федерального значения: "Передний край обороны Сталинграда в 1942-1943 гг. обозначенный 25 мемориальными знаками", по адресам: г. Волгоград, Краснооктябрьский район, пос. Metallургов, 71а;- г. Волгоград, Краснооктябрьский район, пос. Metallургов, 71а; г. Волгоград, Краснооктябрьский район, пл. Возрождения, в сквере (у железной дороги); г. Волгоград, Краснооктябрьский район, пр-кт. им. В.И. Ленина, пл. Возрождения, у моста; г. Волгоград, Нижний поселок "Баррикады", берег р. Волги;- г. Волгоград, Краснооктябрьский район, п. Баррикады, закрытая зона завода «Баррикады (шифр 05.22-006068/20-ЭА)
2. Согласование заключительных выводов экспертизы.
3. Подписание Акта историко-культурной экспертизы.

Принятые решения:

1. Члены Экспертной комиссии: Свиридовский О.А., Горлова Л.К., Левитан И.Б. согласились с решениями авторов научно-проектной (проектно-сметной) документации для проведения работ для проведения работ по сохранению объекта федерального значения: "Передний край обороны Сталинграда в 1942-1943 гг. обозначенный 25 мемориальными знаками", по адресам:г. Волгоград, Краснооктябрьский район, пос. Metallургов, 71а; г. Волгоград, Краснооктябрьский район, пос. Metallургов, 71а; г. Волгоград, Краснооктябрьский район, пл. Возрождения, в сквере (у железной дороги); г. Волгоград, Краснооктябрьский район, пр-кт. им. В.И. Ленина, пл. Возрождения, у моста; г. Волгоград, Нижний поселок "Баррикады", берег р. Волги;- г. Волгоград, Краснооктябрьский район, п. Баррикады, закрытая зона завода «Баррикады (шифр 05.22-006068/20-ЭА), и представили оформленный текст заключения (Акта) с формулировкой заключительных выводов.
2. Произвели подписание Акта государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной (проектно-сметной) документации для проведения работ по сохранению объекта федерального значения: "Передний край обороны Сталинграда в 1942-1943 гг. обозначенный 25 мемориальными знаками", по адресам: г. Волгоград, Краснооктябрьский район, пос. Metallургов, 71а; г. Волгоград, Краснооктябрьский район, пос. Metallургов, 71а; г. Волгоград, Краснооктябрьский район, пл. Возрождения, в сквере (у железной дороги); г. Волгоград, Краснооктябрьский район, пр-кт. им. В.И. Ленина, пл. Возрождения, у моста; г.

Волгоград, Нижний поселок "Баррикады", берег р. Волги;- г. Волгоград, Краснооктябрьский район, п. Баррикады, закрытая зона завода «Баррикады (шифр 05.22-006068/20-ЭА), в порядке, установленном Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства РФ № 569 от 15.07.2009 г.

3. Решили передать Заказчику Акт государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной (проектно-сметной) документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения "Передний край обороны Сталинграда в 1942-1943 гг. обозначенный 25 мемориальными знаками"

по адресам:

г. Волгоград, Краснооктябрьский район, пос. Metallургов, 71а;
г. Волгоград, Краснооктябрьский район, пос. Metallургов, 71а;
г. Волгоград, Краснооктябрьский район, пл. Возрождения, в сквере (у железной дороги);
г. Волгоград, Краснооктябрьский район, пр-кт. им. В.И. Ленина, пл. Возрождения, у моста; -
г. Волгоград, Нижний поселок "Баррикады", берег р. Волги;
г. Волгоград, Краснооктябрьский район, п. Баррикады, закрытая зона завода «Баррикады»;-
г. Волгоград, Нижний поселок "Баррикады", сквер.
(шифр 05.22-006068/20-ЭА) в электронном виде и подписанный усиленными квалифицированными электронными подписями.

Председатель Экспертной Комиссии	_____	/ Горлова Л.К./
Ответственный секретарь Экспертной Комиссии	_____	/Свиридовский О.А./
Член Экспертной Комиссии, эксперт	_____	/Левитан И.Б./