

**Государственная историко-культурная экспертиза
проектной документация для проведения работ по
сохранению объекта культурного наследия регионального
значения "Братская могила участников гражданской
войны и советских воинов, погибших в период
Сталинградской битвы", 1918-1919 гг., 1942-1943 гг.
по адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский
район, р.п. Средняя Ахтуба, парк**



2023 г.

АКТ

государственной историко-культурной экспертизы проектной документация для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения

**"Братская могила участников гражданской войны и советских воинов, погибших в
период Сталинградской битвы", 1918-1919 гг., 1942-1943 гг. по адресу:**

Волгоградская область, Среднеахтубинский район, р. п. Средняя Ахтуба, парк

Шифр: 2023.31

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.

В соответствии с пунктом 11 указанного выше Положения экспертиза проводится экспертной комиссией.

Дата начала проведения экспертизы	17.02.2023 г.
Дата окончания проведения экспертизы	28.02.2023 г.
Место проведения экспертизы	г. Астрахань, г. Волгоград
Исполнитель экспертизы	Комиссия по проведению историко-культурной экспертизы, в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Тихонов В.Е. (г. Волгоград), Горлова Л.К. (г. Астрахань), Левитан И.Б. (г. Астрахань)
Разработчик проекта	Общество с ограниченной ответственностью «Созидание». (Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 19220 от 21 июня 2019 г.)

Сведения об экспертах:

Председатель экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Тихонов Виктор Евгеньевич
Образование	Высшее
Специальность	Архитектор
Учёная степень (звание)	Кандидат архитектуры, доцент, Советник РААСН
Стаж работы	45 лет
Место работы и должность	ООО «Архитектурно-реставрационная мастерская Тихонова», директор (г. Волгоград)
Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы	Приказ Министерства культуры РФ от 17.07.2019 г. № 997 - выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;

	- документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; - документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; - проекты зон охраны объекта культурного наследия; - документация, за исключением научных отчётов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию 4 земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ; - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включённого в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанным с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.
--	--

Ответственный секретарь экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Горлова Людмила Константиновна
Образование	Высшее
Специальность	Архитектор
Учёная степень (звание)	Нет
Стаж работы	39 лет
Место работы и должность	ГАУ АО «НПУ Наследие» (г. Астрахань). Ведущий архитектор сектора учётной документации и мониторинга
Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы	Приказ Министерства культуры РФ от 04.02.2021 г. № 142 - документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включённого в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона

	работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанным с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.
--	--

Член экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Левитан Ирина Борисовна
Образование	Высшее
Специальность	История
Учёная_степень (звание)	Нет
Стаж_работы	40 лет (стаж работы по профилю экспертной деятельности – 15 лет)
Место_работы и должность	Самозанятая. Член объединенного научно-реставрационного совета при службе государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области, член наблюдательного совета автономного учреждения Астраханской области «Государственное научно-производственное учреждение «Наследие», член ученого совета ГБУК АО «Астраханский государственный объединенный историко-архитектурный музей-заповедник», член правления астраханского отделения ВООПИиК
Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы	Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 01.03.2022 № 315 - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.

Ответственность экспертов:

Эксперты несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы, в соответствии с п. 19 "д", и обеспечивают выполнение пункта 17 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, а также отвечают за соблюдение принципов поведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Экспертами при подписании акта государственной историко-культурной экспертизы, выполненного на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF), обеспечена конфиденциальность ключа усиленной квалифицированной электронной подписи.

Отношения экспертов и Заказчика экспертизы:

Эксперты:

- не имеют родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее - Заказчик) (его должностными лицами, работниками);
- не состоят в трудовых отношениях с Заказчиком;
- не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком;
- не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) Заказчика;

- не заинтересованы в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

Нормативные правовые акты, обосновывающие решения экспертизы:

- Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённое Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569;
- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».

Цель экспертизы:

- Определение соответствия (положительное заключение) или несоответствия (отрицательное заключение) представленной проектной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Братская могила участников гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы", 1918-1919 гг., 1942-1943 гг. по адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, р.п. Средняя Ахтуба, парк (Шифр 2023.31), выполненной обществом с ограниченной ответственностью «Созидание», требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия;

- Определение возможности проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: "Братская могила участников гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы", 1918-1919 гг., 1942-1943 гг. по адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, р.п. Средняя Ахтуба, парк.

Объект экспертизы:

Проектная документация для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Братская могила участников гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы", 1918-1919 гг., 1942-1943 гг. по адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, р.п. Средняя Ахтуба, парк. (Шифр 2023.31).

Перечень представленных для экспертизы документов:

Комиссии представлена на электронном носителе проектная документация для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Братская могила участников гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы", 1918-1919 гг., 1942-1943 гг. по адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, р.п. Средняя Ахтуба, парк (Шифр: 2023.31), выполненная ООО «Созидание» (Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 19220 от 21 июня 2019 г.).

В составе:

Раздел 1 Предварительные работы. (ГОСТ Р 55528-2013. Общие требования)

Том 1.1 2023.31-ПР.1-ИРД Исходная и разрешительная документация;

Технический отчёт о состоянии объекта культурного наследия народов Российской Федерации;

Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия народов Российской Федерации;

Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для

современного использования.

Том 1.2 2023.31-ПР.2 Протоколно- документальная фотофиксация объекта.

Раздел 2 Комплексные научные исследования. (ГОСТ Р 55528-2013. Общие требования)

Том 2.1 2023.31-КНИ.1 Историко-архивные, библиографические исследования.

Том 2.2 2023.31-КНИ.2- ОЧ Историко-архитектурные натурные исследования.

Том 2.3 2023.31-КНИ.3 Инженерно-технические исследования. 2023.31

Раздел 3 Проект по ремонту, реставрации и приспособлению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Народов Российской Федерации.

Том 3.1 (Раздел 1) 2023.31П-ПЗ Пояснительная записка.

Том 3.1 (Раздел 2) 2023.31-П-АР Архитектурные решения.

Том 3.1 (Раздел 3) 2023.31-П-КР Конструктивные решения

Том 3.1 (Раздел 4) 2023.31-П-ПОС Проект организации реставрации (строительства)

Раздел 4 Рабочая проектная документация. (ГОСТ Р 55528-2013. Общие требования)

Том 4.1 2023.31-Р-АС Архитектурно-строительные рабочие чертежи

Том 4.2 2023.31-Р.2 Фотофиксация в процессе производства работ.

Раздел 5 Отчётная документация.

В составе исходно-разрешительной документации:

- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации или выявленного объекта культурного наследия от 12.01.2023г. № 53-09- 07/64;
- Постановление Волгоградской областной думы от 5 июня 1997 г. N 62/706 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области;
- Приказ комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области от 24 декабря 2020 года № 468 «Об утверждении описания местоположения границ защитных зон объектов культурного наследия, расположенных на территории Среднеахтубинского района Волгоградской области, режима использования земель в границах защитных зон»;
- Приказ комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения "Братская могила участников гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы", расположенного по адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, р.п. Средняя Ахтуба, парк»;
- Учётная карточка воинского захоронения с персональными сведениями о захороненных в Парке Культуры р.п. Средняя Ахтуба;
- Технический паспорт на сооружение- братская могила участников Гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы 1918-1919 гг., 1942-1943 гг., расположенного по ул. Ленина, парк (инв.№ 1459);
- Лицензия Министерства культуры Российской Федерации № 19220 от 21 июня 2019 г. «На осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (нет буквенного номера);
- Технический отчёт о состоянии объекта культурного наследия по адресу: Волгоградская обл., р.п. Средняя Ахтуба, Парк культуры от 15.01.2023 г.;
- Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия народов Российской Федерации от 15.01.2023 г.;
- Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия "Братская могила участников гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы", 1918-1919 гг., 1942-1943 гг. по адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, р.п. Средняя Ахтуба, парк для современного использования;
- Протоколно-документальная фотофиксация объекта.

Согласно Методическим рекомендациям по разработке научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (письмо Министерства культуры Российской Федерации от 16.10.2015 № 338-01-39-ГП) **не подлежит** государственной историко-культурной экспертизе следующая документация:

- *сводный сметный расчёт;*
- *перечень мероприятий по охране окружающей среды;*
- *перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;*
- *иная документация (предусмотренная федеральными законами и/или определённая заданием на разработку проектной документации);*
- *рабочая проектно-сметная документация;*
- *инженерные изыскания.*

Авторский коллектив:

Научный руководитель работы:

1. Генеральный директор -Г. А. Гуламбаров
2. Автор проекта ГАП - С.А. Дмитриев

Сведения о ранее разработанной научно-проектной документации для реставрации при ее наличии:

Информация о ранее разработанной научно-проектной документации для ремонтно-реставрационных работ: отсутствует.

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты проведения экспертизы, отсутствуют.

Сведения о проводимых исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов:

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ представленной Заказчиком проектной документации в части соответствия действующему законодательству и установленным стандартам в сфере сохранения объектов культурного наследия.

Указанные исследования проведены в объёме, необходимом для принятия вывода государственной историко-культурной экспертизы.

Экспертной комиссией:

- рассмотрены и изучены представленные Заказчиком документы, подлежащие экспертизе;
- осуществлён анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по объекту экспертизы, включающего документы, принятые от Заказчика, а также исследование дополнительно собранных материалов, в том числе архивных материалов и библиографических источников;
- осуществлено коллегиально, всеми членами экспертной комиссии, обсуждение результатов рассмотрения проектных документов и иных, относящихся к данному объекту материалов, и проведён обмен сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения экспертов;
- оформлены результаты экспертизы (проведённых исследований) в виде Акта государственной историко-культурной экспертизы.

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате исследования материалов, представленных на рассмотрение экспертов:

Сведения о наименовании объекта.

"Братская могила участников гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы", 1918-1919 гг., 1942-1943 гг. – объект культурного наследия регионального значения.

Сведения о местонахождении объекта.

Волгоградская область, Среднеахтубинский район, р.п. Средняя Ахтуба, парк.

Сведения о границах территории объекта культурного наследия.

Границы территории объекта культурного наследия утверждены Приказом комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области от 29.11.2022 г. № 631 «Об утверждении границ и режимов использования территории ряда объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на территории Ленинского и Среднеахтубинского районов Волгоградской области.

Сведения о категории историко-культурного значения объекта.

Постановление Волгоградской областной Думы от 5 июня 1997 г. N 62/706 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области».

Сведения о собственнике, либо ином законном владельце объекта культурного наследия.

Волгоградская область, Среднеахтубинский район, р.п. Средняя Ахтуба, ул. Советская, 69.

Сведения о предмете охраны.

Приказ министерства культуры Волгоградской области от 25.09.2013 г. № 01-20/300 «Об утверждении описания особенностей, послуживших основаниями для включения в Единый Государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны) индивидуального, группового захоронения, братской могилы, отнесенных к объектам культурного наследия регионального значения на основании Постановления Волгоградской областной Думы от 05.06 1997г № 62/706 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области».

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения "Братская могила участников гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы", расположенного по адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, р.п. Средняя Ахтуба, парк, являются:

- местоположение: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, р.п. Средняя Ахтуба, ул. Ленина, в границах земельного участка с кадастровым номером 34:28:080003:343; останки захороненных, со всеми относящимися к ним материальными предметами (при наличии);
- объёмно-пространственное решение: надмогильный холм (клумба), чаша Вечного огня, монумент и 14 стел с именами павших защитников Отечества, расположенные по линии северо-восток – северо-запад; прямоугольный в плане надмогильный холм (клумба);
- прямоугольное в профиле парапетное ограждение надмогильного холма (клумбы), облицованное натуральным камнем;
- две прямоугольные в плане стелы трапецевидного профиля, примыкающие к парапетному ограждению с северо-восточной стороны (со стороны ул. Ленина), облицованные натуральным камнем;
- тексты надписей на мемориальных плитах, установленных на стелах:

"Вечная память героям погибшим в боях за Советскую власть в годы Гражданской войны Виноградов И.Ф. Бреикин А.С Гаврилов М.Г. Орешкин В.М. Юдин Б.Т. Божесков В.Т.

"Вечная память героям погибшим в боях в годы Великой Отечественной войны Герои Советского Союза ст л-нт Чижов подполковник Косенко П.С. капитан Каменщиков мл л-нт Ручкин л-нт Архипов техн. интендант 2-го ранга.

Смолин М.Н. Новоженин Т.У. Кириллов Н.И. Максимов Т.Н. Донсков Д. Малышкин Е. Аверин А.Ф.», Емельянов ст л-нт Шапиро л-нт Челомбитко А.И. ст л-нт Егоров Б.Т. рядовой Парамонов»;

- чаша Вечного огня;
- квадратное в плане основание с облицовкой из плит натурального камня;
- монумент:
- прямоугольный в плане постамент, облицованный плитами натурального камня;
- три 6-ти метровые стелы, установленные под углом 120° друг к другу;
- три бетонных ростовых скульптуры между стелами на рельефных основаниях: солдат с автоматом и соединяющая стелы табличка над ним с датой "1943" – с северо-восточной стороны;
- женщина-санинструктор и соединяющая стелы табличка над ней с датой "1941" – с южной стороны;
- красноармеец с винтовкой и соединяющая стелы табличка над ним с датой "1918" – с западной стороны.

Историко-архивные, библиографические исследования.

Победа советских войск над немецко-фашистскими войсками под Сталинградом – одна из наиболее славных страниц летописи Великой Отечественной войны. 200 дней и ночей – с 17 июля 1942 года до 2 февраля 1943 года – продолжалась Сталинградская битва при непрерывно возрастающем напряжении сил обеих сторон.

В течение первых четырех месяцев шли упорные оборонительные бои, сначала в большой излучине Дона, а затем на подступах к Сталинграду и в самом городе. За этот период советские войска измотали рвавшуюся к Волге немецко-фашистскую группировку и вынудили ее перейти к обороне. В последующие два с половиной месяца Красная Армия, перейдя в контрнаступление, разгромила войска противника северо-западнее и южнее Сталинграда, окружила и ликвидировала 300-тысячную группировку немецко-фашистских войск. 12 июля 1942 года директивой Ставки ВГК образован Сталинградский фронт, командующим был назначен Маршал Советского Союза С.К. Тимошенко. Основная задача, стоявшая перед фронтом остановить фашистов, не допустить прорыва врага к Сталинграду. В дни Сталинградской битвы Среднеахтубинский район был ближайшим фронтовым тылом. Левый берег Волги в дни боев за Сталинград стал основным пунктом приема больных и раненых, доставляемых с фронта. Их переправляли через Волгу в Красную Слободу, но когда эта переправа стала постоянно обстреливаться, то основной поток раненых пошел через пристань Тумак.

Эвакуация раненых бойцов и мирных жителей через Волгу на левый берег происходила под огнём фашистско-немецких захватчиков с земли и неба. В ход шли любые суда: пароходы, баржи, катера, даже рыбацьи лодки и плоты. В декабре 1942 года, когда Волга замерзла, были организованы ледовые переправы, по которым шла даже тяжелая техника. Главным врачом Волжской военной флотилии был М.Л. Финкельштейн. Ни один десяток моряков, особенно водолазов благодарен ему за свое спасение. На Сталинградских переправах героически действовали моряки Волжской военой флотилии, волжские речники. Всего в Сталинградской битве участвовало более тысячи кораблей и судов военной флотилии, Нижнее-Волжского, Средне-Волжского речных пароходств и пароходства «Волготанкер». Матросы говорили, что было легче десять раз подняться в атаку, чем один раз переправиться через Волгу.

Не только людей и воинские грузы переправляли речники. Летом – осенью 1942-го организовывалась эвакуация скота из прифронтовых районов. Осуществлялась прокладка кабелей связи по дну Волги в сражающийся Сталинград, наводились понтонные мосты. Один из таких мостов был переброшен через р. Ахтубу у п. Средняя Ахтуба на том же месте, где впоследствии возвели капитальный автодорожный мостовой переход. В первую очередь по мосту проходили маршевые пополнения, выходившие к Волге напротив острова Денежного. Вывозилось ценное оборудование с оборонных заводов Сталинграда.

В октябре 1942 г. к Тракторному заводу были наведены два подобных пешеходных штурмовых понтонных моста. В поселке Средняя Ахтуба располагались госпитали: № 472 ППГ, № 751 ППГ, № 2027 ППГ, № 2949 ЭГ, № 6112 ВГ, № 4951 ЭГ. В госпитале № 472 в п. Средняя Ахтуба от смертельных ран скончался боец – интернационалист, командир пулеметной роты, сын председателя Коммунистической партии Испании Долорес Ибаррури командир пулеметного расчета, капитан Рубен Руис Ибаррури. Из-за нехватки мест в госпиталях жители сел часто размещали раненых в своих домах, обеспечив их перевязкой, питанием и уходом. В дни боев за Сталинград за каждой медсестрой закреплялось 100 – 150 раненых. За их лечение они отвечали по строгим законам военного времени. Эти девушки не только выполняли свои профессиональные обязанности, но и окружали заботой раненых, вселяли в них надежду на выздоровление. Недаром их называли сестрами милосердия. Заповедью медиков было – относиться к раненым, как к родным.

Кроме наземных строились и подземные госпитали, защищенные от воздушной бомбардировки и оборудованные, как блиндажи и штольни в обрывистых берегах Ахтубы. В период Сталинградской битвы 1942 г. на территории Волго-Ахтубинской поймы создавались резервные и основные базы снабжения войск техникой, боеприпасами и продовольствием для последующей доставки на правый берег р. Волга.

В Волго-Ахтубинской пойме, в период обороны Сталинграда, дислоцировались и постепенно вводились в бой 135-я, 137-я, 155-я, 254-я, 84-я, 169-я, 27-я, 133-я, 189-я танковые и 6-я гвардейская танковая бригады, 308-я, 193-я, 284-я, 95-я, 138-я сухопутные и 39-я, 13-я, 37-я гвардейские сухопутные дивизии, 9-я и 38-я мотострелковые бригады, 92-я сухопутная бригада. На восточном берегу Волги, прикрытом пойменными лесами, находились огневые позиции артиллерии 62-й и 64-й армий. Артиллерийский заслон представлял собой дивизионы тяжелой и зенитной артиллерии (1077 стволов) и 42 установки гвардейских минометов БМ-13 («Катюша»), которые открывали огонь на уничтожение атакующей вражеской пехоты и техники. Артиллеристы работали по сигналам наблюдателей с возвышенных точек левого берега, корректировщиков и разведчиков с правого берега. Поэтому армии Паулюса не удалось захватить все городские кварталы и пройти последние десятки метров до волжской воды.

Атакующих гитлеровцев встречал вал огня и стали, созданный заволжскими батареями. В октябре 1942 года в п. Средняя Ахтуба прибыл начальник штаба партизанского движения генерал-майор Т. П. Кругляков для организации и координации партизанского движения в Сталинградской области. В здании средней школы открыли спецшколу для подготовки к боям в тылу врага. В ней обучалось 345 человек, в большинстве молодежь из Москвы и Сталинграда.

Днем 4 ноября 1942 года фашисты подвергли село ожесточенной бомбежке. Были разрушены штаб и центр села. В левобережной степи размещалась 8-я воздушная армия генерал-майора авиации Т.Т. Хрюкина – сотни истребителей, бомбардировщиков, штурмовиков. Наибольшей важностью обладал аэродром в районе села Средняя Ахтуба, в котором дислоцировалось 7 авиаполков, одним из них был женский полк пикирующих бомбардировщиков. Несмотря на неравенство сил в воздухе, с большим героизмом сражались девушки – летчицы. Марина Раскова по заданию Сталина формирует три женских авиаполка. Женщин – летчиц во время войны было не так уж много, а в живых остались единицы. В госпиталях не хватало донорской крови, которую доставляли для раненых, в частности, на среднеахтубинский аэродром девушки-летчицы, пользуясь при этом самой нелетной погодой, чтобы избежать встречи с немецкими истребителями. Истребитель 586-го авиаполка Клава Нечаева возвращалась с задания и над аэродромом Средняя Ахтуба приняла

на себя удар двух немецких истребителей, чем спасла жизнь своему командиру. Посмертно она была награждена орденом Отечественной войны I-й степени. Имя её занесено золотыми буквами на знамя в Зале воинской славы на Мамаевом кургане. Местные жители были призваны на рытьё подземных укрытий для самолетов, на расчистку от снега и уплотнение грунтовых взлетных полос, на восстановление и усиление пропускной способности путей железной дороги Сталинград – Владимировка.

Ветка железной дороги Сталинград – Владимировка построена руками женщин, стариков и подростков под непрерывными бомбежками немецкой авиации. Она сыграла значительную роль в оказании помощи фронту. Сталинградский фронт имел всего лишь одну железную дорогу Урбах-Верхний Баскунчак-Ахтуба-Паромная. Перевозки по ней осуществлялись под сильным воздействием вражеской авиации, которая систематически бомбила железнодорожные пути и особенно узлы дорог. С целью не допустить срыва перевозок на железнодорожных участках, в Заволжье с сентября по ноябрь 1942 года перебрасываются 10 зенитных бронепоездов (№№ 72, 122, 126, 132, 137, 140, 141, 142, 144, 181) (1). 1 сентября 1942 года для охраны станции Ахтуба и фронтового склада ГСМ № 1020, расположенного в заречной части, прибыл зенитный бронепоезд № 72. Командовал бронепоездом кадровый офицер, служивший в армии с 1928 года, капитан Бобков Григорий Флегонтович.

18 октября 1942 года бронепоезд понес большие потери в личном составе и технике. Осколками и ударной волной 2 орудия зенитной артиллерии и все приборы управления и наведения вышли из строя. Погибли 12 человек личного состава, в том числе командир бронепоезда 72 капитан Бобков. Умерших от ран и погибших в боях советских воинов хоронили в братских могилах.

По информации райвоенкомата на 2014 год в «Братской могиле участников гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1918-1919 гг., 1942-1943 гг., расположенной по адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, р.п. Средняя Ахтуба, парк, захоронено 148 известных военнослужащих, памятник в виде 3-х стел под углом 1200 высотой 6 м, между ними фигуры воинов высотой 3,5 м, памятник установлен в 1961 году. Дата захоронения 1942-1943 гг. Первоначально фигуры защитников Отечества были окрашены в серебристый цвет. Архитектор неизвестен. Перезахоронения останков участников Великой Отечественной войны осуществлялись из одиночных могил гражданского кладбища р.п. Средняя Ахтуба и из окрестностей села Колхозная Ахтуба. Охраняемая зона составляет 20 30 м. Объект культурного наследия регионального значения «Братская могила участников гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1918-1919 гг., 1942-1943 гг., расположенный по адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, р.п. Средняя Ахтуба, парк обладает историко-мемориальной ценностью, имеющей особое значение для истории и культуры Волгоградской области.

Капитан Бобков Григорий Флегонтович. Родился в Брейтове в 1906 году. В Красной армии – с 1928 года. Великую Отечественную войну встретил с первых дней – в Ленинградском военном округе, был командиром зенитной батареи, уже в первые дни войны его батарея сбила три самолета противника, два из них 1 июля 1941 года. В 1942 году он был в звании капитана, награжден орденом Красной звезды, командовал бронепоездом №72. Летом 1942 года бронепоезд защищал станцию Горбачево Тульской области. В один из дней при массовом налете 21 самолета, которые о пикирования бомбили непосредственно бронепоезд, зенитчики выдержали восемнадцать налетов, сбив при этом четыре самолета противника. 1 сентября 1942 года бронепоезд прибыл для охраны станции Ахтуба и расположенного там фронтового склада ГСМ №1020.

18 октября 1942 года бронепоезд понес большие потери в личном составе и технике. Осколками и ударной волной 2 орудия зенитной артиллерии и все приборы управления и наведения вышли из строя. Погибли 12 человек личного состава, в том числе командир бронепоезда капитан Бобков.

Умерших от ран и погибших в боях советских воинов хоронили в братских могилах. По информации райвоенкомата на 2014 год в «Братской могиле участников гражданской

войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1918-1919 гг., 1942-1943 гг., расположенной по адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, р.п. Средняя Ахтуба, парк, захоронено 148 известных военнослужащих, памятник в виде 3-х стел под углом 1200 высотой 6 м, между ними фигуры воинов высотой 3,5 м, памятник установлен в 1961 году. Дата захоронения 1942-1943 гг. Первоначально фигуры защитников Отечества были окрашены в серебристый цвет. Архитектор неизвестен. Перезахоронения останков участников Великой Отечественной войны осуществлялись из одиночных могил гражданского кладбища р.п. Средняя Ахтуба и из окрестностей села Колхозная Ахтуба.

Библиография:

<http://battle.volgadmin.ru/Battle/Default.aspx> <https://voopiik34.ru/object/bratskaya-mogila-uchastnikov-grazhdanskoj-voyny-i-sovetskih-voinov-r-p-srednyaya-ah tuba-park/>
<https://www.admnpnsредняяахтуба.рф/istoriya-rodnogo-kрая>
<https://ok.ru/vov1945/topic/70365207797775>

Описание объекта.

Мемориальный комплекс расположен по линии северо-восток – северо-запад. Братская могила обладает историко-мемориальной ценностью, имеющей особое значение для истории и культуры Волгоградской области. В братской могиле захоронено всего 148 известных военнослужащих, памятник в виде 3-х стел под углом 120 градусов, высотой 6 м, между ними фигуры воинов высотой 3,5 м, памятник установлен в 1961 году.

Дата захоронения 1942-1943 гг. Перезахоронения останков участников Великой Отечественной войны осуществлялись из одиночных могил гражданского кладбища р.п. Средняя Ахтуба и из окрестностей села Колхозная Ахтуба. Надмогильный холм выполнен в виде приподнятой клумбы с парапетом. Парапетное ограждение надмогильного холма (клумбы) облицовано натуральным камнем толщиной 20 мм. С северо-восточной стороны (со стороны ул. Ленина) расположены две прямоугольные в плане стелы трапецевидного профиля, примыкающие к парапетному ограждению, облицованные натуральным камнем. На наклонных гранях стел расположены памятные доски, выполненные из бетона с мраморной крошкой. На плитах нанесён текст контррельефными буквами с окраской. В клумбе посажен можжевельник. Общие размеры 11.340 м х 4.67м. Со стороны юго-восточного фасада на боковой стороне клумбы расположена информационная табличка с обозначением наименования братской могилы. Со стороны ул. Ленина имеется дублирующая табличка на металлической стойке; Размеры чаши Вечного огня 2.06 х 2.06 м. Конструкция имеет заглубление.

Чаша облицована гранитными плитами толщиной 20 мм. Имеется накладная декоративная металлическая конструкция. К центру заглубления подведена газовая труба, с возможностью подключения к ней газового болона из предназначенного для этих нужд колодца, расположенного в зелёной зоне в 30 м.;

Монументальный памятник выполнен в виде трех стел высотой 6м на постаменте, расположенных под углом 120 градусов. Между ними расположены три бетонных ростовых скульптуры на рельефных основаниях: солдат с автоматом и соединяющая стелы табличка над ним с датой "1943" – с северо-восточной стороны; женщина-санинструктор и соединяющая стелы табличка над ней с датой "1941" – с южной стороны; красноармеец. Высота скульптур 3.5 м. Трехчастная композиция символизирует и объединяет важные даты истории родного края.

Фигуры защитников Отечества выполнены в объемно-пространственном каркасе, оштукатурены и окрашены в бронзовый, и чёрный цвет. Стелы окрашены в белый цвет.

Инженерно-технические исследования.

На Объекте в течение долгого времени не выполнялись ремонтные работы. Были выполнены работы по замене тротуарного покрытия. Частично была заменена облицовка на отдельных элементах Объекта на гранитные плиты серого цвета, состояние которых

удовлетворительное. Ранее был выполнен фрагментарный ремонт облицовки надмогильного холма (клумбы), его состояние является неудовлетворительным. Вследствие постоянного циклического замачивания происходила поверхностная деструкция, которая привела к разрушению большинства элементов облицовки надмогильного холма (клумбы) и конструкции чаши Вечного огня.

Общее состояние внешних архитектурно-конструктивных элементов Объекта неудовлетворительное. Фундамент не обследовался. Выраженных дефектов, трещин и повреждений на стелах не выявлено, что свидетельствует о том, что фундаменты находятся в работоспособном состоянии и могут быть использованы без дополнительного усиления.

Облицовка надмогильного холма (клумбы) выполнена из мрамора и гранита. Имеются многочисленные трещины, отслоения, утраты облицовочных плит. Выветривание раствора из швов, имеются следы поражения грибком. Состояние облицовки неудовлетворительное, что требует ремонта.

Состояние скульптурной композиции неудовлетворительное. Имеются трещины, сколы, отслоения, износ окрасочного слоя, выветривание затирки швов, вследствие постоянного замачивания. Результаты обмерных работ зафиксированы в разделе КНИ.

В результате наружного обследования и визуального осмотра Объекта, выявлены следующие дефекты и разрушения:

- Обнаружены трещины на облицовочных плитах надмогильного холма, и чаши с Вечным огнём. Имеются скалывание и утрата отдельных частей плит, биопоражения, выветривание швов.
- На поверхностях имеется потеря целостности облицовки, вследствие чего идет замачивание внутренней конструкции и ее разрушение. Глубина размораживания постамента в зимний период затрагивает внутреннюю конструкцию.
- Текст на памятных досках плохо читаем.
- Состояние тротуарного покрытия неудовлетворительное (в тех зонах, где имеется нагрузка от уборочной техники).
- Ростовые скульптуры защитников Отечества имеют утраты штукатурного слоя, износ окрасочного слоя. Состояние 3-ох стел - удовлетворительное. Постамент памятника имеет биопоражения.
- Газовая труба нуждается в замене, колодец для газового оборудования нуждается в ремонте. Декоративная металлическая конструкция на чаше Вечного имеет утраты окрасочного слоя. Отсутствие отвода воды из конструкции чаши Вечного огня, приводит к постоянному обрушению её облицовки.
- По центральной оси мемориального комплекса посажено зелёное насаждение, закрывающее обзор мемориального памятника из 3-ох стел. Газон в клумбах частично утрачен.
- Состояние стел со списками захороненных – удовлетворительное.

Описание проектного решения:

Надмогильный холм (клумба):

- Предусмотрен демонтаж облицовки из натуральных камней механическим способом, ремонт основания клумбы и тумб (штукатурка по сетке, грунтовка, шпатлевка). После демонтажа облицовки произвести обследование поверхности основания, в случае неудовлетворительного состояния основания необходимо создать комиссию с составлением акта и принятие решения о замене основания. Предусматривается обработка основания бетоноконтактом (типа Контакт-грунт). Облицовка натуральным гранитом (цвет серый) толщиной 20 мм на клей для натурального камня (типа ЮНИС ГРАНИТ Армированный клей для плит большого размера и веса из природного камня) с затиркой швов (типа UNIS U-50 Цементная армированная затирка для швов). Гранит для облицовки поверхностей

подобрать подобным с облицовкой постамента памятника из 3-х стел. Предусмотрено выполнить гидрофобизацию поверхности (типа Ager от Tenaх стойкий на солнце).

Чаша Вечного огня:

Предусмотрен демонтаж облицовки чаши из натурального камня механическим способом, ремонт основания (штукатурка по сетке, грунтовка, шпатлевка). Обработка бетоноконтактом (типа Контакт-грунт). Облицовка натуральным гранитом (цвет серый) толщиной 20 мм на клей для натурального камня (типа ЮНИС ГРАНИТ Армированный клей для плит большого размера и веса из природного камня) с затиркой швов (типа UNIS U-50 Цементная армированная затирка для швов). Гранит для облицовки поверхностей подобрать подобным с облицовкой постамента памятника. Предусмотрено выполнить гидрофобизацию поверхности (типа Ager от Tenaх стойкий на солнце). Декоративную металлическую конструкцию предусмотрено демонтировать, очистить от старой краски ручным способом с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской алкидной эмалью в серый цвет. После завершения указанных работ предусмотрен монтаж декоративной металлической конструкции на прежнее место. Предусмотрен демонтаж с последующим монтажом газопроводящей трубы до колодца. Ремонт колодца предусматривает штукатурку, грунтовку и окраску. Устройство дренажа для отвода воды из приямка в зону газона.

Мемориальные плиты на стелах:

Предусмотрено выполнить очистку поверхностей мемориальных плит методом шлифования и полировки поверхности при помощи шлифовальной машины с разными насадками до получения глянцевой однородной поверхности. Перед началом работ необходимо поверхность покрыть пропиткой для закрепления конструкции (типа Litsil) – Смывка старой краски с букв (типа KUDO). Окраска букв фасадной краской (цвет золотистый) (типа Новбытхим БТ-177). Поверхность обрабатывается гидрофобизатором (типа Ager от Tenaх). Демонтаж облицовки стел из натурального камня предусмотрено осуществлять механическим способом, ремонт основания производится при помощи штукатурки по сетке, грунтовки с последующей шпатлёвкой. Для обработки дефектов конструкции предусмотрено использовать бетоноконтакт (типа Контакт-грунт). Облицовка натуральным гранитом серого цвета толщиной 20 мм с посадкой на клей для натурального камня (типа ЮНИС ГРАНИТ Армированный клей для плит большого размера и веса из природного камня) с затиркой швов (типа UNIS U-50 Цементная армированная затирка для швов). Гранит для облицовки поверхностей подобрать подобным с облицовкой постамента монументального памятника из 3-х стел.

Монументальный памятник из трех стел:

Поверхность постамента предусмотрено помыть мыльным раствором с последующей обработкой гидрофобизатором (типа Ager от Tenaх стойкий на солнце). Плиточные швы расширяются, и затираются материалом типа UNIS U 50 Цементная армированная затирка для швов. Фигуры защитников Отечества предусмотрено очистить ручным способом от неплотно прилегающих слоев. Утраченные детали выполнить в мастерской (при необходимости), предварительно выполнив форму. При выполнении работ необходимо пригласить скульптора-реставратора. Ремонт скульптур предусмотрено выполнить ремонтными составами типа Master Emaco. После окончания ремонтных работ провести окончательную зачистку, шпаклевку, грунтовку. При обработке скульптур использовать шлифовальную регулируемую машинку, фрезы алмазные, шарошки, шпатели. Окраска скульптуры фасадной краской на 2 раза (цвет серебро). Поверхность стелы предварительно грунтуется, шпаклюется и окрашивается фасадной краской за 2 раза в колер RAL9003. Все поверхности предусмотрено обработать гидрофобизатором типа Ager от Tenaх.

Стелы со списками захороненных:

Помывка стелы мыльным раствором.

Благоустройство территории:

Предусмотрен частичный ремонт тротуарного покрытия. Участки, имеющие разрушения, необходимо демонтировать. Выполнить ремонт основания. При монтаже тротуарной плитки, возможно, использовать старую тротуарную плитку. Предусмотрено выполнить рытье траншеи для монтажа газо проводящей трубы к колодцу, расположенному в зеленой зоне. Предусмотрено выполнить траншею для устройства дренажной системы с отводом воды в зеленую зону. Дренажная труба укладывается под уклоном в сторону газона.

Очистка территории:

Предусмотрено выполнить обрезку деревьев и кустарников в клумбе и зеленой зоне по центральной оси аллеи для раскрытия видового коридора.

Перечень использованной специальной, технической и справочной литературы:

- Федеральный закон № 73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
- Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 г. № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».
- Федеральный закон № 315-ФЗ от 22.10.2014 г. о внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации.
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.
- Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ.
- Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ.
- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».
- Письмо Министерства Культуры РФ № 90-01-39-ГП от 24.03.2015 г.
- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».

Обоснование вывода экспертизы:

Комиссией рассмотрена представленная проектная документация для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Братская могила участников гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы", 1918-1919 гг., 1942-1943 гг. по адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, р.п. Средняя Ахтуба, парк (Шифр: 2023.31), выполненная ООО «Созидание» (Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 19220 от 21 июня 2019 г.).

Экспертное заключение подготовлено по результатам изучения представленных на экспертизу документов и проведения необходимых исследований и оценок, основываясь на положениях Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ (в ред. Федерального закона от 29.12.2017 г. № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации») и Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569, материалов специальной, справочной и нормативной литературы.

Объём и содержание представленной заказчиком проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия достаточны для принятия решения и формулирования однозначного вывода настоящей экспертизы.

Объект культурного наследия регионального значения – "Братская могила участников гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы", 1918-1919 гг., 1942-1943 гг., расположенный по адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, р.п. Средняя Ахтуба, парк.

Проектом предусмотрены ремонтные работы мемориального сооружения, в том числе работы по очистке, окраске, замене облицовки из плит, установка дренажной системы в конструкции чаши Вечного огня.

Комиссией отмечено, что принятые проектные решения способствуют сохранению объекта культурного наследия и соответствуют требованиям СП22 118.13330.2012* Общественные здания и сооружения (актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (с Изменениями № 1,2).

Согласно акту определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности объекта культурного наследия от 05.01.2023 г., предполагаемые к выполнению указанные виды работ не оказывают влияние на конструктивные и других характеристики надёжности и безопасности данного объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации.

Проектные решения приняты, исходя из требований актуальной нормативной базы и в соответствии с Заданием от 12.01.2023 № 53-09-07/64 г. на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения, выданным Комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области.

Вывод экспертизы:

Учитывая вышеизложенное, Экспертная комиссия считает, что представленная на экспертизу проектная документация для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Братская могила участников гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы", 1918-1919 гг., 1942-1943 гг. по адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, р.п. Средняя Ахтуба, парк (Шифр: 2023.31), выполненная ООО «Созидание», соответствует (**положительное заключение**) требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия и рекомендуется к согласованию в установленном порядке.

Перечень приложений к заключению экспертизы:

Приложение № 1. Протокол организационного заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-культурную экспертизу проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Братская могила участников гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы", 1918-1919 гг., 1942-1943 гг. по адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, р.п. Средняя Ахтуба, парк (Шифр: 2023.31).

Приложение № 2. Протокол итогового заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-культурную экспертизу проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Братская могила участников гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы", 1918-1919 гг., 1942-1943 гг. по адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, р.п. Средняя Ахтуба, парк (Шифр: 2023.31).

Историко-культурная экспертиза проведена в соответствии с принципами ст. 29 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ и Положения о государственной

историко-культурной экспертизе, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07. 2009 г. № 569 (ред. от 09.06.2015 г.).

В соответствии с законодательством Российской Федерации эксперты несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в электронном виде и подписан усиленными квалифицированными электронными подписями.

Подписи экспертов:

Председатель экспертной комиссии

В.Е. Тихонов

Ответственный секретарь экспертной комиссии

Л. К. Горлова

Член экспертной комиссии

И. Б. Левитан

Дата оформления Акта государственной историко-культурной экспертизы – 28.02.2023 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ

**к акту государственной историко-культурной экспертизы
проектной документации проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения**

**"Братская могила участников гражданской войны и советских
воинов, погибших в период Сталинградской битвы", 1918-1919 гг.,
1942-1943 гг. по адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский
район, р.п. Средняя Ахтуба, парк
(Шифр: 2023.31)**

ПРОТОКОЛ № 01

организационного заседания экспертной комиссии, проводящей историко-культурную экспертизу проектной документации проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Братская могила участников гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы", 1918-1919 гг., 1942-1943 гг. по адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, р.п. Средняя Ахтуба, парк (Шифр: 2023.31)

г. Астрахань, г. Волгоград

17.02.2023 г.

Присутствовали:

- Тихонов Виктор Евгеньевич – государственный эксперт;
- Горлова Людмила Константиновна – государственный эксперт;
- Левитан Ирина Борисовна – государственный эксперт.

Повестка дня:

1. Создание и утверждение состава членов Экспертной Комиссии по выполнению государственной историко-культурной экспертизы проектной документации проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Братская могила участников гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы", 1918-1919 гг., 1942-1943 гг. по адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, р.п. Средняя Ахтуба, парк Шифр: 2023.31, выполненная ООО «Созидание».
2. Выборы председателя и ответственного секретаря Экспертной Комиссии.
3. Определение порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии.
4. Об объекте и целях экспертизы.
5. Об определении перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения экспертизы.
6. Об определении основных направлений работы экспертов.
7. Об утверждении календарного плана работы экспертной комиссии.

1. Об утверждении состава членов экспертной комиссии.

Слушали:

1. Об утверждении состава членов экспертной комиссии.

Решили:

Утвердить экспертную комиссию в следующем составе:

- Тихонов Виктор Евгеньевич – государственный эксперт;
- Горлова Людмила Константиновна – государственный эксперт;
- Левитан Ирина Борисовна – государственный эксперт.

Решение принято единогласно.

2. О выборе председателя и ответственного секретаря Экспертной Комиссии.

Решили:

Избрать председателем Экспертной комиссии – Тихонова В. Е.

Избрать ответственным секретарём Экспертной комиссии – Горлову Л.К.

Вопрос о выборе председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии был поставлен на голосование.

Решение принято единогласно.

3. Об определении порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии.

Решили:

Определить следующий порядок работы и принятия решений экспертной комиссии:

- 1) В своей работе экспертная комиссия руководствуется нормами Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569, а также настоящим порядком;
- 2) Работа экспертной комиссии осуществляется в форме консультаций и обсуждений;
- 3) Решение экспертной комиссии принимается большинством голосов;
- 4) Экспертная комиссия ведёт следующие протоколы:
 - протокол организационного заседания;
 - протокол итогового заседания.

Протоколы заседаний подписываются членами экспертной комиссии. Решение принято единогласно.

4. О предмете и целях экспертизы.

В.Е. Тихонов сообщил членам комиссии, что объектом экспертизы является проектная документация научно-проектной документации проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Братская могила участников гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы", 1918-1919 гг., 1942-1943 гг. по адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, р.п. Средняя Ахтуба, парк (Шифр: 2023.31).

Целью экспертизы является определение соответствия (положительное заключение) или несоответствия (отрицательное заключение) проектной документации требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Заказчик экспертизы: ООО «Созидание».

Ответственный секретарь Экспертной комиссии Горлова Л.К. уведомила членов комиссии о том, что от Заказчика получена проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Братская могила участников гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы", 1918-1919 гг., 1942-1943 гг. по адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, р.п. Средняя Ахтуба, парк Шифр: 2023.31, выполненная ООО «Созидание» **в следующем составе:**

Раздел 1 Предварительные работы. (ГОСТ Р 55528-2013. Общие требования)

Том 1.1 2023.31-ПР.1-ИРД Исходная и разрешительная документация;

Технический отчет о состоянии объекта культурного наследия народов Российской Федерации;

Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия народов Российской Федерации;

Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования.

Том 1.2 2023.31-ПР.2 Протоколно- документальная фотофиксация объекта.

Раздел 2 Комплексные научные исследования. (ГОСТ Р 55528-2013. Общие требования)

Том 2.1 2023.31-КНИ.1 Историко-архивные, библиографические исследования.

Том 2.2 2023.31-КНИ.2- ОЧ Историко-архитектурные натурные исследования.

Том 2.3 2023.31-КНИ.3 Инженерно-технические исследования. 2023.31

Раздел 3 Проект по ремонту, реставрации и приспособлению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Народов Российской Федерации.

Том 3.1 (Раздел 1) 2023.31П-ПЗ Пояснительная записка.

Том 3.1 (Раздел 2) 2023.31-П-АР Архитектурные решения.
Том 3.1 (Раздел 3) 2023.31-П-КР Конструктивные решения
Том 3.1 (Раздел 4) 2023.31-П-ПОС Проект организации реставрации (строительства)
Раздел 4 Рабочая проектная документация. (ГОСТ Р 55528-2013. Общие требования)
Том 4.1 2023.31-Р-АС Архитектурно-строительные рабочие чертежи
Том 4.2 2023.31-Р.2 Фотофиксация в процессе производства работ.
Раздел 5 Отчетная документация.

Решили:

Принять на рассмотрение Экспертной комиссией проектную документацию на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Братская могила участников гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы", 1918-1919 гг., 1942-1943 гг. по адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, р.п. Средняя Ахтуба, парк (Шифр: 2023.31), выполненную ООО «Созидание».

5. Об определении перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения экспертизы.

Решили: В случае возникновения вопросов запрашивать у Заказчика дополнительные материалы в рабочем порядке.

Решение принято единогласно.

6. Об определении основных направлений работы экспертов.

Решили:

Определить следующие направления работы экспертов:

В. Е. Тихонов проводит комплексный анализ представленных Заказчиком документов с позиции инженерных исследований и решений, рассматривает предлагаемые проектные решения и докладывает членам комиссии предварительные результаты рассмотрения.

И. Б. Левитан проводит анализ историко-культурных характеристик объектов культурного наследия, научно-методический анализ представленных материалов, рассматривает предлагаемые проектные решения и докладывает членам комиссии предварительные результаты рассмотрения.

Л. К. Горлова проводит анализ представленных материалов с позиции соответствия содержания материалов по разделам, проверяет соответствие документации нормам действующего законодательства Российской Федерации в сфере государственной охраны и сохранения объектов культурного наследия и обобщает материалы экспертных заключений членов комиссии.

Вопрос поставлен на голосование.

Решение принято единогласно.

7. Об утверждении календарного плана работы экспертной комиссии.

Решили:

Утвердить календарный план работы экспертной комиссии:

17 февраля 2023 г. – организационное заседание экспертной комиссии.

Ответственные исполнители:

В.Е.. Тихонов;

Л. К. Горлова;

И. Б. Левитан.

28 февраля 2023 г – итоговое заседание экспертной комиссии.

Ответственные исполнители:

В. Е. Тихонов;

Л. К. Горлова;
И. Б. Левитан.

28 февраля 2023 г – оформление и подписание Акта экспертизы.

Ответственные исполнители:

В. Е. Тихонов;
Л. К. Горлова;
И. Б. Левитан.

28 февраля 2023. – передача Заказчику – «ООО «Созидание» Акта государственной историко-культурной экспертизы в электронном виде, подписанный усиленными квалифицированными электронными подписями.

Ответственные исполнители:

В.Е. Тихонов;
Л. К. Горлова;
И. Б. Левитан.

Председатель Экспертной Комиссии _____ В.Е. Тихонов
Ответственный секретарь Экспертной Комиссии _____ Л. К. Горлова
Член Экспертной Комиссии _____ И. Б. Левитан

ПРОТОКОЛ № 02

итогового заседания экспертной комиссии, проводящей историко-культурную экспертизу проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Братская могила участников гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы", 1918-1919 гг., 1942-1943 гг. по адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, р.п. Средняя Ахтуба, парк (Шифр: 2023.31)

г. Астрахань, Волгоград

28.02.2023 г.

Присутствовали:

Государственный эксперт, председатель Экспертной комиссии Тихонов Виктор Евгеньевич;
Государственный эксперт, ответственный секретарь Экспертной комиссии Горлова Людмила Константиновна;
Государственный эксперт, член Экспертной комиссии Левитан Ирина Борисовна.

Повестка дня:

1. Рассмотрение государственной историко-культурной экспертизой проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Братская могила участников гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы", 1918-1919 гг., 1942-1943 гг. по адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, р.п. Средняя Ахтуба, парк Шифр: 2023.31, выполненная ООО «Созидание».

2. Согласование заключительных выводов экспертизы, подписание заключения (Акта) государственной историко-культурной экспертизы членами экспертной комиссии (В.Е. Тихонов, Л.К. Горлова, И. Б. Левитан) и принятие решения о передаче подписанного Акта государственной историко-культурной экспертизы Заказчику.

Принятие решения:

Члены Экспертной комиссии (Тихонов В.Е., Горлова Л.К., Левитан И. Б.):

- рассмотрели материалы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Братская могила участников гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы", 1918-1919 гг., 1942-1943 гг. по адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, р.п. Средняя Ахтуба, парк Шифр: 2023.31, выполненной ООО «Созидание»;

- представили оформленный текст заключения экспертизы (Акта) с формулировкой заключительных выводов.

Решили:

1. Произвести подписание оформленного заключения (Акта) в порядке, установленном Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569.

2. Передать Акт государственной историко-культурной экспертизы в электронном виде, подписанный усиленными квалифицированными электронными подписями Заказчику.

Председатель Экспертной комиссии:

В. Е. Тихонов

Ответственный секретарь Экспертной комиссии:

Л. К. Горлова

Член Экспертной комиссии

И. Б. Левитан